

募集要項の内容等に関する質問に対する回答

質問項目	質問内容	回答
募集要項 P.2	主道場に車いすの方は入れるのか。	入場は可能です。ただし、主道場は武道競技を主たる用途としているため、床面を毀損するなど、武道競技における利用に支障が生じるおそれのある用途での利用はお断りしています。
募集要項 P.4	委託料の提案額は申請書類のどこに記載すればよいか。	事業計画書(様式4-1)の14及び15に県が委託料として支払う必要額の見込みを明記してください。一層の施設管理経費の縮減を期待しています。
募集要項 P.20 資料3-1 指定管理業務に関する仕様書	管理している樹木を教えてください。	別添1のとおりです。
	現協定における施設設備の管理に係る仕様の詳細を提示してほしい。	別添2のとおりです。次期指定期間については、募集要項、提案内容等に基づき、指定管理者候補者と協議の上、別に定める予定です。
	指定管理者が委託公衆電話を設置する場合の手続きを教えてください。	現行契約の受託者変更をNTT東日本一関信越に申請する方法が想定されます。指定管理者が決定し次第協議する予定です。現行契約の変更が困難となった場合、指定管理者が特殊簡易公衆電話を設置することになります。
	弓道場の雨漏りの対策工事を県は実施しているのか。	平成28年度に雨樋を増設し、かつ、既設排水口の清掃を実施しています。その後、雨漏りは発生していません。指定管理者は雨樋等の定期的な点検・清掃を行い、雨漏りの予防に努めることとします。
募集要項 P.24 資料5 施設の管理運営に係る収支状況	平成27年度決算から負担金収入があるが、内容を教えてください。	隣接する埼玉アイスアリーナは、武道館の受水槽から給水を行っています。同アリーナの運営事業者から、上下水道料金(子メーター)、法定点検(按分)等の経費を負担金として徴収しています。
	埼玉アイスアリーナとの給水に係る取決めはあるのか。	水道使用の承認条件、上下水道料金の取扱い、法定点検費用の負担等の事項について覚書を取り交わしています。次期指定期間については、当該事項について、県の承認を経て、指定管理者と同アリーナの運営事業者との協議の上定めることを予定しています。