平 成 １５ 年 度 浸 出 水 （各 埋 立 地） 検 査 結 果

検査項目	記号	単位	1号埋立地		2号埋立地		5号埋立地		6号埋立地		7号埋立地	
			H15/06/30	H15/12/22	H15/06/30	H15/12/22	H15/06/30	H15/12/22	H15/06/30	H15/12/22	H15/06/30	H15/12/22
水素イオン濃度	pH	-	8	7.9	7.3	7.4	8.2	8.2	8.1	8	7.8	7.7
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	55	72	13	18	6.2	15	1.8	0.5	820	170
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	160	190	42	63	30	57	9.1	12	250	150
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	18	6	34	26	18	4	11	1.6	89	29
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	n-Hex	mg/ℓ	1.1	3.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	3.6	2.6
フェノール類含有量		mg/ℓ	0.05	0.06	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	<0.01	1.5	0.6
銅含有量	Cu	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	0.03	0.03	0.19	0.02
亜鉛含有量	Zn	mg/ℓ	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	0.09	<0.03	0.04	<0.03	0.11	0.1
溶解性鉄含有量	s-Fe	mg/ℓ	1	0.52	0.26	<0.20	<0.20	0.34	<0.20	<0.20	0.5	0.36
溶解性マンガン含有量	s-Mn	mg/ℓ	1.2	0.89	2.6	3.5	0.43	0.6	<0.10	<0.10	1.3	3.2
クロム含有量	Cr	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ふっ素及びその化合物	F	mg/ℓ	0.28	0.28	0.25	0.26	0.18	0.31	0.7	0.61	0.25	0.35
大腸菌群数		個/cm3	1700	560	240	700	180	4000	<30	<30	4800	930
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	87	110	61	110	28	26	27	30	70	57
燐含有量	T-P	mg/ℓ	1.1	0.73	0.89	0.15	0.68	0.21	0.66	0.07	1.2	0.58
カドミウム及びその化合物	Cd	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シアン化合物	CN	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
有機燐化合物	O-P	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛及びその化合物	Pb	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01
六価クロム化合物	Cr6+	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物	As	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	T-Hg	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	Al-Hg	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	PCB	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン		mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水温		℃	23	20.4	23	18.5	23	18.5	23	18	26	20.2
透視度		度	20	18	16	21	36	43	88	>100	5	10
水色		-	中黄色	中茶褐色	中黄色	淡茶褐色	淡黄色	微茶褐色	淡黄色	微黄色	濃黄褐色	中茶褐色
溶存酸素量	DO	mg/ℓ	2.5	0.7	4.3	4.2	6.4	4.1	8.6	8.6	1.2	<0.5
硝酸性及び亜硝酸性窒素	NO2,NO	mg/ℓ	34	33	23	36	7.2	6.7	3.5	2.4	12	13
ほう素及びその化合物	B	mg/ℓ	3.7	3.4	0.58	0.96	1.5	1.9	0.52	0.58	2.8	3.2
四塩化炭素		mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1，1，1－トリクロロエタン		mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1，2－トリクロロエタン		mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
1，2－ジクロロエタン		mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1，1－ジクロロエチレン		mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
シス－1，2－ジクロロエチレン		mg/ℓ	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
ジクロロメタン		mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1，3－ジクロロプロペン		mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン		mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
チウラム		mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
シマジン		mg/ℓ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ		mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
セレン又はその化合物		mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01