

給水先の水質(令和5年度データ)

水質検査結果（自動水質計器測定）

和光市南浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
色度	度	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.6	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1					
残留塩素	mg/L	0.80	0.52	0.61	0.78	0.53	0.69	0.73	0.55	0.62	0.96	0.58	0.81	0.92	0.67	0.81	0.95	0.74	0.83	0.81	0.64	0.73	0.76	0.53	0.61	0.73	0.52	0.60	0.68	0.59	0.63	0.66	0.56	0.59			

さいたま市相野原配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
色度	度	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				
残留塩素	mg/L	0.56	0.49	0.53	0.60	0.50	0.55	0.58	0.46	0.52	0.62	0.46	0.53	0.63	0.50	0.56	0.61	0.51	0.57	0.60	0.52	0.55	0.66	0.52	0.60	0.62	0.57	0.60	0.61	0.55	0.58	0.58	0.53	0.56			

越谷・松伏（企）南部浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
色度	度	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.1	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4				
残留塩素	mg/L	0.57	0.49	0.54	0.62	0.53	0.57	0.65	0.49	0.54	0.77	0.42	0.56	0.85	0.63	0.72	0.82	0.64	0.70	0.72	0.54	0.66	0.74	0.56	0.65	0.63	0.53	0.57	0.61	0.53	0.57	0.56	0.43	0.49			

熊谷市北部配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
色度	度	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4			
残留塩素	mg/L	0.68	0.60	0.65	0.77	0.60	0.70	0.88	0.62	0.75	0.72	0.60	0.67	0.76	0.64	0.68	0.82	0.65	0.71	0.79	0.64	0.69	0.77	0.64	0.71	0.81	0.65	0.72	0.70	0.56	0.64	0.66	0.59	0.62			