

秩父農林振興センターほかエコオフィス化改修事業導入実施計画

1 施設概要

(1) 埼玉県秩父農林振興センター

施設概要		
建設年度	1979 年	
建物	R C 造 地上 3 階	
延床面積	2,202 m ²	
エネルギー費 (光熱水費)	4,741,741 円/年	(平成 16、17、18 年度平均)
エネルギー消費原単位	976 MJ/m ² ・年 (平成 16、17、18 年度平均)	
冷暖房機運転業務	4,480,000 円/年	(平成 19 年度)

(2) 埼玉県飯能合同庁舎

施設概要		
建設年度	1973 年	
建物	R C 造 地上 3 階	
延床面積	2,404 m ²	
エネルギー費 (光熱水費)	5,524,687 円/年	(平成 16、17、18 年度平均)
エネルギー消費原単位	831 MJ/m ² ・年 (平成 16、17、18 年度平均)	
冷暖房機運転業務	4,565,000 円/年	(平成 19 年度)

(3) 埼玉県児玉福祉保健総合センター

施設概要		
建設年度	1971 年	
建物	R C 造 地上 2 階	
延床面積	1,581 m ²	
エネルギー費 (光熱水費)	2,527,947 円/年	(平成 16、17、18 年度平均)
エネルギー消費原単位	494 MJ/m ² ・年 (平成 16、17、18 年度平均)	
冷暖房機運転業務	4,480,000 円/年	(平成 19 年度)

(4) 埼玉県本庄県土整備事務所

施設概要		
建設年度	1981年	
建物	RC造	地上2階
延床面積	1,488 m ²	
エネルギー費（光熱水費）	3,490,867 円/年	（平成16、17、18年度平均）
エネルギー消費原単位	972 MJ/m ² ・年	（平成16、17、18年度平均）
冷暖房機運転業務	4,480,000 円/年	（平成19年度）

(5) 埼玉県杉戸県土整備事務所

施設概要		
建設年度	1980年	
建物	RC造	地上2階
延床面積	1,484 m ²	
エネルギー費（光熱水費）	4,112,398 円/年	（平成16、17、18年度平均）
エネルギー消費原単位	961 MJ/m ² ・年	（平成16、17、18年度平均）
冷暖房機運転業務	4,479,000 円/年	（平成19年度）

2 ESCO事業スキーム

(税込み)

事項	内容
事業の種別	PFI事業
事業費総額	245,200千円
支払期間	8年以内
根拠法	民間資金等の活用による公共施設等の整備等の推進に関する法律 (平成11年法律第117号)