浄水発生土成分分析結果

試料採取日：令和8年5月18日

分析の対象		分析の結果	単位	基準値
○農業に関する成分分析				①植栽基盤条件の評価基準（「植栽基盤整備技術マニュアル（案）」（財）日本緑化センター） ②園芸用育苗培土の条件（平成2年：JA全農）より ③土壌診断なるほど！ガイド（JA全農　肥料農薬部）
比重		0.260	g/cm³	
保水性（飽和容水量）		307	%	
含水率（水分含量）		49.7	w/w%	②より粒状15～22%、粉粒状40%以下
pH		7.0	-	①より（良）5.8～6.8、（可）4.5～5.5、6.9～8.0 ②より5.8～7.0
電気伝導度	EC	0.55	dS/m	①より（良）0.2 dS/m以下、（可）0.2～1.0 dS/m以下 ②より1.2 dS/m以下
全炭素	TC	73.1	g/kg	
全窒素	TN	9.1	g/kg	
塩基交換容量	CEC	25.4	meq/100g	③より、水田、普通畑、樹園地の場合15meq以上
交換性カルシウム	ex-CaO	429	mg/100g	
交換性マグネシウム	ex-MgO	42.3	mg/100g	
交換性カリウム	ex-K_2O	23.3	mg/100g	
塩基飽和度		70.4	-	③より、60～90%
交換性マンガン	ex-MnO	14.3	mg/100g	
リン酸吸収係数		2850	mg/100g	
苦土カリ比	Mg/K	6.8	-	
石灰苦土比	Ca/Mg	7.3	-	