

工業用水HP用水質データ(令和7年度)

大久保浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温(°C)	14.5	17.8										
濁度(度)	0.3	0.4										
水素イオン濃度(pH)	7.4	7.4										
アルカリ度(mg/L)	38.3	37.1										
総硬度(mg/L)	68.0	63.0										
蒸発残留物(mg/L)	135	129										
塩化物イオン(mg/L)	14.0	12.0										
鉄及びその化合物(mg/L)	0.03	0.04										

※水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度の数値は月平均値であり、その他は月1回の測定の値です。

柿木浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温(°C)	16.4	19.5										
濁度(度)	1.3	1.2										
水素イオン濃度(pH)	7.2	7.0										
アルカリ度(mg/L)	55.7	37.2										
総硬度(mg/L)	95.3	64.0										
蒸発残留物(mg/L)	148	160										
塩化物イオン(mg/L)	27.4	19.5										
鉄及びその化合物(mg/L)	0.26	0.21										

※水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度の数値は月平均値であり、その他は月1回の測定の値です。