

庄和浄水場の原水の測定結果

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
8月2日	不検出	不検出	不検出
8月9日	不検出	不検出	0.70
8月16日	不検出	不検出	不検出
8月23日	不検出	不検出	不検出
8月30日	不検出	不検出	不検出
9月6日	不検出	不検出	不検出
9月13日	不検出	不検出	不検出
9月20日	不検出	不検出	不検出
9月27日	不検出	不検出	不検出
10月4日	不検出	不検出	不検出
10月11日	不検出	不検出	不検出
10月18日	不検出	不検出	不検出
10月25日	不検出	不検出	不検出