

添付資料3 排水処理施設保守点検要領（現行施設）

設備名	点検種別	点検項目	点検周期
ストレーナ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. ベルトスリップ・チェーン弛み 4. 振動の状況 5. 電流値記録 	1日
濃縮槽掻寄機	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量・漏油の状況 3. 加熱の状況 4. ベルトスリップ・チェーン弛み 5. 振動の状況 6. 電流値記録 	1日
硫酸攪拌機	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. ベルトスリップ・チェーン弛み 4. 振動の状況 5. 電流値記録 	1日
硫酸注入ポンプ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量・漏油の状況 3. 加熱の状況 4. 圧力の状況 5. 振動の状況 6. 電流値記録 	1日
再生バンド注入ポンプ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量・漏油の状況 3. 加熱の状況 4. 圧力の状況 5. シール水 6. 振動の状況 7. 電流値記録 	1日

添付資料3 排水処理施設保守点検要領（現行施設）

設備名	点検種別	点検項目	点検周期
濃縮槽引抜ポンプ	日常点検	1. 異音・異臭の状況 2. 油量・漏油の状況 3. 加熱の状況 4. 圧力の状況 5. シール水 6. 振動の状況 7. 電流値記録	1日
排水ポンプ	日常点検	1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況	1日
脱水機	日常点検	1. 異音・異臭の状況 2. 油量、油漏れの状況 3. エア－漏れの状況 4. 振動の状況 5. 圧力の状況	1日
ろ板締付	日常点検	1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. 振動の状況 4. 電流値記録	1日
ろ布駆動	日常点検	1. 異音・異臭の状況 2. 油量、油漏れの状況 3. 加熱の状況 4. エア－漏れの状況 5. ベルトスリップ / チェーン弛み 6. 振動の状況 7. 圧力の状況 8. 電流値記録	1日
ベルトコンベア	日常点検	1. 異音・異臭の状況 2. 油量、油漏れの状況 3. 加熱の状況 4. ベルトスリップ / チェーン弛み 6. 振動の状況 7. 電流値記録 8. 蛇行の状況	1日

添付資料3 排水処理施設保守点検要領（現行施設）

設備名	点検種別	点検項目	点検周期
塩酸貯槽供給ポンプ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量、油漏れの状況 3. 加熱の状況 4. エア－漏れの状況 5. 振動の状況 7. 圧力の状況 8. 電流値記録 	1日
消石灰混合槽	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. ベルトスリップ / チェーン弛み 4. 振動の状況 5. 圧力の状況 6. 電流値記録 	1日
圧力水ポンプ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. 液漏れ 4. 振動の状況 5. 圧力の状況 6. 電流値記録 	1日
汚泥加圧ポンプ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. 液漏れ 4. ベルトスリップ / チェーン弛み 4. 振動の状況 5. 圧力の状況 6. シール水の状況 7. 電流値記録 	1日
給水加圧ポンプ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. 振動の状況 4. 電流値記録 	1日

添付資料3 排水処理施設保守点検要領（現行施設）

設備名	点検種別	点検項目	点検周期
油圧ポンプ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量・油漏れの状況 3. 加熱の状況 4. 振動の状況 5. 電流値記録 	1日
バグフィルター	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量・油漏れの状況 3. 加熱の状況 4. 粉漏れ 5. ヲルトスリッ /チヱン弛み 4. 振動の状況 5. 電流値記録 	1日
ロータリーバルブ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量・油漏れの状況 3. 加熱の状況 4. ヲルトスリッ /チヱン弛み 5. 振動の状況 6. 電流値記録 	1日
フローコンベア	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量・油漏れの状況 3. 加熱の状況 4. ヲルトスリッ /チヱン弛み 5. 振動の状況 6. 電流値記録 	1日
定量フィーダ	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 油量・油漏れの状況 3. 加熱の状況 4. ヲルトスリッ /チヱン弛み 5. 振動の状況 6. 電流値記録 	1日
消石灰溶解槽攪拌器	日常点検	<ol style="list-style-type: none"> 1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. 振動の状況 4. 電流値記録 	1日

添付資料3 排水処理施設保守点検要領（現行施設）

設備名	点検種別	点検項目	点検周期
ろ液排水ポンプ	日常点検	1. 異音・異臭の状況 2. 加熱の状況 3. 振動の状況 4. 電流値記録	1日