


# CASBEE® - 建築(新築) | 評価結果 |

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)

| 1-1 建物概要 |                       | 1-2 外観 |                    |
|----------|-----------------------|--------|--------------------|
| 建物名称     | (仮称)久喜開発プロジェクト 肥料倉庫   | 階数     | 地上1F               |
| 建設地      | 埼玉県久喜市                | 構造     | S造                 |
| 用途地域     | 市街化調整区域、防火地域指定なし      | 平均居住人員 | 10人                |
| 地域区分     | 6地域                   | 年間使用時間 | 8,760時間/年(想定値)     |
| 建物用途     | 工場                    | 評価の段階  | 実施設計段階評価           |
| 竣工年      | 2023年9月 予定            | 評価の実施日 | 2022年9月14日         |
| 敷地面積     | 10,249 m <sup>2</sup> | 作成者    | 株式会社JA設計 酒井英典      |
| 建築面積     | 3,828 m <sup>2</sup>  | 確認日    | 2022年9月16日         |
| 延床面積     | 3,894 m <sup>2</sup>  | 確認者    | 一級建築士事務所 株式会社 JA設計 |



### 2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

**BEE = 1.3** ★★★★★

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

### 2-2 ライフサイクルCO<sub>2</sub>(温暖化影響チャート)

標準計算

30%: ★★★★★ 60%: ★★★★★ 80%: ★★★★★ 100%: ★★★★★ 100%超: ★

①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+

0 46 92 (kg-CO<sub>2</sub>/年・m<sup>2</sup>)

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量の目安で示したものです

### 2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

### 2-4 中項目の評価(バーチャート)

**Q のスコア = 3.0**

#### Q1 室内環境

Q1のスコア= 0.0

#### Q2 サービス性能

Q2のスコア= 3.3

#### Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア= 2.8

**LR のスコア = 3.5**

#### LR1 エネルギー

LR1のスコア= 4.0

#### LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア= 2.9

#### LR3 敷地外環境

LR3のスコア= 3.4

| 3 設計上の配慮事項          |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>総合</b>           | 既設の緑地を残し、省エネ性能の高い建物を意識している                      | その他<br>特になし  |
| <b>Q1 室内環境</b>      | 倉庫の為、評価なし                                       | <b>Q3 室外環境(敷地内)</b><br>既設の緑地を意識して残り、既存建物を撤去して空いた部分にはさらに緑地を増やすことで温熱環境の向上を目指している |
| <b>LR1 エネルギー</b>    | 工場用途のためLR1は算出不可だが、性能のよい断熱材を使用するなどBPIm0.56となっている | <b>LR3 敷地外環境</b><br>敷地外への風環境を配慮した建物となっている                                      |
| <b>Q2 サービス性能</b>    | 耐用性に優れた建物となるよう意識している                            |  |
| <b>LR2 資源・マテリアル</b> | 温室効果ガスを出さない資材を使うなど地球温暖化対策を行っている                 |  |

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)  
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)  
 ■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃業に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと  
 ■評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

**CASBEE-建築(新築)2016年版**  
 (仮称)久喜開発プロジェクト 肥料農業倉庫棟新築工事

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版  
 ■評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)

欄に数値またはコメントを記入

| スコアシート                |  | 実施設計段階          |  |  |  |            |      |     |      |            |
|-----------------------|--|-----------------|--|--|--|------------|------|-----|------|------------|
| 配慮項目                  |  | 環境配慮設計の概要記入欄    |  |  |  | 評価点        | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | 全体         |
| <b>Q 建築物の環境品質</b>     |  |                 |  |  |  |            |      |     |      | <b>3.0</b> |
| <b>Q1 室内環境</b>        |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| <b>1 音環境</b>          |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1.1 室内騒音レベル           |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1.2 遮音                |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 開口部遮音性能             |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2 界壁遮音性能              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源)       |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源)       |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1.3 吸音                |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| <b>2 温熱環境</b>         |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2.1 室温制御              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 室温                  |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2 外皮性能                |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3 ゾーン別制御性             |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2.2 湿度制御              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2.3 空調方式              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| <b>3 光・視環境</b>        |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3.1 昼光利用              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 昼光率                 |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2 方位別開口               |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3 昼光利用設備              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3.2 グレア対策             |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 昼光制御                |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3.3 照度                |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3.4 照明制御              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| <b>4 空気質環境</b>        |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 4.1 発生源対策             |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 化学汚染物質              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 4.2 換気                |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 換気量                 |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2 自然換気性能              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3 取り入れ外気への配慮          |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 4.3 運用管理              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 CO <sub>2</sub> の監視 |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2 喫煙の制御               |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| <b>Q2 サービス性能</b>      |  |                 |  |  |  |            | 0.43 |     |      | <b>3.3</b> |
| <b>1 機能性</b>          |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1.1 機能性・使いやすさ         |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 広さ・収納性              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2 高度情報通信設備対応          |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3 バリアフリー計画            |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1.2 心理性・快適性           |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 広さ感・景観              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2 リフレッシュスペース          |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 3 内装計画                |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1.3 維持管理              |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 1 維持管理に配慮した設計         |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| 2 維持管理用機能の確保          |  |                 |  |  |  |            |      |     |      |            |
| <b>2 耐用性・信頼性</b>      |  |                 |  |  |  | <b>3.1</b> | 0.50 |     |      | <b>3.1</b> |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振       |  |                 |  |  |  | <b>3.0</b> | 0.50 |     |      |            |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ)      |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.80 |     |      |            |
| 2 免震・制震・制振性能          |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.20 |     |      |            |
| 2.2 部品・部材の耐用年数        |  |                 |  |  |  | <b>3.6</b> | 0.30 |     |      |            |
| 1 躯体材料の耐用年数           |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.20 |     |      |            |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔       |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.20 |     |      |            |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔     |  | 床20年、壁20年、天井30年 |  |  |  | 5.0        | 0.10 |     |      |            |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔      |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.10 |     |      |            |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔     |  | 給水B、給湯C、雑排水B    |  |  |  | 5.0        | 0.20 |     |      |            |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔       |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.20 |     |      |            |
| 2.4 信頼性               |  |                 |  |  |  | <b>2.6</b> | 0.20 |     |      |            |
| 1 空調・換気設備             |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.20 |     |      |            |
| 2 給排水・衛生設備            |  |                 |  |  |  | 2.0        | 0.20 |     |      |            |
| 3 電気設備                |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.20 |     |      |            |
| 4 機械・配管支持方法           |  |                 |  |  |  | 3.0        | 0.20 |     |      |            |
| 5 通信・情報設備             |  |                 |  |  |  | 2.0        | 0.20 |     |      |            |

|                                |                           |            |      |   |   |            |
|--------------------------------|---------------------------|------------|------|---|---|------------|
| <b>3 対応性・更新性</b>               |                           | <b>3.5</b> | 0.50 | - | - | <b>3.5</b> |
| <b>3.1 空間のゆとり</b>              |                           | <b>5.0</b> | 0.30 | - | - |            |
| 1 階高のゆとり                       | 事務所部4.7m、倉庫部6.15m         | 5.0        | 0.60 | - | - |            |
| 2 空間の形状・自由さ                    | 壁長さ比率0.07                 | 5.0        | 0.40 | - | - |            |
| <b>3.2 荷重のゆとり</b>              |                           | <b>3.0</b> | 0.30 | - | - |            |
| <b>3.3 設備の更新性</b>              |                           | <b>2.8</b> | 0.40 | - | - |            |
| 1 空調配管の更新性                     |                           | 2.0        | 0.20 | - | - |            |
| 2 給排水管の更新性                     |                           | 3.0        | 0.20 | - | - |            |
| 3 電気配線の更新性                     |                           | 3.0        | 0.10 | - | - |            |
| 4 通信配線の更新性                     |                           | 3.0        | 0.10 | - | - |            |
| 5 設備機器の更新性                     |                           | 3.0        | 0.20 | - | - |            |
| 6 バックアップスペースの確保                |                           | 3.0        | 0.20 | - | - |            |
| <b>Q3 室外環境(敷地内)</b>            |                           | -          | 0.57 | - | - | <b>2.8</b> |
| <b>1 生物環境の保全と創出</b>            |                           | <b>3.0</b> | 0.30 | - | - | <b>3.0</b> |
| <b>2 まちなみ・景観への配慮</b>           |                           | <b>3.0</b> | 0.40 | - | - | <b>3.0</b> |
| <b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>         |                           | <b>2.5</b> | 0.30 | - | - | <b>2.5</b> |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上             |                           | <b>2.0</b> | 0.50 | - | - |            |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上                 |                           | <b>3.0</b> | 0.50 | - | - |            |
| <b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>          |                           | -          | -    | - | - | <b>3.5</b> |
| <b>LR1 エネルギー</b>               |                           | -          | 0.40 | - | - | <b>4.0</b> |
| <b>1 建物外皮の熱負荷抑制</b>            |                           | -          | -    | - | - | -          |
| <b>2 自然エネルギー利用</b>             |                           | <b>3.0</b> | 0.13 | - | - | <b>3.0</b> |
| <b>3 設備システムの高効率化</b>           | [BEI][BEIm] = 0.44        | <b>5.0</b> | 0.63 | - | - | <b>5.0</b> |
| <b>4 効率的運用</b>                 |                           | <b>2.0</b> | 0.25 | - | - | <b>2.0</b> |
| 集合住宅以外の評価                      |                           | <b>2.0</b> | 1.00 | - | - |            |
| 4.1 モニタリング                     |                           | 3.0        | 0.50 | - | - |            |
| 4.2 運用管理体制                     |                           | 1.0        | 0.50 | - | - |            |
| 集合住宅の評価                        |                           | -          | -    | - | - |            |
| 4.1 モニタリング                     |                           | -          | -    | - | - |            |
| 4.2 運用管理体制                     |                           | -          | -    | - | - |            |
| <b>LR2 資源・マテリアル</b>            |                           | -          | 0.30 | - | - | <b>2.9</b> |
| <b>1 水資源保護</b>                 |                           | <b>3.0</b> | 0.20 | - | - | <b>3.0</b> |
| <b>1.1 節水</b>                  |                           | <b>3.0</b> | 0.40 | - | - |            |
| <b>1.2 雨水利用・雑排水等の利用</b>        |                           | <b>3.0</b> | 0.60 | - | - |            |
| 1 雨水利用システム導入の有無                |                           | 3.0        | 0.70 | - | - |            |
| 2 雑排水等利用システム導入の有無              |                           | 3.0        | 0.30 | - | - |            |
| <b>2 非再生性資源の使用量削減</b>          |                           | <b>2.6</b> | 0.60 | - | - | <b>2.6</b> |
| <b>2.1 材料使用量の削減</b>            |                           | 2.0        | 0.11 | - | - |            |
| <b>2.2 既存建築躯体等の継続使用</b>        |                           | 3.0        | 0.22 | - | - |            |
| <b>2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用</b>   | -                         | 3.0        | 0.22 | - | - |            |
| <b>2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用</b> | -                         | 1.0        | 0.22 | - | - |            |
| <b>2.5 持続可能な森林から産出された木材</b>    |                           | -          | -    | - | - |            |
| <b>2.6 部材の再利用可能性向上への取組み</b>    | OAフロアの採用                  | 4.0        | 0.22 | - | - |            |
| <b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>         |                           | <b>3.7</b> | 0.20 | - | - | <b>3.7</b> |
| <b>3.1 有害物質を含まない材料の使用</b>      |                           | <b>3.0</b> | 0.30 | - | - |            |
| <b>3.2 フロン・ハロンの回避</b>          |                           | <b>4.0</b> | 0.70 | - | - |            |
| 1 消火剤                          |                           | -          | -    | - | - |            |
| 2 発泡剤(断熱材等)                    | 使用断熱: GW、押出法ポリスチレン(ノンフロン) | 5.0        | 0.50 | - | - |            |
| 3 冷媒                           |                           | 3.0        | 0.50 | - | - |            |
| <b>LR3 敷地外環境</b>               |                           | -          | 0.30 | - | - | <b>3.4</b> |
| <b>1 地球温暖化への配慮</b>             | LCCO2排出率: 73%             | <b>4.0</b> | 0.33 | - | - | <b>4.0</b> |
| <b>2 地域環境への配慮</b>              |                           | <b>3.4</b> | 0.33 | - | - | <b>3.4</b> |
| <b>2.1 大気汚染防止</b>              | 燃焼機器の使用無し                 | <b>5.0</b> | 0.25 | - | - |            |
| <b>2.2 温熱環境悪化の改善</b>           |                           | <b>3.0</b> | 0.50 | - | - |            |
| <b>2.3 地域インフラへの負荷抑制</b>        |                           | <b>2.7</b> | 0.25 | - | - |            |
| 1 雨水排水負荷低減                     |                           | 3.0        | 0.25 | - | - |            |
| 2 汚水処理負荷抑制                     |                           | 3.0        | 0.25 | - | - |            |
| 3 交通負荷抑制                       |                           | 3.0        | 0.25 | - | - |            |
| 4 廃棄物処理負荷抑制                    |                           | 2.0        | 0.25 | - | - |            |
| <b>3 周辺環境への配慮</b>              |                           | <b>3.0</b> | 0.33 | - | - | <b>3.0</b> |
| <b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>         |                           | <b>3.0</b> | 0.40 | - | - |            |
| 1 騒音                           |                           | 3.0        | 1.00 | - | - |            |
| 2 振動                           |                           | -          | -    | - | - |            |
| 3 悪臭                           |                           | -          | -    | - | - |            |
| <b>3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制</b>       |                           | <b>3.0</b> | 0.40 | - | - |            |
| 1 風害の抑制                        |                           | 3.0        | 0.70 | - | - |            |
| 2 砂塵の抑制                        |                           | 3.0        | -    | - | - |            |
| 3 日照阻害の抑制                      |                           | 3.0        | 0.30 | - | - |            |
| <b>3.3 光害の抑制</b>               |                           | <b>3.0</b> | 0.20 | - | - |            |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策      |                           | 3.0        | 0.70 | - | - |            |
| 2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策       |                           | 3.0        | 0.30 | - | - |            |

# CASBEE埼玉県 重点項目シート

■使用評価ソフトバージョン

CASBEE埼玉県2016年版

## 1 建物概要

|      |                      |     |        |     |
|------|----------------------|-----|--------|-----|
| 建物名称 | (仮称)久喜開発プロジェクト 肥料BEE | 1.3 | BEEランク | ★★★ |
|------|----------------------|-----|--------|-----|

## 2 重点項目の評価

|                   |  |             |     |                |  |                |  |  |  |  |
|-------------------|--|-------------|-----|----------------|--|----------------|--|--|--|--|
| ライフサイクルCO2の削減のスコア |  | 緑の保全・創出のスコア |     | =              |  | 7.0            |  |  |  |  |
| 4.0               |  | +           | 3.0 |                |  |                |  |  |  |  |
| 重点項目の各スコアの合計点     |  |             |     |                |  |                |  |  |  |  |
| がんばろう<br>6.0未満    |  | 良い<br>6.0以上 |     | 非常によい<br>6.8以上 |  | すばらしい<br>8.0以上 |  |  |  |  |

## 3 重点項目についての環境配慮概要

|   |                 |       |     |
|---|-----------------|-------|-----|
| <b>(1) ライフサイクルCO2の削減</b>  |                 | スコア平均 | 4.0 |
| <CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>  |                 |       |     |
| LR3 敷地外環境対策   | 1. 地球温暖化への配慮    | スコア   | 4.0 |
| 工場用途の為、省エネ外皮計算値によるライフサイクルCO2が出せないが、外皮性能が高く、省エネ性能のよい設備を採用するなど、地球温暖化対策をしっかりと行っている |                 |       |     |
| <b>(2) 緑の保全・創出</b>  |                 | スコア平均 | 3.0 |
| <CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>  |                 |       |     |
| Q3 室外環境(敷地内)  | 1. 生物環境の保全と創出   | スコア   | 3.0 |
| Q3 室外環境(敷地内)  | 3. 2 敷地内温熱環境の向上 | スコア   | 3.0 |
| LR3 敷地外環境   | 2. 2 温熱環境悪化の改善  | スコア   | 3.0 |
| 既設の緑化に加え、今回の建物を建てるにあたり空いた敷地内には緑地を新設するなど、敷地内の地表温度上昇を抑制しつつ地球に優しい取組みをおこなっている       |                 |       |     |

:入力欄