

令和7年度 最終処分場の維持管理情報の記録

【えん堤・遮水工の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
えん堤	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし
遮水工	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし

※ 毎日…土日祝日を除く

【調整槽の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
外観目視点検	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし
調整槽の水位の変動	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし

※ 毎日…土日祝日を除く

【浸出水処理施設の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	
流入調整設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	
前処理沈殿処理設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生物処理設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
消化脱窒処理設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
凝集沈殿処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	
砂ろ過処理設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高度処理設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
汚泥処理設備※2	18日	異常なし	16日	異常なし	13日	異常なし	25日	異常なし	8日	異常なし	5日	異常なし	3日	異常なし	6日	異常なし	5日	異常なし	8日	異常なし	9日	異常なし	6日	異常なし	
監視盤	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	
各回転機器類	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	
pH計	2,16日	異常なし	8,9,20,21日	異常なし	4,17日	異常なし	2,16日	異常なし	6,20日	異常なし	3,18日	異常なし	1,22日	異常なし	5,19日	異常なし	5,17日	異常なし	9,23日	異常なし	4,18日	異常なし	4, 18日	異常なし	
DO計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORP計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UV計	9日	異常なし	15日	異常なし	11日	異常なし	9日	異常なし	20日	異常なし	9日	異常なし	8日	異常なし	12日	異常なし	25日	異常なし	29日	異常なし	12日	異常なし	5日	異常なし	
T-N(T-N-T-P)計	1日	異常なし	1日	異常なし	2日	異常なし	1日	異常なし	1日	異常なし	1日	異常なし	1日	異常なし	4日	異常なし	1日	異常なし	5日	異常なし	2日	異常なし	2日	異常なし	
地下水導電率計	1,8,15,22,30日	異常なし	7,13,20,27日	異常なし	2,9,16,23,30日	異常なし	1,8,14,22,28日	異常なし	6,13,19,26日	異常なし	1,8,16,22,29日	異常なし	7,14,21,28日	異常なし	7,12,18,26日	異常なし	2,9,19,23日	異常なし	6,14,19,27日	異常なし	3,10,17,24日	異常なし	2,9, 16, 23, 30日	異常なし	異常なし
地下水濁度計	1,8,15,22,30日	異常なし	7,13,20,27日	異常なし	2,9,16,23,30日	異常なし	1,8,14,22,28日	異常なし	6,13,19,26日	異常なし	1,8,16,22,29日	異常なし	7,14,21,28日	異常なし	7,12,18,26日	異常なし	2,9,19,23日	異常なし	6,14,19,27日	異常なし	3,10,17,24日	異常なし	2,9, 16, 23, 30日	異常なし	異常なし
蓄電池設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薬品タンク	8,15,22,30日	異常なし	7,12,19,26日	異常なし	2,9,16,23,30日	異常なし	7,14,22,28日	異常なし	4,12,18,25日	異常なし	1,8,16,22,29日	異常なし	6,14,20,27日	異常なし	4,10,17,25日	異常なし	1,8,15,22日	異常なし	5,13,19,26日	異常なし	2,9,16,24日	異常なし	2,9, 16, 23, 30日	異常なし	異常なし
加温用ボイラー設備※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 毎日…土日祝日を除く。

※2 使用時に点検を実施する。

【埋立残容量】

全体埋立容量 2,758,000 m<sup>3</sup>

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別埋立容量[m <sup>3</sup> ]	2,144	2,645	2,303	1,984	2,000	2,078	2,996	2,450	2,564	1,953	1,963	1,993
埋立残容量 [m <sup>3</sup> ]	855,576	852,931	850,628	848,644	846,644	844,566	841,570	839,119	836,555	834,602	832,639	830,645