

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（測定単位：ng/L）

定量下限：1ng/L

	大久保浄水場			庄和浄水場		行田浄水場		新三郷浄水場		吉見浄水場	
	原水	中央浄水	西部浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
4月						1	1				
5月	2	2	2	<1	<1						
6月								2	3	<1	<1
7月						5	5				
8月	2	1	1	4	6						
9月								5	4	3	<1
10月						7	4				
11月	2	2	2	3	3						
12月								2	1	1	1
1月						5	4				
2月	4	1	<1	1	1						
3月								2	1	1	<1

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下

定量下限値（1ng/L）未満は<1と表記する。