

(2)「災害対策本部等が設置される施設」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1	秩父地方庁舎	事務所	管財課	秩父市	1969	旧基準	RC	3＋B1	2,668.21	A－①	0.61	I b	
2	熊谷地方庁舎	事務所	管財課	熊谷市	1971	旧基準	RC	4＋B1	4,107.55	A－①	0.70	I b	
3	行田地方庁舎	本棟	管財課	行田市	1970	旧基準	RC	3＋B1	2,135.15	A－①	0.78	I b	
4	春日部地方庁舎	本棟	管財課	春日部市	1978	旧基準	RC	3	4,998.28	A－①	0.61	I b	
5	上尾地方庁舎		管財課	上尾市	1996	新基準	RC	2	1,464.58	A－①	－	I a	
6	所沢地方庁舎	事務所	管財課	所沢市	1979	旧基準	RC	3	1,045.92	A－①	0.81	I b	
7	県庁	本庁舎	管財課	さいたま市	1951	旧基準	RC	5＋B1	22,835.76	A－①	0.75	I b	
8	県庁	第2庁舎	管財課	さいたま市	1974	旧基準	SRC	10＋B2	33,513.66	A－①	0.80	I b	
9	県庁	第3庁舎	管財課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4＋B1	6,358.23	A－①	0.75	I b	
10	県庁	別館	管財課	さいたま市	1967	旧基準	RC	3＋B1	2,783.84	A－①	0.75	I b	
11	県庁	衛生会館	管財課	さいたま市	1961	旧基準	RC	3＋B1	3,090.77	A－①	0.75	I b	
12	県庁	職員会館	管財課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5＋B1	6,458.00	A－①	0.80	I b	
13	川口地方庁舎	南部地域振興センター・川口県税事務所	管財課	川口市	1965	旧基準	RC	2	1,514.89	A－①	0.90	I b	
14	朝霞地方庁舎	南西部地域振興センター・朝霞県税事務所	管財課	朝霞市	1972	旧基準	RC	2	1,100.99	A－①	0.96	I b	
15	東松山地方庁舎	庁舎棟	管財課	東松山市	1976	旧基準	RC	3	3,024.96	A－①	0.80	I b	
16	本庄地方庁舎	本館	管財課	本庄市	1964	旧基準	RC	3＋B1	2,013.24	A－①	0.76	I b	
17	浦和合同庁舎	庁舎棟	管財課	さいたま市	1985	新基準	SRC	5＋B2	15,167.48	A－①	－	I a	
18	浦和合同庁舎	別館	管財課	さいたま市	1985	新基準	RC	2＋B1	2,194.91	A－①	－	I b	
19	越谷合同庁舎	越谷県税事務所棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	3＋B1	2,043.68	A－①	0.64	I b	
20	越谷合同庁舎	越谷建築安全センター棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	2	1,128.73	A－①	0.93	I b	
21	飯能合同庁舎	飯能県税事務所棟	管財課	飯能市	1973	旧基準	RC	3	2,404.38	A－①	0.75	I b	
22	危機管理防災センター		危機管理課	さいたま市	2011	新基準	RC	2	3,049.62	A－①	－	I a	
23	議事堂		管財課	さいたま市	1983	旧基準	SRC	5＋B2	18,064.58	A－①	0.76	I b	