

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1	秩父地方庁舎	事務所	管財課	秩父市	1969	旧基準	RC	3 + B1	2,668.21	A－①	0.61	I b	
2	熊谷地方庁舎	事務所	管財課	熊谷市	1971	旧基準	RC	4 + B1	4,107.55	A－①	0.70	I b	
3	行田地方庁舎	本棟	管財課	行田市	1970	旧基準	RC	3 + B1	2,135.15	A－①	0.78	I b	
4	春日部地方庁舎	本棟	管財課	春日部市	1978	旧基準	RC	3	4,998.28	A－①	0.61	I b	
5	所沢地方庁舎	事務所	管財課	所沢市	1979	旧基準	RC	3	1,045.92	A－①	0.81	I b	
6	県庁	本庁舎	管財課	さいたま市	1951	旧基準	RC	5 + B1	22,835.76	A－①	0.75	I b	
7	県庁	第2庁舎	管財課	さいたま市	1974	旧基準	SRC	10 + B2	33,513.66	A－①	0.80	I b	
8	県庁	第3庁舎	管財課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4 + B1	6,358.23	A－①	0.75	I b	
9	県庁	別館	管財課	さいたま市	1967	旧基準	RC	3 + B1	2,783.84	A－①	0.75	I b	
10	県庁	衛生会館	管財課	さいたま市	1961	旧基準	RC	3 + B1	3,090.77	A－①	0.75	I b	
11	県庁	職員会館	管財課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5 + B1	6,458.00	A－①	0.80	I b	
12	川口地方庁舎	南部地域振興センター・川口県税事務所	管財課	川口市	1965	旧基準	RC	2	1,514.89	A－①	0.90	I b	
13	朝霞地方庁舎	南西部地域振興センター・朝霞県税事務所	管財課	朝霞市	1972	旧基準	RC	2	1,100.99	A－①	0.96	I b	
14	東松山地方庁舎	庁舎棟	管財課	東松山市	1976	旧基準	RC	3	3,024.96	A－①	0.80	I b	
15	本庄地方庁舎	本館	管財課	本庄市	1964	旧基準	RC	3 + B1	2,013.24	A－①	0.76	I b	
16	浦和合同庁舎	別館	管財課	さいたま市	1985	新基準	RC	2 + B1	2,194.91	A－①	－	I b	
17	越谷合同庁舎	越谷県税事務所棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	3 + B1	2,043.68	A－①	0.64	I b	
18	越谷合同庁舎	越谷建築安全センター棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	2	1,128.73	A－①	0.93	I b	
19	越谷合同庁舎	越谷県土整備事務所棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	2	1,368.25	A－③	0.76	I b	
20	飯能合同庁舎	飯能県税事務所棟	管財課	飯能市	1973	旧基準	RC	3	2,404.38	A－①	0.75	I b	
21	別所沼会館		職員健康支援課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	2,034.00	B	0.62	I b	
22	埼玉会館		文化振興課	さいたま市	1966	旧基準	SRC	7	18,414.54	A－④	0.70	I b	
23	彩の国さいたま芸術劇場		文化振興課	さいたま市	1994	新基準	SRC	4	23,855.81	A－④	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
24	平和資料館	本館	県民広聴課	東松山市	1993	新基準	RC	3	2,930.50	B	－	I b	
25	武道館	本館	スポーツ振興課	上尾市	2003	新基準	RC	2	11,050.92	A－④	－	I b	
26	男女共同参画推進センター支所	管理棟	人権・男女共同参画課	さいたま市	1986	新基準	RC	1	234.00	A－⑤	－	I b	
27	男女共同参画推進センター支所	居住棟	人権・男女共同参画課	さいたま市	1986	新基準	RC	3	1,332.27	A－⑤	－	I b	
28	防災学習センター		危機管理課	鴻巣市	1994	新基準	RC	3	2,410.34	B	－	I b	
29	消防学校	宿泊棟	消防課	鴻巣市	1977	旧基準	RC	3	2,806.00	A－③	0.92	I b	
30	消防学校	校舎棟	消防課	鴻巣市	1977	旧基準	RC	3	1,916.00	A－③	0.85	I b	
31	消防学校	訓練塔	消防課	鴻巣市	1980	旧基準	SRC	8＋B1	589.00	A－③	0.75	I b	
32	消防学校	屋内訓練場	消防課	鴻巣市	1979	旧基準	S＋RC	2	1,495.58	A－③	0.90	I b	
33	自然学習センター		みどり自然課	北本市	1992	新基準	RC	2	1,320.80	B	－	I b	
34	狭山丘陵いきものふれあいの里センター		みどり自然課	所沢市	1994	新基準	RC	1	452.00	B	－	I b	
35	長瀬射撃場	小口径ライフル射撃場	みどり自然課	長瀬町	1993	新基準	RC	2	3,854.34	B	－	I b	
36	長瀬射撃場	大口径ライフル射撃場	みどり自然課	長瀬町	1993	新基準	RC	1	511.35	B	－	I b	
37	長瀬射撃場	クラブハウス	みどり自然課	長瀬町	1993	新基準	S	2	930.76	B	－	I b	
38	いわつき	管理棟	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	2	935.14	A－⑤	－	I b	
39	いわつき	居住棟(東)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	489.89	A－⑤	－	I b	
40	いわつき	居住棟(西)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	470.00	A－⑤	－	I b	
41	いわつき	居住棟(南)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	470.00	A－⑤	－	I b	
42	いわつき	居住棟(北)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	489.89	A－⑤	－	I b	
43	おお里	管理棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	747.64	A－⑤	1.11	I b	
44	おお里	児童棟(A)	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	923.41	A－⑤	1.27	I b	
45	おお里	児童棟(B)	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	901.48	A－⑤	1.27	I b	
46	おお里	旧保育棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	1	273.94	A－⑤	1.72	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
47	おお里	旧職員棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	1	273.51	A－⑤	3.18	I b	
48	障害者交流センター	本館	障害者福祉推進課	さいたま市	1989	新基準	SRC	2	7,774.29	A－⑤	－	I b	
49	上里学園	幼児棟	社会福祉課	上里町	1972	旧基準	RC	3	1,886.98	A－⑤	0.86	I b	
50	上里学園	管理棟	社会福祉課	上里町	1973	旧基準	RC	3	1,264.90	A－⑤	0.95	I b	
51	上里学園	児童棟	社会福祉課	上里町	1974	旧基準	RC	3	2,217.36	A－⑤	1.02	I b	
52	嵐山郷	管理棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	3	2,712.00	A－⑤	0.77	I b	
53	嵐山郷	重心棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	1,693.14	A－⑤	1.65	I b	
54	嵐山郷	診療棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	1,158.00	A－⑤	1.81	I b	
55	嵐山郷	重度棟1	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
56	嵐山郷	重度棟2	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
57	嵐山郷	重度棟3	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
58	嵐山郷	重度棟4	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
59	嵐山郷	重度棟5	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
60	嵐山郷	重度棟6	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
61	嵐山郷	重度棟7	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
62	嵐山郷	重度棟8	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
63	嵐山郷	重度棟9	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	736.95	A－⑤	0.83	I b	
64	嵐山郷	重度棟10	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A－⑤	0.83	I b	
65	嵐山郷	重度棟11	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A－⑤	0.83	I b	
66	嵐山郷	重度棟12	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A－⑤	0.83	I b	
67	嵐山郷	機能訓練棟	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	1,497.00	A－⑤	2.12	I b	
68	嵐山郷	ゲストハウス	社会福祉課	嵐山町	1976	旧基準	RC	2	981.70	A－⑤	0.86	I b	
69	嵐山郷	洗濯棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	369.00	A－⑤	1.69	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
70	嵐山郷	給食棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	515.00	A-⑤	1.33	I b	
71	伊豆潮風館	本館	障害者福祉推進課	静岡県伊東市	1987	新基準	RC	3	3,662.11	A-⑤	-	I b	
72	中央児童相談所	本館	こども安全課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	1,326.59	A-⑤	0.81	I b	
73	中央児童相談所	一時保護所棟	こども安全課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	1,021.95	A-⑤	0.79	I b	
74	中央児童相談所	治療棟	こども安全課	上尾市	2003	新基準	S	2	377.29	A-⑤	-	I b	
75	川越児童相談所	本館	こども安全課	川越市	1978	旧基準	RC	2	1,032.11	A-⑤	1.11	I b	
76	所沢児童相談所	本館	こども安全課	所沢市	1987	新基準	RC	3	1,385.10	A-⑤	-	I b	
77	所沢児童相談所	一時保護所棟	こども安全課	所沢市	1989	新基準	RC	2	1,102.99	A-⑤	-	I b	
78	旧熊谷児童相談所	本館	こども安全課	熊谷市	1965	旧基準	RC	2	931.31	A-⑤	0.79	I b	
79	越谷児童相談所	本館	こども安全課	越谷市	1973	旧基準	RC	2	1,071.00	A-⑤	0.97	I b	
80	越谷児童相談所	事務室棟	こども安全課	越谷市	2020	新基準	S	2	204.00	A-⑤	-	I b	
81	草加児童相談所	庁舎	こども安全課	草加市	1967	旧基準	RC	2	1,193.11	A-⑤	0.71	I b	
82	埼玉学園	体育館	こども安全課	上尾市	1986	新基準	RC	1	797.45	A-⑤	-	I b	
83	埼玉学園	本館	こども安全課	上尾市	1962	旧基準	RC	2	985.68	A-⑤	0.84	I b	
84	埼玉学園	新館	こども安全課	上尾市	1990	新基準	RC	2	591.10	A-⑤	-	I b	
85	埼玉学園	新教育棟	こども安全課	上尾市	2002	新基準	RC	2	689.68	A-⑤	-	I b	
86	埼玉学園	調理棟	こども安全課	上尾市	1996	新基準	RC	1	371.28	A-⑤	-	I b	
87	埼玉学園	第1寮	こども安全課	上尾市	1970	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	
88	埼玉学園	第2寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.83	I b	
89	埼玉学園	第3寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.83	I b	
90	埼玉学園	第4寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.88	I b	
91	埼玉学園	第5寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	
92	埼玉学園	第6寮	こども安全課	上尾市	1970	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
93	埼玉学園	第8寮	こども安全課	上尾市	1983	新基準	RC	1	321.97	A-⑤	-	I b	
94	埼玉学園	第9寮	こども安全課	上尾市	1984	新基準	RC	1	373.95	A-⑤	-	I b	
95	埼玉学園	第10寮	こども安全課	上尾市	1985	新基準	RC	1	373.95	A-⑤	-	I b	
96	総合リハビリテーションセンター	A棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	5+B1	9,493.73	B	0.77	I b	
97	総合リハビリテーションセンター	B棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	3	4,079.69	B	0.80	I b	
98	総合リハビリテーションセンター	C棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	1+B1	2,600.13	B	0.82	I b	
99	総合リハビリテーションセンター	D棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1984	新基準	RC	2+B1	2,305.12	B	-	I b	
100	総合リハビリテーションセンター	E棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1984	新基準	RC	2	1,463.48	B	-	I b	
101	総合リハビリテーションセンター	スロープ棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	5+B1	1,549.86	B	0.94	I b	
102	南部保健所	本館	保健医療政策課	川口市	1995	新基準	RC	2	1,800.64	A-②	-	I b	
103	鴻巣保健所	A棟	保健医療政策課	鴻巣市	1993	新基準	RC	2	1,662.36	A-②	-	I b	
104	鴻巣保健所	B棟	保健医療政策課	鴻巣市	1993	新基準	RC	2	597.41	A-②	-	I b	
105	坂戸保健所	事務所増築	保健医療政策課	坂戸市	1991	新基準	RC	2	498.66	A-②	-	I b	
106	本庄保健所	エレベーター棟	保健医療政策課	本庄市	1994	新基準	RC	2	36.90	A-②	-	I b	
107	加須保健所	事務所	保健医療政策課	加須市	1985	新基準	RC	2	1,449.94	A-②	-	I b	
108	狭山保健所	庁舎	保健医療政策課	狭山市	1987	新基準	RC	2	1,681.24	A-②	-	I b	
109	坂戸保健所	事務所棟	保健医療政策課	坂戸市	1978	旧基準	RC	2	967.13	A-②	0.61	I b	
110	東松山保健所	事務所	保健医療政策課	東松山市	1965	旧基準	RC	2+B1	1,213.87	A-②	1.32	I b	
111	秩父保健所	事務所	保健医療政策課	秩父市	1969	旧基準	RC	2	1,302.28	A-②	0.85	I b	
112	本庄保健所	本館	保健医療政策課	本庄市	1971	旧基準	RC	2	1,289.73	A-②	1.06	I b	
113	幸手保健所	庁舎	保健医療政策課	幸手市	1972	旧基準	RC	3	1,494.95	A-②	0.82	I b	
114	衛生研究所	本館	保健医療政策課	吉見町	1978	旧基準	RC	5	7,885.00	A-②	1.09	I b	
115	県民健康福祉村	ときめき元気館	健康長寿課	越谷市	1996	新基準	SRC	2	3,522.60	B	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
116	秩父農林振興センター	事務所	秩父農林振興センター	秩父市	1979	旧基準	RC	3	2,431.54	A-③	0.81	I b	
117	加須農林振興センター	事務所	加須農林振興センター	加須市	1992	新基準	RC	3	1,926.46	A-③	-	I b	
118	農林公園	農林センター	農業政策課	深谷市	1988	新基準	RC	2	1,496.87	B	-	I b	
119	農林公園	木材文化館	農業政策課	深谷市	1989	新基準	W	1	832.03	B	-	I b	
120	彩の国ふれあいの森	森林科学館	森づくり課	秩父市	1993	新基準	W+RC	2	998.59	B	-	I b	
121	秩父高原牧場	モーモーハウス	畜産安全課	東秩父村	1997	新基準	W+RC	1	599.02	B	-	I b	
122	農業大学校		農業支援課	熊谷市	2013	新基準	W一部RC、S	2	7,314.81	A-④	-	I b	
123	農業大学校	施設栽培実習作業棟1	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	362.88	A-④	-	I b	
124	農業大学校	施設栽培実習作業棟2	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	2	627.70	A-④	-	I b	
125	農業大学校	露地栽培実習作業棟1	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	349.92	A-④	-	I b	
126	農業大学校	露地栽培実習作業棟2	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	262.44	A-④	-	I b	
127	農業大学校	野菜堆肥置場	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	S	1	512.46	A-④	-	I b	
128	農業大学校	水田複合実習作業棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	692.64	A-④	-	I b	
129	農業大学校	花き実習作業棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	2	488.34	A-④	-	I b	
130	農業大学校	有機農業実習作業棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	660.96	A-④	-	I b	
131	農業大学校	短期野菜実習作業棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	2	354.67	A-④	-	I b	
132	農業大学校	機械研修棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	405.00	A-④	-	I b	
133	農業大学校	資材機材格納庫	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	380.70	A-④	-	I b	
134	農業大学校	酪農専攻教室	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	223.56	A-④	-	I b	
135	農業大学校	分娩・育成牛舎	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	242.19	A-④	-	I b	
136	農業大学校	搾乳牛舎	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	546.00	A-④	-	I b	
137	農業大学校	酪農堆肥置場	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	S	1	216.00	A-④	-	I b	
138	農業大学校	酪農機械格納庫	農業支援課	熊谷市	2016	新基準	S	1	524.16	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
139	農業大学校	農産物販売等施設	農業支援課	熊谷市	2017	新基準	S	1	156.13	A-④	—	I b	
140	農業大学校	植木造園専攻教室棟	農業支援課	熊谷市	2025	新基準	W一部S	1	285.69	A-④	—	I b	
141	さいたま県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	さいたま市	1971	旧基準	RC	2	1,460.58	A-③	0.75	I b	
142	さいたま県土整備事務所	旧試験所棟	県土整備政策課	さいたま市	1974	旧基準	RC	2	862.10	A-③	1.00	I b	
143	さいたま県土整備事務所	会議室棟	県土整備政策課	さいたま市	1991	新基準	S	2	397.48	A-③	—	I b	
144	行田県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	行田市	1973	旧基準	RC	2	1,068.18	A-③	0.73	I b	
145	三領排水機場		河川環境課	川口市	1968	旧基準	SRC	2	1,260.89	A-③	0.81	I b	
146	笹目川排水機場		河川環境課	戸田市	1975	旧基準	SRC	3	1,199.55	A-③	0.81	I b	
147	鴨川排水機場		河川環境課	さいたま市	1974	旧基準	RC	4	1,660.56	A-③	0.84	I b	
148	芝川排水機場		河川環境課	川口市	1971	旧基準	SRC	3	1,406.63	A-③	0.75	I b	
149	北本県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	北本市	1974	旧基準	W	1	599.45	A-③	1.52	I b	
150	川越県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	川越市	1969	旧基準	RC	2	1,461.99	A-③	0.67	I b	
151	飯能県土整備事務所	事務所A棟	県土整備政策課	飯能市	1974	旧基準	RC	2	591.10	A-③	0.60	I b	
152	東松山県土整備事務所	本館	県土整備政策課	東松山市	1979	旧基準	RC	2	1,367.11	A-③	0.90	I b	
153	東松山県土整備事務所	別館	県土整備政策課	東松山市	1995	新基準	S	2	498.18	A-③	—	I b	
154	秩父県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	秩父市	1978	旧基準	RC	2	1,429.36	A-③	0.80	I b	
155	本庄県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	本庄市	1980	旧基準	RC	2	1,485.04	A-③	1.09	I b	
156	杉戸県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	杉戸町	1980	旧基準	RC	2	1,483.99	A-③	0.97	I b	
157	清水川排水機場		河川環境課	深谷市	1968	旧基準	S	2	219.96	A-③	0.76	I b	
158	神明排水機場		河川環境課	草加市	1981	旧基準	RC	2+B1	1,124.97	A-③	0.70	I b	
159	大場川下流排水機場		河川環境課	三郷市	1980	旧基準	SRC	2+B2	1,815.00	A-③	1.36	I b	
160	圀川排水機場		河川環境課	八潮市	1979	旧基準	SRC	2+B1	875.19	A-③	0.76	I b	
161	朝霞県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	朝霞市	1998	新基準	S	1	920.24	A-③	—	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
162	熊谷県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	熊谷市	1992	新基準	RC	2	2,127.09	A-③	-	I b	
163	西関東連絡道路建設事務所	事務所棟	道路街路課	皆野町	1994	新基準	S	2	404.74	A-③	-	I b	
164	総合治水事務所	事務所棟	河川砂防課	春日部市	1982	新基準	RC	2	782.99	A-③	-	I b	
165	大峰トンネル	電気室	道路環境課	秩父市	1998	新基準	RC	2	233.35	A-③	-	I b	
166	岡排水機場		河川環境課	東松山市	1987	新基準	SRC	3	645.20	A-③	-	I b	
167	花崎排水機場		河川環境課	加須市	2000	新基準	RC	1	280.34	A-③	-	I b	
168	大場川上流排水機場		河川環境課	三郷市	1997	新基準	RC	3+B1	3,374.00	A-③	-	I b	
169	大吉排水機場		河川環境課	越谷市	1991	新基準	RC	3	354.58	A-③	-	I b	
170	辰井川排水機場		河川環境課	草加市	2001	新基準	RC	3	2,761.40	A-③	-	I b	
171	合角ダム	管理棟	河川環境課	秩父市	1997	新基準	RC	3	512.93	A-③	-	I b	
172	有間ダム	管理棟	河川環境課	飯能市	1983	新基準	RC	2	517.01	A-③	-	I b	
173	荒川左岸北部下水道事務所	事務所棟	県土整備政策課	行田市	1973	旧基準	RC	2	1,232.26	A-③	0.78	I b	
174	荒川左岸北部下水道事務所	事務所EV棟	県土整備政策課	行田市	1994	新基準	RC	2	44.70	A-③	-	I b	
175	戸田公園	第一艇庫	公園スタジアム課	戸田市	1975	旧基準	RC	2	1,142.18	A-④	0.77	I b	
176	大宮公園	第2公園 屋根付き運動広場	公園スタジアム課	さいたま市	1997	新基準	S	1	380.00	A-④	-	I b	
177	戸田公園	管理棟	公園スタジアム課	戸田市	2004	新基準	RC	2	1,055.00	A-④	-	I b	
178	和光樹林公園	屋根付広場	公園スタジアム課	和光市	1996	新基準	S	1	765.04	A-④	-	I b	
179	彩の森入間公園	休憩舎(避難施設)	公園スタジアム課	入間市	1997	新基準	S	2	460.30	A-④	-	I b	
180	久喜菖蒲公園	屋根付広場	公園スタジアム課	久喜市	1997	新基準	RC	1	392.80	A-④	-	I b	
181	羽生水郷公園	休憩舎(事務所)	公園スタジアム課	羽生市	1993	新基準	S	1	375.00	A-④	-	I b	
182	みさと公園	屋根付広場	公園スタジアム課	三郷市	1996	新基準	S	1	494.45	A-④	-	I b	
183	熊谷スポーツ文化公園	休憩所	公園スタジアム課	熊谷市	1995	新基準	S	1	327.50	A-④	-	I b	
184	熊谷スポーツ文化公園	休憩所(セラピー北)	公園スタジアム課	熊谷市	2003	新基準	S・RC	1	225.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
185	秩父ミュージズパーク	パルテノン	公園スタジアム課	秩父市	1997	新基準	S	1	342.00	A-④	-	I b	
186	大宮公園	弓道場 本館	公園スタジアム課	さいたま市	1980	旧基準	RC	1	639.00	B	1.24	I b	
187	大宮公園	双輪場 3号スタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1965	旧基準	RC	2	2,989.80	B	0.81	I b	
188	大宮公園	双輪場 4号スタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1959	旧基準	RC	2	1,742.20	B	0.75	I b	
189	大宮公園	双輪場 5号スタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	2,191.40	B	0.85	I b	
190	大宮公園	第2公園 管理棟	公園スタジアム課	さいたま市	1980	旧基準	RC	2	461.90	B	0.9	I b	
191	戸田公園	観覧席	公園スタジアム課	戸田市	1969	旧基準	S	1	439.60	B	0.82	I b	
192	上尾運動公園	陸上競技場(メインスタンド)	公園スタジアム課	上尾市	1967	旧基準	RC	3	6,808.73	B	0.79	I b	
193	上尾運動公園	体育館	公園スタジアム課	上尾市	1967	旧基準	S・RC	3	7,905.98	A-④	0.75	I b	
194	所沢航空記念公園	野外ステージ	公園スタジアム課	所沢市	1980	旧基準	S・RC	1	1,546.20	B	1.48	I b	
195	こども動物自然公園	国際児童館記念館	公園スタジアム課	東松山市	1981	旧基準	SRC	3	1,398.32	B	0.74	I b	
196	こども動物自然公園	管理棟・事務所	公園スタジアム課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	1,382.60	B	0.74	I b	
197	しらこばと公園	レストラン	公園スタジアム課	越谷市	1979	旧基準	S	1	326.50	B	1.75	I b	
198	大宮公園	硬式野球場	公園スタジアム課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	9,398.60	B	-	I b	
199	大宮公園	水泳場	公園スタジアム課	さいたま市	1983	新基準	S・RC	1	1,624.80	B	-	I b	
200	大宮公園	双輪場 1号スタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1993	新基準	S・RC	5	6,420.50	B	-	I b	
201	大宮公園	双輪場 メインスタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1990	新基準	S・RC	6	6,981.30	B	-	I b	
202	大宮公園	双輪場 バックスタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1982	新基準	RC	3	9,037.80	B	-	I b	
203	大宮公園	双輪場 特設サービスセンター	公園スタジアム課	さいたま市	1986	新基準	S	2	3,005.10	B	-	I b	
204	大宮公園	双輪場 東門入場券売場	公園スタジアム課	さいたま市	1993	新基準	S	2	210.00	B	-	I b	
205	大宮公園	双輪場 客用通路	公園スタジアム課	さいたま市	1984	新基準	S	1	276.00	B	-	I b	
206	大宮公園	双輪場 西門入場券売場	公園スタジアム課	さいたま市	1983	新基準	S	1	201.80	B	-	I b	
207	大宮公園	第2公園 公園ギャラリー	公園スタジアム課	さいたま市	1987	新基準	S	2	821.20	B	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
208	大宮公園	大宮公園事務所	公園スタジアム課	さいたま市	1990	新基準	RC	2	987.10	B	－	I b	
209	大宮公園	大宮公園事務所分室	公園スタジアム課	さいたま市	1972	旧基準	RC	2	836.00	B	－	I b	
210	所沢航空記念公園	所沢航空発祥記念館	公園スタジアム課	所沢市	1993	新基準	S・RC	3	5,260.70	B	－	I b	
211	所沢航空記念公園	茶室	公園スタジアム課	所沢市	1998	新基準	W	1	548.26	B	－	I b	
212	こども動物自然公園	休憩舎(ガゼボ)	公園スタジアム課	東松山市	1985	新基準	S・RC	1	491.69	B	－	I b	
213	こども動物自然公園	なかよしコーナー 管理事務所	公園スタジアム課	東松山市	1996	新基準	S	2	280.50	B	－	I b	
214	川越公園	事務所(管理棟)	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	2	907.20	B	－	I b	
215	川越公園	事務所(ロッカー棟)	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	1	1,752.59	B	－	I b	
216	川越公園	フットサル場	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	1	2,905.00	B	－	I b	
217	川越公園	レストハウス	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	1	785.22	B	－	I b	
218	川越公園	プラザシェルター	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	1	886.60	B	－	I b	
219	しらこぼと公園	管理棟	公園スタジアム課	越谷市	1994	新基準	S	2	1,018.48	B	－	I b	
220	しらこぼと公園	脱衣棟	公園スタジアム課	越谷市	1994	新基準	S	2	1,996.76	B	－	I b	
221	しらこぼと公園	待合所(1)	公園スタジアム課	越谷市	1994	新基準	RC	1	400.00	B	－	I b	
222	しらこぼと公園	ロックマウンテン	公園スタジアム課	越谷市	1995	新基準	RC	1	224.50	B	－	I b	
223	しらこぼと公園	休憩舎	公園スタジアム課	越谷市	2017	新基準	S	1	386.10	B	－	I b	
224	羽生水郷公園	水族館(事務所)	公園スタジアム課	羽生市	1983	新基準	RC	2	1,767.07	B	－	I b	
225	羽生水郷公園	大型休憩舎	公園スタジアム課	羽生市	2011	新基準	S	1	336.00	B	－	I b	
226	羽生水郷公園	エントランス棟	公園スタジアム課	羽生市	2015	新基準	RC	1	464.79	B	－	I b	
227	羽生水郷公園	特別展示棟	公園スタジアム課	羽生市	2015	新基準	S	1	259.84	B	－	I b	
228	加須はなさき公園	管理棟(事務所)	公園スタジアム課	加須市	1992	新基準	S	2	782.06	B	－	I b	
229	加須はなさき公園	レストラン棟(事務所)	公園スタジアム課	加須市	1992	新基準	S	1	394.02	B	－	I b	
230	加須はなさき公園	ロッカー棟(事務所)	公園スタジアム課	加須市	1992	新基準	S	1	928.21	B	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
231	加須はなさき公園	プラザシェルター	公園スタジアム課	加須市	1992	新基準	S	1	225.00	B	－	I b	
232	熊谷スポーツ文化公園	ラグビー場バックスタンド	公園スタジアム課	熊谷市	1991	新基準	RC	3	11,103.23	B	－	I b	
233	熊谷スポーツ文化公園	ラグビー場メインスタンド	公園スタジアム課	熊谷市	2018	新基準	S・RC	4	29,221.09	B	－	I b	
234	熊谷スポーツ文化公園	便所(スタンド南)	公園スタジアム課	熊谷市	1991	新基準	S	1	236.19	B	－	I b	
235	熊谷スポーツ文化公園	便所(スタンド北)	公園スタジアム課	熊谷市	1991	新基準	S	1	236.19	B	－	I b	
236	秩父ミュージズパーク	休憩所(ステンドハウス)	公園スタジアム課	秩父市	1993	新基準	S	1	540.00	B	－	I b	
237	秩父ミュージズパーク	野外ステージ	公園スタジアム課	秩父市	1991	新基準	RC	1	560.70	B	－	I b	
238	秩父ミュージズパーク	音楽堂	公園スタジアム課	秩父市	1991	新基準	SRC	2	1,841.00	B	－	I b	
239	川越月吉町団地	1号棟	住宅課	川越市	1981	旧基準	RC	4	1,467.00	C	0.86	I b	
240	熊谷赤城団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1979	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
241	熊谷伊勢町団地	RA号棟	住宅課	熊谷市	1952	旧基準	RC	4	952.07	C	0.65	I b	
242	熊谷伊勢町団地	RB号棟	住宅課	熊谷市	1964	旧基準	RC	4	340.32	C	0.68	I b	
243	熊谷玉井団地	24号棟	住宅課	熊谷市	1980	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
244	熊谷玉井団地	25号棟	住宅課	熊谷市	1981	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
245	熊谷石原団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1975	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
246	熊谷石原団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1975	旧基準	SRC	10	5,018.09	C	0.64	I b	
247	川口神根団地	1号棟	住宅課	川口市	1978	旧基準	SRC	8	8,861.31	C	0.70	I b	補強工事済み
248	川口東本郷団地	1号棟	住宅課	川口市	1981	旧基準	RC	3	1,198.08	C	0.86	I b	
249	川口柳崎団地	1号棟	住宅課	川口市	1977	旧基準	RC	5	1,286.00	C	0.86	I b	
250	川口柳崎団地	2号棟	住宅課	川口市	1977	旧基準	RC	5	2,572.00	C	0.86	I b	
251	川口柳崎団地	3号棟	住宅課	川口市	1978	旧基準	RC	5	2,720.00	C	0.86	I b	
252	川口安行原団地	1号棟	住宅課	川口市	1976	旧基準	SRC	12	12,373.53	C	0.64	I b	補強工事済み
253	浦和瀬ヶ崎団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	1,189.80	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
254	浦和瀬ヶ崎団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	4	1,586.40	C	0.86	I b	
255	浦和瀬ヶ崎団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
256	浦和瀬ヶ崎団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
257	浦和瀬ヶ崎団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	1,511.37	C	0.86	I b	
258	浦和瀬ヶ崎団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	815.36	C	0.86	I b	
259	浦和辻団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	4	1,029.28	C	0.86	I b	
260	浦和辻団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	771.60	C	0.86	I b	
261	浦和辻団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	771.60	C	0.86	I b	
262	浦和領家立野団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	793.20	C	0.86	I b	
263	浦和領家立野団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	3	1,189.80	C	0.86	I b	
264	浦和細野団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	1,286.00	C	0.86	I b	
265	浦和細野団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	1,286.00	C	0.86	I b	
266	浦和細野団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	5	3,305.00	C	0.86	I b	
267	浦和井沼方団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	4	1,543.92	C	0.86	I b	
268	浦和井沼方団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	5	1,929.90	C	0.86	I b	
269	浦和井沼方団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	3,305.00	C	0.86	I b	
270	浦和高層団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	SRC	14	11,603.17	C	0.63	I b	
271	浦和高層団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	SRC	14	11,736.68	C	0.63	I b	
272	浦和第2高層団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	SRC	14	12,675.62	C	0.68	I b	
273	浦和大久保団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
274	浦和大久保団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
275	浦和大久保団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
276	浦和大久保団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
277	浦和大久保団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
278	浦和大久保団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
279	浦和大久保団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
280	浦和大久保団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
281	浦和大久保団地	9号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
282	浦和大久保団地	10号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
283	浦和大久保団地	11号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
284	浦和大久保団地	12号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
285	浦和大久保団地	13号棟	住宅課	さいたま市	1973	旧基準	RC	5	1,578.90	C	0.86	I b	
286	浦和大久保団地	14号棟	住宅課	さいたま市	1973	旧基準	RC	5	1,578.90	C	0.86	I b	
287	浦和大久保団地	15号棟	住宅課	さいたま市	1973	旧基準	RC	5	2,105.20	C	0.86	I b	
288	浦和大久保団地	16号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
289	浦和大久保団地	17号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
290	浦和大久保団地	18号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
291	浦和大久保団地	19号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
292	浦和大久保団地	20号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
293	浦和大久保団地	21号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
294	浦和大久保団地	22号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
295	大宮寿能団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,994.00	C	0.60	I b	
296	大宮寿能団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,478.70	C	0.61	I b	
297	大宮寿能団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,933.20	C	0.63	I b	
298	大宮寿能団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,449.90	C	0.61	I b	
299	大宮寿能団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	2,324.08	C	0.62	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
300	大宮寿能団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,354.50	C	0.60	I b	
301	大宮寿能団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	SRC	8	9,390.60	C	0.68	I b	
302	大宮寿能団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	SRC	8	7,792.20	C	0.66	I b	
303	大宮寿能団地	集会室	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	S+RC	1	300.23	C	0.62	I b	
304	大宮植竹団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1966	旧基準	RC	4	1,024.80	C	0.73	I b	
305	大宮植竹団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1966	旧基準	RC	4	1,024.80	C	0.73	I b	
306	大宮植竹団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1967	旧基準	RC	4	1,395.30	C	0.73	I b	
307	大宮土手町団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	3	771.96	C	0.86	I b	
308	大宮土手町団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	4	1,028.80	C	0.86	I b	
309	大宮土手町団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	771.60	C	0.86	I b	
310	大宮日進あかしや団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	760.17	C	0.86	I b	
311	大宮加茂宮団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	2	252.80	C	－	I b	保有耐力計算実施
312	大宮加茂宮団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	2	316.00	C	－	I b	保有耐力計算実施
313	大宮加茂宮団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	2	252.80	C	－	I b	保有耐力計算実施
314	大宮稻荷下団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	4	1,586.40	C	0.86	I b	
315	大宮稻荷下団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	5	1,322.00	C	0.86	I b	
316	大宮稻荷下団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	1,586.40	C	0.86	I b	
317	大宮櫛引団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	4	1,057.60	C	0.86	I b	
318	大宮櫛引団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	3	1,189.80	C	0.86	I b	
319	大宮砂団地	19号棟	住宅課	さいたま市	1965	旧基準	RC	4	1,953.68	C	0.60	I b	
320	大宮砂団地	20号棟	住宅課	さいたま市	1965	旧基準	RC	4	1,279.26	C	0.60	I b	
321	大宮砂団地	21号棟	住宅課	さいたま市	1965	旧基準	RC	4	852.84	C	0.60	I b	
322	大宮東宮下団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
323	大宮東宮下団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
324	大宮東宮下団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.60	I b	
325	大宮東宮下団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	2,183.00	C	0.64	I b	
326	大宮東宮下団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	436.60	C	0.75	I b	
327	大宮東宮下団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
328	大宮東宮下団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
329	大宮東宮下団地	9号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
330	大宮東宮下団地	10号棟	住宅課	さいたま市	1967	旧基準	RC	5	1,197.00	C	0.61	I b	
331	大宮東宮下団地	11号棟	住宅課	さいたま市	1967	旧基準	RC	5	1,197.00	C	0.6	I b	
332	大宮東宮下団地	12号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,858.00	C	0.62	I b	
333	大宮東宮下団地	13号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	436.60	C	0.75	I b	
334	大宮東宮下団地	14号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,276.20	C	0.69	I b	
335	大宮東宮下団地	15号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,276.20	C	0.6	I b	
336	大宮東宮下団地	16号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	3	541.99	C	0.95	I b	
337	大宮東宮下団地	17号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,276.20	C	0.6	I b	
338	大宮東宮下団地	18号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,276.20	C	0.69	I b	
339	大宮東宮下団地	19号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,858.00	C	0.62	I b	
340	大宮東宮下団地	20号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	2,322.50	C	0.64	I b	
341	大宮東宮下団地	21号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	2,430.00	C	0.62	I b	
342	大宮東宮下団地	22号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.60	I b	
343	大宮東宮下団地	23号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,806.64	C	0.62	I b	
344	大宮東宮下団地	24号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,458.00	C	0.66	I b	
345	大宮東宮下団地	25号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,458.00	C	0.61	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
346	大宮東宮下団地	26号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
347	大宮東宮下団地	27号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,354.98	C	0.60	I b	
348	大宮東宮下団地	28号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	2,430.00	C	0.62	I b	
349	大宮東宮下団地	29号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	2,430.00	C	0.62	I b	
350	大宮東宮下団地	30号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,431.30	C	0.86	I b	
351	大宮東宮下団地	31号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,908.40	C	0.86	I b	
352	大宮宝来団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	5	2,573.20	C	0.86	I b	
353	大宮宝来団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	5	1,929.90	C	0.86	I b	
354	大宮日進さつき団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	815.36	C	0.86	I b	
355	秩父中宮地団地	4号棟	住宅課	秩父市	1974	旧基準	RC	5	1,052.60	C	0.86	I b	
356	秩父永田団地	1号棟	住宅課	秩父市	1974	旧基準	RC	5	1,966.80	C	0.86	I b	
357	秩父永田団地	2号棟	住宅課	秩父市	1974	旧基準	RC	5	1,042.00	C	0.86	I b	
358	秩父阿保団地	1号棟	住宅課	秩父市	1975	旧基準	RC	5	1,103.33	C	0.86	I b	
359	秩父阿保団地	2号棟	住宅課	秩父市	1975	旧基準	RC	5	1,216.23	C	0.86	I b	
360	秩父こぶし団地	1号棟	住宅課	秩父市	1980	旧基準	RC	5	3,328.00	C	0.86	I b	
361	秩父大野原団地	1号棟	住宅課	秩父市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
362	秩父大野原団地	2号棟	住宅課	秩父市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
363	所沢パークタウン武蔵野団地	1号棟	住宅課	所沢市	1980	旧基準	SRC	10	7,186.80	C	0.60	I b	
364	所沢パークタウン武蔵野団地	2号棟	住宅課	所沢市	1979	旧基準	SRC	10	7,186.80	C	0.60	I b	
365	所沢パークタウン武蔵野団地	3号棟	住宅課	所沢市	1979	旧基準	SRC	14	9,617.86	C	0.68	I b	
366	所沢パークタウン武蔵野団地	4号棟	住宅課	所沢市	1979	旧基準	SRC	14	9,617.86	C	0.68	I b	
367	所沢パークタウン武蔵野団地	5号棟	住宅課	所沢市	1980	旧基準	SRC	14	9,617.86	C	0.68	I b	
368	所沢パークタウン武蔵野団地	6号棟	住宅課	所沢市	1980	旧基準	SRC	14	9,617.86	C	0.68	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
369	飯能中山団地	1号棟	住宅課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	848.91	C	0.86	I b	
370	飯能中山団地	2号棟	住宅課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	848.91	C	0.86	I b	
371	飯能中山団地	3号棟	住宅課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	424.45	C	0.86	I b	
372	加須北小浜団地	1号棟	住宅課	加須市	1973	旧基準	RC	4	817.12	C	0.86	I b	
373	加須北小浜団地	2号棟	住宅課	加須市	1972	旧基準	RC	4	817.12	C	0.86	I b	
374	加須北小浜団地	6号棟	住宅課	加須市	1981	旧基準	RC	3	798.72	C	0.86	I b	
375	加須北小浜団地	7号棟	住宅課	加須市	1981	旧基準	RC	4	1,064.96	C	0.86	I b	
376	加須久下団地	1号棟	住宅課	加須市	1981	旧基準	RC	4	1,291.86	C	0.86	I b	
377	加須久下団地	2号棟	住宅課	加須市	1981	旧基準	RC	4	1,291.86	C	0.86	I b	
378	本庄諏訪団地	1号棟	住宅課	本庄市	1980	旧基準	RC	3	583.80	C	0.86	I b	
379	本庄諏訪団地	2号棟	住宅課	本庄市	1980	旧基準	RC	3	755.01	C	0.86	I b	
380	本庄南本町団地	1号棟	住宅課	本庄市	1981	旧基準	RC	4	1,597.44	C	0.86	I b	
381	東松山前山団地	1号棟	住宅課	東松山市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
382	東松山前山団地	2号棟	住宅課	東松山市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
383	東松山前山団地	3号棟	住宅課	東松山市	1981	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
384	岩槻金重団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	626.56	C	0.86	I b	
385	岩槻金重団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	626.57	C	0.86	I b	
386	岩槻金重団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	922.95	C	0.86	I b	
387	岩槻金重団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	769.71	C	0.86	I b	
388	岩槻金重団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	1,230.54	C	0.86	I b	
389	岩槻諏訪山下団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,458.00	C	0.61	I b	
390	岩槻諏訪山下団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
391	岩槻諏訪山下団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
392	岩槻諏訪山下団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,458.00	C	0.61	I b	
393	岩槻諏訪山下団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	2,183.00	C	0.64	I b	
394	岩槻諏訪山下団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.6	I b	
395	岩槻諏訪山下団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
396	岩槻諏訪山下団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.67	I b	
397	岩槻諏訪山下団地	9号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
398	岩槻諏訪山下団地	10号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
399	岩槻諏訪山下団地	11号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
400	岩槻諏訪山下団地	12号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
401	岩槻諏訪山下団地	13号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.67	I b	
402	岩槻諏訪山下団地	14号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,858.00	C	0.62	I b	
403	岩槻諏訪山下団地	15号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,309.80	C	0.67	I b	
404	岩槻諏訪山下団地	16号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.67	I b	
405	岩槻諏訪山下団地	17号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,858.00	C	0.62	I b	
406	岩槻諏訪山下団地	18号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.67	I b	
407	岩槻諏訪山下団地	19号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
408	岩槻諏訪山下団地	20号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
409	岩槻諏訪山下団地	21号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
410	岩槻諏訪山下団地	22号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
411	岩槻諏訪山下団地	23号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	
412	岩槻諏訪山下団地	24号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	1,634.24	C	0.86	I b	
413	岩槻諏訪山下団地	25号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,042.80	C	0.86	I b	
414	岩槻諏訪山下団地	26号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
415	岩槻諏訪山下団地	27号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.60	I b	
416	岩槻諏訪山下団地	28号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	
417	岩槻諏訪山下団地	29号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	1,634.24	C	0.86	I b	
418	岩槻諏訪山下団地	30号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	1,634.24	C	0.86	I b	
419	岩槻諏訪山下団地	31号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	
420	岩槻諏訪山下団地	32号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	2,553.50	C	0.86	I b	
421	岩槻諏訪山下団地	33号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	2,042.80	C	0.86	I b	
422	岩槻諏訪山下団地	34号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	1,634.24	C	0.86	I b	
423	岩槻諏訪山下団地	35号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,042.80	C	0.86	I b	
424	岩槻愛宕団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1974	旧基準	RC	4	1,048.96	C	0.86	I b	
425	岩槻愛宕団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1974	旧基準	RC	3	786.72	C	0.86	I b	
426	岩槻府内団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1975	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
427	岩槻府内団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1975	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
428	岩槻府内団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1975	旧基準	RC	5	1,216.23	C	0.86	I b	
429	狭山笹井団地	1号棟	住宅課	狭山市	1978	旧基準	RC	5	2,644.00	C	0.86	I b	
430	狭山笹井団地	2号棟	住宅課	狭山市	1978	旧基準	RC	5	1,322.00	C	0.86	I b	
431	狭山鶯ノ木団地	1号棟	住宅課	狭山市	1979	旧基準	RC	5	3,327.95	C	0.86	I b	
432	狭山鶯ノ木団地	2号棟	住宅課	狭山市	1979	旧基準	RC	5	3,327.95	C	0.86	I b	
433	羽生北袋団地	1号棟	住宅課	羽生市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
434	羽生城沼団地	1号棟	住宅課	羽生市	1978	旧基準	RC	5	2,040.00	C	0.86	I b	
435	羽生城沼団地	2号棟	住宅課	羽生市	1978	旧基準	RC	5	2,040.00	C	0.86	I b	
436	羽生城沼団地	3号棟	住宅課	羽生市	1979	旧基準	RC	5	1,930.60	C	0.86	I b	
437	羽生城沼団地	4号棟	住宅課	羽生市	1979	旧基準	RC	5	1,930.60	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
438	鴻巣箕田団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1974	旧基準	RC	5	2,915.00	C	0.86	I b	
439	鴻巣箕田団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1974	旧基準	RC	5	2,332.00	C	0.86	I b	
440	鴻巣箕田団地	3号棟	住宅課	鴻巣市	1974	旧基準	RC	5	2,915.00	C	0.86	I b	
441	鴻巣箕田団地	4号棟	住宅課	鴻巣市	1974	旧基準	RC	5	2,332.00	C	0.86	I b	
442	鴻巣人形町団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1978	旧基準	RC	5	2,644.00	C	0.86	I b	
443	鴻巣人形町団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1978	旧基準	RC	5	2,644.00	C	0.86	I b	
444	深谷緑ヶ丘団地	1号棟	住宅課	深谷市	1981	旧基準	RC	3	1,065.52	C	0.86	I b	
445	深谷緑ヶ丘団地	2号棟	住宅課	深谷市	1981	旧基準	RC	3	639.31	C	0.86	I b	
446	深谷上柴団地	1号棟	住宅課	深谷市	1980	旧基準	RC	4	2,129.92	C	0.86	I b	
447	深谷上柴団地	2号棟	住宅課	深谷市	1980	旧基準	RC	4	1,597.44	C	0.86	I b	
448	深谷上柴団地	3号棟	住宅課	深谷市	1980	旧基準	RC	4	1,597.44	C	0.86	I b	
449	上尾シラコバト団地	1号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
450	上尾シラコバト団地	2号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
451	上尾シラコバト団地	3号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,219.35	C	0.82	I b	
452	上尾シラコバト団地	4号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
453	上尾シラコバト団地	5号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
454	上尾シラコバト団地	6号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
455	上尾シラコバト団地	7号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
456	上尾シラコバト団地	8号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
457	上尾シラコバト団地	9号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,560.23	C	0.82	I b	
458	上尾シラコバト団地	10号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,400.45	C	0.82	I b	
459	上尾シラコバト団地	11号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
460	上尾シラコバト団地	12号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
461	上尾シラコバト団地	13号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
462	上尾シラコバト団地	14号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
463	上尾シラコバト団地	15号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
464	上尾シラコバト団地	16号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
465	上尾シラコバト団地	17号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
466	上尾シラコバト団地	18号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,560.23	C	0.82	I b	
467	上尾シラコバト団地	19号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,560.23	C	0.82	I b	
468	上尾シラコバト団地	25号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
469	上尾シラコバト団地	26号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
470	上尾シラコバト団地	27号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
471	上尾シラコバト団地	28号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
472	上尾シラコバト団地	29号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,867.30	C	0.82	I b	
473	上尾シラコバト団地	30号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
474	上尾シラコバト団地	31号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	933.65	C	0.82	I b	
475	上尾シラコバト団地	32号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	812.90	C	0.82	I b	
476	上尾シラコバト団地	33号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	812.90	C	0.82	I b	
477	与野上落合団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	5	1,608.25	C	0.86	I b	
478	与野上落合団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	3	1,157.94	C	0.86	I b	
479	与野高層団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1967	旧基準	SRC	11	11,023.29	C	0.60	I b	補強工事済み
480	与野大戸団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	543.74	C	0.86	I b	
481	草加花栗団地	1号棟	住宅課	草加市	1974	旧基準	SRC	10	8,347.78	C	0.60	I b	
482	草加青柳団地	1号棟	住宅課	草加市	1981	旧基準	RC	5	2,357.75	C	0.86	I b	
483	草加青柳団地	2号棟	住宅課	草加市	1981	旧基準	RC	5	3,023.35	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
484	越谷蒲生団地	1号棟	住宅課	越谷市	1974	旧基準	RC	3	1,180.08	C	0.86	I b	
485	越谷蒲生団地	2号棟	住宅課	越谷市	1978	旧基準	RC	5	1,983.00	C	0.86	I b	
486	越谷大袋団地	1号棟	住宅課	越谷市	1980	旧基準	RC	3	772.26	C	0.86	I b	
487	戸田河岸団地	1号棟	住宅課	戸田市	1963	旧基準	RC	4	1,383.54	C	0.67	I b	
488	入間東久保団地	1号棟	住宅課	入間市	1979	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
489	入間東久保団地	2号棟	住宅課	入間市	1980	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
490	入間霞川団地	18号棟	住宅課	入間市	1972	旧基準	RC	5	3,351.00	C	0.86	I b	
491	入間霞川団地	19号棟	住宅課	入間市	1977	旧基準	RC	3	1,189.80	C	0.86	I b	
492	志木柳瀬川団地	1号棟	住宅課	志木市	1979	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
493	新座野火止団地	1号棟	住宅課	新座市	1978	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	－	I b	保有耐力計算実施
494	新座野火止団地	2号棟	住宅課	新座市	1978	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	－	I b	保有耐力計算実施
495	新座野火止団地	3号棟	住宅課	新座市	1978	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	－	I b	保有耐力計算実施
496	新座野火止団地	4号棟	住宅課	新座市	1978	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	－	I b	保有耐力計算実施
497	桶川けやき団地	1号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	1,224.00	C	0.86	I b	
498	桶川けやき団地	2号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	1,224.00	C	0.86	I b	
499	桶川けやき団地	3号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	1,632.00	C	0.86	I b	
500	桶川けやき団地	4号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	1,224.00	C	0.86	I b	
501	桶川けやき団地	5号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	816.00	C	0.86	I b	
502	久喜青葉団地	1号棟	住宅課	久喜市	1973	旧基準	RC	5	2,862.04	C	0.86	I b	
503	久喜青葉団地	2号棟	住宅課	久喜市	1973	旧基準	RC	4	2,826.04	C	0.86	I b	
504	久喜青葉団地	10号棟	住宅課	久喜市	1974	旧基準	RC	5	2,622.40	C	0.86	I b	
505	久喜青葉団地	11号棟	住宅課	久喜市	1974	旧基準	SRC	12	1,688.40	C	0.60	I b	
506	久喜青葉団地	集会室	住宅課	久喜市	1976	旧基準	RC	1	204.91	C	1.88	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
507	北本二ツ家団地	1号棟	住宅課	北本市	1975	旧基準	RC	4	1,438.78	C	0.86	I b	
508	北本二ツ家団地	2号棟	住宅課	北本市	1975	旧基準	RC	4	1,438.78	C	0.86	I b	
509	北本二ツ家団地	3号棟	住宅課	北本市	1975	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
510	北本二ツ家団地	4号棟	住宅課	北本市	1975	旧基準	RC	4	972.96	C	0.86	I b	
511	北本二ツ家団地	5号棟	住宅課	北本市	1979	旧基準	RC	5	2,040.00	C	0.86	I b	
512	八潮大原団地	1号棟	住宅課	八潮市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
513	八潮大原団地	2号棟	住宅課	八潮市	1981	旧基準	RC	4	1,536.51	C	0.86	I b	
514	上福岡にいやま東団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	1981	旧基準	RC	3	913.50	C	0.86	I b	
515	蓮田山ノ内団地	1号棟	住宅課	蓮田市	1977	旧基準	RC	5	3,305.00	C	0.86	I b	
516	坂戸東坂戸団地	38号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	2,478.75	C	0.86	I b	
517	坂戸東坂戸団地	39号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	2,478.75	C	0.86	I b	
518	坂戸東坂戸団地	40号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	2,478.75	C	0.86	I b	
519	坂戸東坂戸団地	41号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	1,872.00	C	0.86	I b	
520	坂戸東坂戸団地	42号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	1,872.00	C	0.86	I b	
521	坂戸東坂戸団地	43号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	2,478.75	C	0.86	I b	
522	坂戸東坂戸団地	44号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	1,872.00	C	0.86	I b	
523	鶴ヶ島富士見団地	1号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1976	旧基準	RC	5	2,380.73	C	0.86	I b	
524	鶴ヶ島富士見団地	2号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1976	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
525	鶴ヶ島富士見団地	3号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1976	旧基準	RC	5	2,380.73	C	0.86	I b	
526	鶴ヶ島富士見団地	4号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1976	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
527	日高鹿山団地	1号棟	住宅課	日高市	1981	旧基準	RC	5	2,357.75	C	0.86	I b	
528	日高鹿山団地	2号棟	住宅課	日高市	1981	旧基準	RC	5	1,692.15	C	0.86	I b	
529	日高鹿山団地	3号棟	住宅課	日高市	1981	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
530	毛呂本郷団地	1号棟	住宅課	毛呂山町	1968	旧基準	RC	5	330.04	C	0.71	I b	
531	毛呂山いわい団地	1号棟	住宅課	毛呂山町	1980	旧基準	RC	4	1,064.96	C	0.86	I b	
532	毛呂山いわい団地	2号棟	住宅課	毛呂山町	1980	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
533	毛呂山いわい団地	3号棟	住宅課	毛呂山町	1980	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
534	嵐山小梅団地	1号棟	住宅課	嵐山町	1980	旧基準	RC	3	385.47	C	0.86	I b	
535	都幾川明覚団地	1号棟	住宅課	ときがわ町	1980	旧基準	RC	4	1,520.40	C	0.86	I b	
536	皆野団地	1号棟	住宅課	皆野町	1979	旧基準	簡易耐火	2	316.00	C	－	I b	保有耐力計算実施
537	皆野団地	2号棟	住宅課	皆野町	1979	旧基準	簡易耐火	2	316.00	C	－	I b	保有耐力計算実施
538	長瀬団地	A棟	住宅課	長瀬町	1979	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	－	I b	保有耐力計算実施
539	長瀬団地	B棟	住宅課	長瀬町	1979	旧基準	簡易耐火	2	379.20	C	－	I b	保有耐力計算実施
540	長瀬団地	C棟	住宅課	長瀬町	1979	旧基準	簡易耐火	2	379.20	C	－	I b	保有耐力計算実施
541	長瀬団地	D棟	住宅課	長瀬町	1980	旧基準	簡易耐火	2	379.18	C	－	I b	保有耐力 計算実施
542	長瀬白鳥団地	1号棟	住宅課	長瀬町	1980	旧基準	RC	3	382.05	C	0.86	I b	
543	長瀬白鳥団地	2号棟	住宅課	長瀬町	1980	旧基準	RC	3	382.05	C	0.86	I b	
544	長瀬白鳥団地	3号棟	住宅課	長瀬町	1980	旧基準	RC	3	764.10	C	0.86	I b	
545	吉田塚越団地	1号棟	住宅課	秩父市	1981	旧基準	RC	4	1,082.00	C	0.86	I b	
546	小鹿野高田団地	1号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	426.00	C	0.86	I b	
547	小鹿野高田団地	2号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	426.00	C	0.86	I b	
548	小鹿野高田団地	3号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	426.00	C	0.86	I b	
549	小鹿野高田団地	4号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	426.00	C	0.86	I b	
550	小鹿野高田団地	5号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	888.00	C	0.86	I b	
551	荒川上田野団地	1号棟	住宅課	秩父市	1981	旧基準	RC	4	1,638.00	C	0.86	I b	
552	神泉阿久原団地	1号棟	住宅課	神川町	1980	旧基準	RC	3	764.10	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
553	神泉阿久原団地	2号棟	住宅課	神川町	1980	旧基準	RC	3	382.11	C	0.86	I b	
554	妻沼長井団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1981	旧基準	RC	4	1,064.96	C	0.86	I b	
555	妻沼長井団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1981	旧基準	RC	4	1,064.96	C	0.86	I b	
556	白岡つつじヶ丘団地	1号棟	住宅課	白岡市	1978	旧基準	RC	5	1,360.00	C	0.86	I b	
557	白岡つつじヶ丘団地	2号棟	住宅課	白岡市	1978	旧基準	RC	4	1,088.00	C	0.86	I b	
558	白岡つつじヶ丘団地	3号棟	住宅課	白岡市	1978	旧基準	RC	4	1,088.00	C	0.86	I b	
559	菖蒲寺田団地	1号棟	住宅課	久喜市	1977	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
560	菖蒲寺田団地	2号棟	住宅課	久喜市	1977	旧基準	RC	4	1,586.40	C	0.86	I b	
561	栗橋しづか団地	1号棟	住宅課	久喜市	1978	旧基準	RC	4	2,644.00	C	0.86	I b	
562	栗橋しづか団地	2号棟	住宅課	久喜市	1978	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
563	栗橋しづか団地	3号棟	住宅課	久喜市	1978	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
564	栗橋道上団地	1号棟	住宅課	久喜市	1981	旧基準	RC	3	1,198.08	C	0.86	I b	
565	栗橋道上団地	2号棟	住宅課	久喜市	1981	旧基準	RC	3	1,137.15	C	0.86	I b	
566	鷺宮くずめ団地	1号棟	住宅課	久喜市	1979	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
567	鷺宮くずめ団地	2号棟	住宅課	久喜市	1979	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
568	鷺宮くずめ団地	3号棟	住宅課	久喜市	1980	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
569	庄和西金野井団地	1号棟	住宅課	春日部市	1980	旧基準	RC	3	550.17	C	0.86	I b	
570	庄和西金野井団地	2号棟	住宅課	春日部市	1980	旧基準	RC	3	550.17	C	0.86	I b	
571	庄和西金野井団地	3号棟	住宅課	春日部市	1980	旧基準	RC	3	550.17	C	0.86	I b	
572	庄和尾ヶ崎団地	1号棟	住宅課	春日部市	1981	旧基準	RC	3	798.72	C	0.86	I b	
573	庄和尾ヶ崎団地	2号棟	住宅課	春日部市	1981	旧基準	RC	4	532.48	C	0.86	I b	
574	庄和尾ヶ崎団地	3号棟	住宅課	春日部市	1981	旧基準	RC	3	798.72	C	0.86	I b	
575	庄和南桜井団地	1号棟	住宅課	春日部市	1975	旧基準	RC	4	1,941.48	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
576	庄和南桜井団地	2号棟	住宅課	春日部市	1974	旧基準	RC	4	1,573.44	C	0.86	I b	
577	川越北谷団地	A棟	住宅課	川越市	2006	新基準	RC	5	1,669.12	C	—	I b	
578	川越北谷団地	B棟	住宅課	川越市	2006	新基準	RC	5	1,585.73	C	—	I b	
579	浦和高層団地	A号棟	住宅課	さいたま市	2012	新基準	RC	14	5,518.60	C	—	I b	
580	大宮植竹団地	D棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	8	6,995.34	C	—	I b	
581	大宮長山団地	6号棟	住宅課	さいたま市	2005	新基準	RC	7	2,408.72	C	—	I b	
582	大宮長山団地	5号棟	住宅課	さいたま市	2007	新基準	RC	10	7,803.40	C	—	I b	
583	大宮長山団地	3号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	7	2,694.73	C	—	I b	
584	大宮長山団地	4号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	7	3,057.48	C	—	I b	
585	大宮東宮下団地	4号棟	住宅課	さいたま市	2007	新基準	RC	14	4,641.04	C	—	I b	
586	大宮東宮下団地	5号棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	6	5,611.28	C	—	I b	
587	岩槻諏訪山下団地	集会室	住宅課	さいたま市	2005	新基準	RC	1	390.60	C	—	I b	
588	岩槻諏訪山下団地	高層1号棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	10	10,227.56	C	—	I b	
589	岩槻諏訪山下団地	A棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	3	1,461.80	C	—	I b	
590	岩槻諏訪山下団地	B棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	3	1,517.17	C	—	I b	
591	岩槻諏訪山下団地	C棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	3	3,656.30	C	—	I b	
592	入間霞川団地	A号棟	住宅課	入間市	2011	新基準	RC	7	3,457.42	C	—	I b	
593	久喜青葉団地	集会所	住宅課	久喜市	1984	新基準	S	1	201.50	C	—	I b	
594	朝霞根岸台団地	1号棟	住宅課	朝霞市	2004	新基準	RC	5	2,313.34	C	—	I b	
595	川越東坂上団地	1号棟	住宅課	川越市	1984	新基準	RC	3	1,731.36	C	—	I b	
596	川越東坂上団地	2号棟	住宅課	川越市	1984	新基準	RC	3	865.68	C	—	I b	
597	川越月吉町団地	2号棟	住宅課	川越市	1982	新基準	RC	4	1,467.00	C	—	I b	
598	川越月吉町団地	3号棟	住宅課	川越市	1982	新基準	RC	4	978.00	C	—	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
599	川越月吉町団地	4号棟	住宅課	川越市	1983	新基準	RC	3	1,065.45	C	－	I b	
600	川越月吉町団地	5号棟	住宅課	川越市	1983	新基準	RC	3	1,278.54	C	－	I b	
601	川越月吉町団地	6号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	4	828.48	C	－	I b	
602	川越月吉町団地	7号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	4	828.48	C	－	I b	
603	川越月吉町団地	8号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	4	828.48	C	－	I b	
604	川越月吉町団地	9号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	3	621.36	C	－	I b	
605	川越月吉町団地	10号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	3	621.36	C	－	I b	
606	川越今福団地	1号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	5	2,686.70	C	－	I b	
607	川越今福団地	2号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	5	1,343.35	C	－	I b	
608	川越岸町やまぶき団地	1号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	5	1,343.35	C	－	I b	
609	川越小堤団地	1号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	5	2,145.70	C	－	I b	
610	川越小堤団地	2号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	5	2,145.70	C	－	I b	
611	川越小堤団地	3号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	5	2,145.70	C	－	I b	
612	川越南大塚団地	1号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	3	1,254.63	C	－	I b	
613	川越南大塚団地	2号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	3	1,254.63	C	－	I b	
614	川越南大塚団地	3号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	3	1,061.91	C	－	I b	
615	川越西山団地	1号棟	住宅課	川越市	1989	新基準	RC	5	2,162.55	C	－	I b	
616	川越西山団地	2号棟	住宅課	川越市	1989	新基準	RC	5	1,427.80	C	－	I b	
617	川越今泉団地	1号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	－	I b	
618	川越今泉団地	2号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,429.41	C	－	I b	
619	川越今泉団地	3号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	－	I b	
620	川越今泉団地	4号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,158.96	C	－	I b	
621	川越今泉団地	5号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
622	川越今泉団地	6号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	－	I b	
623	川越今泉団地	7号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	－	I b	
624	川越今泉団地	8号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	－	I b	
625	川越今泉団地	9号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	－	I b	
626	川越今泉団地	10号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	4	1,437.75	C	－	I b	
627	川越今泉団地	11号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	4	1,173.51	C	－	I b	
628	川越今泉団地	12号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	4	1,173.51	C	－	I b	
629	川越いせはら団地	1号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	3	880.98	C	－	I b	
630	川越いせはら団地	2号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	5	2,710.05	C	－	I b	
631	川越いせはら団地	3号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	SRC	11	4,386.95	C	－	I b	
632	川越いせはら団地	集会室	住宅課	川越市	1994	新基準	S	2	194.00	C	－	I b	
633	川越神明町団地	1号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	2,885.40	C	－	I b	
634	川越神明町団地	2号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	2,077.00	C	－	I b	
635	川越神明町団地	3号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	1,930.53	C	－	I b	
636	川越神明町団地	4号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	1,929.74	C	－	I b	
637	川越神明町団地	5号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	1,930.53	C	－	I b	
638	川越山田団地	1号棟	住宅課	川越市	1995	新基準	RC	5	2,066.83	C	－	I b	
639	川越的場団地	1号棟	住宅課	川越市	1997	新基準	RC	5	2,710.01	C	－	I b	
640	川越小中居団地	1号棟	住宅課	川越市	2000	新基準	RC	5	1,664.33	C	－	I b	
641	川越小中居団地	2号棟	住宅課	川越市	2000	新基準	RC	5	1,664.33	C	－	I b	
642	川越小中居団地	3号棟	住宅課	川越市	2000	新基準	RC	5	1,670.08	C	－	I b	
643	川越久下戸団地	1号棟	住宅課	川越市	2001	新基準	RC	5	2,557.44	C	－	I b	
644	川越久下戸団地	2号棟	住宅課	川越市	2001	新基準	RC	5	1,865.80	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
645	川越久下戸団地	3号棟	住宅課	川越市	2002	新基準	RC	7	4,460.64	C	－	I b	
646	川越久下戸団地	4号棟	住宅課	川越市	2004	新基準	RC	8	4,645.47	C	－	I b	
647	熊谷下奈良団地	1号棟	住宅課	熊谷市	2002	新基準	RC	5	3,474.67	C	－	I b	
648	熊谷下奈良団地	2号棟	住宅課	熊谷市	2004	新基準	RC	5	2,049.86	C	－	I b	
649	熊谷下奈良団地	3号棟	住宅課	熊谷市	2004	新基準	RC	4	1,299.08	C	－	I b	
650	熊谷玉井団地	26号棟	住宅課	熊谷市	1982	新基準	RC	5	2,662.40	C	－	I b	
651	熊谷玉井団地	27号棟	住宅課	熊谷市	1986	新基準	RC	4	1,612.00	C	－	I b	
652	熊谷玉井団地	28号棟	住宅課	熊谷市	1987	新基準	RC	4	1,074.68	C	－	I b	
653	熊谷玉井団地	29号棟	住宅課	熊谷市	1988	新基準	RC	4	1,074.68	C	－	I b	
654	熊谷玉井団地	A号棟	住宅課	熊谷市	2012	新基準	RC	10	4,967.06	C	－	I b	
655	熊谷玉井団地	B号棟	住宅課	熊谷市	2013	新基準	RC	10	5,149.55	C	－	I b	
656	熊谷肥塚団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1991	新基準	RC	4	2,008.43	C	－	I b	
657	熊谷肥塚団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1991	新基準	RC	4	1,697.02	C	－	I b	
658	熊谷肥塚団地	3号棟	住宅課	熊谷市	1991	新基準	RC	4	1,131.34	C	－	I b	
659	熊谷肥塚団地	4号棟	住宅課	熊谷市	1991	新基準	RC	4	1,697.02	C	－	I b	
660	熊谷末広団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1995	新基準	RC	5	4,980.19	C	－	I b	
661	熊谷銀座団地	北棟	住宅課	熊谷市	1996	新基準	RC	5	2,326.86	C	－	I b	
662	熊谷銀座団地	南棟	住宅課	熊谷市	1996	新基準	RC	5	2,509.14	C	－	I b	
663	熊谷曙町団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1999	新基準	RC	7	4,293.60	C	－	I b	
664	熊谷曙町団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1999	新基準	RC	6	1,735.59	C	－	I b	
665	川口東本郷団地	2号棟	住宅課	川口市	1982	新基準	RC	3	1,198.08	C	－	I b	
666	川口行衛団地	1号棟	住宅課	川口市	1983	新基準	RC	5	1,529.20	C	－	I b	
667	川口行衛団地	2号棟	住宅課	川口市	1983	新基準	RC	5	764.60	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
668	川口安行吉岡団地	1号棟	住宅課	川口市	1984	新基準	RC	3	1,830.38	C	－	I b	
669	川口安行吉岡団地	2号棟	住宅課	川口市	1984	新基準	RC	3	806.01	C	－	I b	
670	川口芝下団地	1号棟	住宅課	川口市	1985	新基準	RC	4	1,612.00	C	－	I b	
671	川口飯原団地	1号棟	住宅課	川口市	1987	新基準	RC	4	1,706.64	C	－	I b	
672	川口道合団地	1号棟	住宅課	川口市	1988	新基準	RC	3	1,361.67	C	－	I b	
673	川口道合団地	2号棟	住宅課	川口市	1988	新基準	RC	3	836.43	C	－	I b	
674	川口道合団地	3号棟	住宅課	川口市	1988	新基準	RC	3	836.43	C	－	I b	
675	川口道合団地	4号棟	住宅課	川口市	1988	新基準	RC	3	1,490.28	C	－	I b	
676	川口赤山団地	1号棟	住宅課	川口市	1989	新基準	RC	4	1,702.30	C	－	I b	
677	川口赤山団地	2号棟	住宅課	川口市	1989	新基準	RC	4	1,702.30	C	－	I b	
678	川口赤山団地	3号棟	住宅課	川口市	1989	新基準	RC	4	1,702.30	C	－	I b	
679	川口柳崎第二団地	1号棟	住宅課	川口市	1993	新基準	RC	5	2,314.73	C	－	I b	
680	川口根岸団地	1号棟	住宅課	川口市	1997	新基準	RC	5	1,757.20	C	－	I b	
681	川口赤山みどりの丘団地	1号棟	住宅課	川口市	1998	新基準	RC	3	3,491.95	C	－	I b	
682	川口赤山みどりの丘団地	2号棟	住宅課	川口市	1998	新基準	RC	3	2,396.36	C	－	I b	
683	浦和北浦和団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1994	新基準	RC	5	3,844.36	C	－	I b	
684	浦和さいど坂の上団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1985	新基準	RC	5	2,686.70	C	－	I b	
685	浦和さいど坂の上団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1985	新基準	RC	4	1,074.88	C	－	I b	
686	浦和常盤団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	5	2,128.52	C	－	I b	
687	浦和常盤団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	5	1,419.01	C	－	I b	
688	浦和大谷口団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,131.34	C	－	I b	
689	浦和原山団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	5	3,124.68	C	－	I b	
690	浦和原山団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	5	1,442.70	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
691	浦和原山団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	5	1,776.30	C	－	I b	
692	浦和原山団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	5	2,109.90	C	－	I b	
693	浦和南元宿団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1995	新基準	RC	5	2,036.48	C	－	I b	
694	浦和南元宿団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1995	新基準	RC	5	2,036.48	C	－	I b	
695	浦和しらくわ団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1996	新基準	RC	5	2,144.44	C	－	I b	
696	浦和しらくわ団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1996	新基準	RC	5	1,334.46	C	－	I b	
697	大宮本村団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2001	新基準	RC	3	1,154.50	C	－	I b	
698	大宮本村団地	2号棟	住宅課	さいたま市	2003	新基準	RC	4	723.01	C	－	I b	
699	大宮七里団地	RF棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	4	1,128.72	C	－	I b	
700	大宮七里団地	RG棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	4	1,128.72	C	－	I b	
701	大宮七里団地	RH棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	4	871.76	C	－	I b	
702	大宮七里団地	RI棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,144.84	C	－	I b	
703	大宮七里団地	RJ棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,144.84	C	－	I b	
704	大宮七里団地	RK棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,201.99	C	－	I b	
705	大宮七里団地	RL棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,767.67	C	－	I b	
706	大宮七里団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	8	1,898.75	C	－	I b	
707	大宮七里団地	2号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	8	3,173.93	C	－	I b	
708	大宮七里団地	3号棟	住宅課	さいたま市	2013	新基準	RC	4	1,285.20	C	－	I b	
709	大宮砂団地	22号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	1,699.87	C	－	I b	
710	大宮砂団地	23号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	1,128.74	C	－	I b	
711	大宮砂団地	24号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	1,128.74	C	－	I b	
712	大宮砂団地	25号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	1,128.72	C	－	I b	
713	大宮砂団地	26号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	1,128.72	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
714	大宮砂団地	27号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	1,128.72	C	－	I b	
715	大宮砂団地	28号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	1,128.72	C	－	I b	
716	大宮砂団地	29号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	871.76	C	－	I b	
717	大宮砂団地	30号棟	住宅課	さいたま市	1999	新基準	SRC	14	9,480.34	C	－	I b	
718	大宮砂団地	A号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	10	4,959.29	C	－	I b	
719	大宮東宮下団地	集会所	住宅課	さいたま市	1982	新基準	S	1	203.14	C	－	I b	
720	大宮東宮下団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2004	新基準	RC	10	4,630.68	C	－	I b	
721	大宮東宮下団地	2・3号棟	住宅課	さいたま市	2005	新基準	RC	14	7,237.51	C	－	I b	
722	大宮二ツ宮団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	4	1,548.88	C	－	I b	
723	大宮三橋団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	1,716.60	C	－	I b	
724	大宮三橋団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
725	大宮三橋団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	5	2,145.70	C	－	I b	
726	大宮三橋団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	5	2,145.70	C	－	I b	
727	大宮三橋団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	1,158.96	C	－	I b	
728	大宮三橋団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	4	2,287.68	C	－	I b	
729	大宮三橋団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	4	1,448.70	C	－	I b	
730	大宮三橋団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	4	2,162.60	C	－	I b	
731	大宮三橋西団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
732	大宮三橋西団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
733	大宮三橋西団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
734	大宮三橋西団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
735	大宮三橋西団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	－	I b	
736	大宮東五番街団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1989	新基準	RC	5	2,091.05	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
737	大宮東五番街団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1989	新基準	RC	5	1,769.85	C	－	I b	
738	大宮東五番街団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	7	2,632.06	C	－	I b	
739	大宮東五番街団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	SRC	11	7,783.94	C	－	I b	
740	大宮東五番街団地	5号棟	住宅課	さいたま市	2002	新基準	RC	8	2,037.33	C	－	I b	
741	大宮指扇団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	5	1,560.14	C	－	I b	
742	大宮指扇団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	7	3,203.10	C	－	I b	
743	大宮指扇団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	920.42	C	－	I b	
744	大宮指扇団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	920.42	C	－	I b	
745	大宮七里第二団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	4	1,726.17	C	－	I b	
746	大宮七里第二団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	4	1,158.27	C	－	I b	
747	大宮七里第二団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	4	1,158.27	C	－	I b	
748	大宮今羽団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	7	2,324.59	C	－	I b	
749	大宮今羽団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	7	2,324.59	C	－	I b	
750	大宮今羽団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	7	2,259.69	C	－	I b	
751	大宮東門前団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1997	新基準	RC	5	2,071.28	C	－	I b	
752	大宮小深作はるさと団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1998	新基準	RC	7	8,026.71	C	－	I b	
753	大宮小深作はるさと団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1998	新基準	RC	4	2,516.32	C	－	I b	
754	大宮西本郷団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2000	新基準	RC	9	4,609.36	C	－	I b	
755	大宮中釘団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2000	新基準	RC	6	6,351.57	C	－	I b	
756	行田佐間団地	1号棟	住宅課	行田市	1983	新基準	RC	5	1,442.80	C	－	I b	
757	行田佐間団地	2号棟	住宅課	行田市	1983	新基準	RC	5	1,442.80	C	－	I b	
758	行田持田団地	1号棟	住宅課	行田市	1988	新基準	RC	4	1,716.56	C	－	I b	
759	行田持田団地	2号棟	住宅課	行田市	1988	新基準	RC	4	1,158.96	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
760	行田下忍団地	1号棟	住宅課	行田市	1989	新基準	RC	5	1,769.85	C	－	I b	
761	行田下忍団地	2号棟	住宅課	行田市	1989	新基準	RC	5	1,394.05	C	－	I b	
762	行田下忍団地	3号棟	住宅課	行田市	1989	新基準	RC	5	2,107.95	C	－	I b	
763	行田下忍団地	4号棟	住宅課	行田市	1989	新基準	RC	4	1,713.36	C	－	I b	
764	秩父つばきの森団地	1号棟	住宅課	秩父市	1986	新基準	RC	3	1,082.16	C	－	I b	
765	秩父つばきの森団地	2号棟	住宅課	秩父市	1986	新基準	RC	3	1,510.53	C	－	I b	
766	秩父久那団地	1号棟	住宅課	秩父市	1996	新基準	RC	5	2,819.04	C	－	I b	
767	所沢パークタウン武蔵野団地	集会室	住宅課	所沢市	1982	新基準	S	2	342.00	C	－	I b	
768	所沢新郷団地	1号棟	住宅課	所沢市	1985	新基準	RC	5	2,189.50	C	－	I b	
769	所沢新郷団地	2号棟	住宅課	所沢市	1985	新基準	RC	5	2,189.50	C	－	I b	
770	所沢新郷団地	3号棟	住宅課	所沢市	1985	新基準	RC	5	1,459.65	C	－	I b	
771	所沢新郷団地	4号棟	住宅課	所沢市	1985	新基準	RC	5	2,189.50	C	－	I b	
772	所沢松郷団地	1号棟	住宅課	所沢市	1997	新基準	RC	5	2,042.03	C	－	I b	
773	所沢松郷団地	2号棟	住宅課	所沢市	1997	新基準	RC	5	1,837.88	C	－	I b	
774	新所沢けやき通り団地	1号棟	住宅課	所沢市	1999	新基準	RC	9	5,001.35	C	－	I b	
775	飯能川寺団地	1号棟	住宅課	飯能市	1996	新基準	RC	4	1,634.14	C	－	I b	
776	加須北小浜団地	8号棟	住宅課	加須市	1982	新基準	RC	4	1,064.96	C	－	I b	
777	加須北小浜団地	9号棟	住宅課	加須市	1992	新基準	RC	4	1,186.35	C	－	I b	
778	加須北小浜団地	10号棟	住宅課	加須市	1992	新基準	RC	4	1,772.46	C	－	I b	
779	加須北小浜団地	11号棟	住宅課	加須市	1994	新基準	RC	4	1,759.62	C	－	I b	
780	加須北小浜団地	12号棟	住宅課	加須市	1996	新基準	RC	4	1,772.46	C	－	I b	
781	加須北小浜団地	13号棟	住宅課	加須市	1996	新基準	RC	4	1,186.35	C	－	I b	
782	加須南大桑団地	1号棟	住宅課	加須市	1992	新基準	RC	4	2,567.72	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
783	本庄朝日町団地	1号棟	住宅課	本庄市	1992	新基準	RC	3	1,079.16	C	－	I b	
784	本庄朝日町団地	2号棟	住宅課	本庄市	1993	新基準	RC	3	1,320.83	C	－	I b	
785	本庄北諏訪団地	1号棟	住宅課	本庄市	1993	新基準	RC	4	2,324.16	C	－	I b	
786	本庄北諏訪団地	2号棟	住宅課	本庄市	1993	新基準	RC	4	2,324.16	C	－	I b	
787	本庄南本町団地	2号棟	住宅課	本庄市	1982	新基準	RC	6	2,315.84	C	－	I b	
788	本庄日の出団地	1号棟	住宅課	本庄市	1987	新基準	RC	3	1,672.86	C	－	I b	
789	本庄日の出団地	2号棟	住宅課	本庄市	1987	新基準	RC	3	643.71	C	－	I b	
790	東松山滝の本団地	1号棟	住宅課	東松山市	1987	新基準	RC	3	1,254.63	C	－	I b	
791	東松山岩花団地	1号棟	住宅課	東松山市	1983	新基準	RC	5	2,293.80	C	－	I b	
792	東松山岩花団地	2号棟	住宅課	東松山市	1983	新基準	RC	5	1,529.20	C	－	I b	
793	東松山岩花団地	3号棟	住宅課	東松山市	1984	新基準	RC	5	1,455.98	C	－	I b	
794	東松山岩花団地	4号棟	住宅課	東松山市	1984	新基準	RC	5	1,455.98	C	－	I b	
795	東松山五領団地	1号棟	住宅課	東松山市	1985	新基準	RC	5	2,015.00	C	－	I b	
796	東松山五領団地	2号棟	住宅課	東松山市	1985	新基準	RC	5	1,343.35	C	－	I b	
797	東松山五領団地	3号棟	住宅課	東松山市	1985	新基準	RC	5	2,015.00	C	－	I b	
798	東松山石橋団地	1号棟	住宅課	東松山市	2000	新基準	RC	5	2,680.74	C	－	I b	
799	東松山石橋団地	2号棟	住宅課	東松山市	2000	新基準	RC	6	2,377.44	C	－	I b	
800	岩槻西原団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	927.20	C	－	I b	
801	岩槻西原団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	927.20	C	－	I b	
802	岩槻西原団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	927.20	C	－	I b	
803	岩槻西原団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	1,390.80	C	－	I b	
804	岩槻慈恩寺団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	3	869.22	C	－	I b	
805	岩槻慈恩寺団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	3	643.71	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
806	岩槻表慈恩寺団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1994	新基準	RC	5	2,065.87	C	－	I b	
807	岩槻表慈恩寺団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1994	新基準	RC	5	2,063.81	C	－	I b	
808	岩槻南平野やまぶき団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1999	新基準	RC	3	2,435.46	C	－	I b	
809	春日部八木崎団地	1号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	4	1,574.01	C	－	I b	
810	春日部八木崎団地	2号棟	住宅課	春日部市	1983	新基準	RC	3	1,298.52	C	－	I b	
811	春日部八木崎団地	3号棟	住宅課	春日部市	1983	新基準	RC	3	1,082.10	C	－	I b	
812	春日部八木崎団地	4号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	3	806.01	C	－	I b	
813	春日部南団地	1号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	4	1,642.44	C	－	I b	
814	春日部南団地	2号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	3	1,231.83	C	－	I b	
815	春日部大沼団地	1号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	5	1,343.35	C	－	I b	
816	春日部豊春団地	1号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	3	879.33	C	－	I b	
817	春日部豊春団地	2号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	3	1,285.02	C	－	I b	
818	春日部豊春団地	3号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	3	879.33	C	－	I b	
819	春日部ひがし団地	1号棟	住宅課	春日部市	1986	新基準	RC	4	2,004.20	C	－	I b	
820	春日部豊春北団地	1号棟	住宅課	春日部市	1990	新基準	RC	3	1,264.77	C	－	I b	
821	春日部豊春北団地	2号棟	住宅課	春日部市	1990	新基準	RC	3	1,264.77	C	－	I b	
822	春日部豊春北団地	3号棟	住宅課	春日部市	1990	新基準	RC	3	1,061.91	C	－	I b	
823	春日部谷原新田団地	1号棟	住宅課	春日部市	1992	新基準	RC	5	2,113.62	C	－	I b	
824	春日部谷原新田団地	2号棟	住宅課	春日部市	1992	新基準	RC	5	1,780.02	C	－	I b	
825	春日部谷原新田団地	3号棟	住宅課	春日部市	1992	新基準	RC	5	1,446.42	C	－	I b	
826	春日部谷原新田団地	4号棟	住宅課	春日部市	1997	新基準	RC	5	2,414.10	C	－	I b	
827	春日部内牧団地	1号棟	住宅課	春日部市	1996	新基準	RC	5	5,736.02	C	－	I b	
828	狭山柏原団地	1号棟	住宅課	狭山市	1999	新基準	RC	4	2,022.41	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
829	羽生北袋団地	2号棟	住宅課	羽生市	1982	新基準	RC	5	1,996.80	C	－	I b	
830	羽生北袋団地	3号棟	住宅課	羽生市	1983	新基準	RC	5	2,105.70	C	－	I b	
831	羽生桑崎団地	1号棟	住宅課	羽生市	1982	新基準	RC	4	1,094.96	C	－	I b	
832	羽生桑崎団地	2号棟	住宅課	羽生市	1982	新基準	RC	5	1,368.70	C	－	I b	
833	羽生須影団地	1号棟	住宅課	羽生市	1994	新基準	RC	5	2,425.70	C	－	I b	
834	羽生須影団地	2号棟	住宅課	羽生市	1994	新基準	RC	5	2,423.64	C	－	I b	
835	羽生須影団地	3号棟	住宅課	羽生市	1994	新基準	RC	5	2,737.00	C	－	I b	
836	羽生須影団地	4号棟	住宅課	羽生市	1995	新基準	RC	5	1,656.18	C	－	I b	
837	鴻巣登戸団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1992	新基準	RC	5	2,856.16	C	－	I b	
838	鴻巣登戸団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1994	新基準	RC	5	2,769.00	C	－	I b	
839	鴻巣宮地団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1983	新基準	RC	3	1,298.52	C	－	I b	
840	鴻巣八幡田団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1991	新基準	RC	4	1,131.34	C	－	I b	
841	鴻巣八幡田団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1991	新基準	RC	4	1,456.38	C	－	I b	
842	深谷緑ヶ丘団地	3号棟	住宅課	深谷市	1986	新基準	RC	3	418.21	C	－	I b	
843	深谷緑ヶ丘団地	4号棟	住宅課	深谷市	1986	新基準	RC	3	1,254.63	C	－	I b	
844	深谷萱場団地	1号棟	住宅課	深谷市	1998	新基準	RC	3	913.40	C	－	I b	
845	深谷萱場団地	2号棟	住宅課	深谷市	1998	新基準	RC	3	759.25	C	－	I b	
846	深谷萱場団地	3号棟	住宅課	深谷市	1998	新基準	RC	3	742.10	C	－	I b	
847	深谷萱場団地	4号棟	住宅課	深谷市	1998	新基準	RC	3	759.30	C	－	I b	
848	深谷萱場団地	5号棟	住宅課	深谷市	1999	新基準	RC	3	965.09	C	－	I b	
849	深谷萱場団地	6号棟	住宅課	深谷市	1999	新基準	RC	3	779.53	C	－	I b	
850	深谷萱場団地	7号棟	住宅課	深谷市	1999	新基準	RC	3	822.92	C	－	I b	
851	深谷萱場団地	8号棟	住宅課	深谷市	1999	新基準	RC	3	787.63	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
852	深谷戸森団地	1号棟	住宅課	深谷市	1997	新基準	RC	5	4,126.66	C	－	I b	
853	上尾二ツ宮前団地	1号棟	住宅課	上尾市	1984	新基準	RC	5	1,448.34	C	－	I b	
854	上尾二ツ宮前団地	2号棟	住宅課	上尾市	1984	新基準	RC	5	2,206.85	C	－	I b	
855	上尾丸山団地	1号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
856	上尾丸山団地	2号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	－	I b	
857	上尾丸山団地	3号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	－	I b	
858	上尾丸山団地	4号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	－	I b	
859	上尾丸山団地	5号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	－	I b	
860	上尾丸山団地	6号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	－	I b	
861	上尾丸山団地	7号棟	住宅課	上尾市	1989	新基準	RC	4	1,415.88	C	－	I b	
862	上尾丸山団地	8号棟	住宅課	上尾市	1989	新基準	RC	5	2,091.05	C	－	I b	
863	上尾東町団地	1号棟	住宅課	上尾市	1995	新基準	RC	5	2,053.37	C	－	I b	
864	与野中里団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1994	新基準	RC	5	2,116.13	C	－	I b	
865	与野中里団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1996	新基準	RC	6	3,915.26	C	－	I b	
866	与野上落合団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1995	新基準	RC	6	3,556.23	C	－	I b	
867	草加遊馬団地	1号棟	住宅課	草加市	1982	新基準	RC	4	1,847.76	C	－	I b	
868	草加遊馬団地	2号棟	住宅課	草加市	1982	新基準	RC	3	821.22	C	－	I b	
869	草加遊馬団地	3号棟	住宅課	草加市	1982	新基準	RC	3	1,094.96	C	－	I b	
870	草加原町団地	1号棟	住宅課	草加市	1984	新基準	RC	3	1,612.03	C	－	I b	
871	草加柳島団地	1号棟	住宅課	草加市	1984	新基準	RC	4	1,903.16	C	－	I b	
872	草加柳島団地	2号棟	住宅課	草加市	1984	新基準	RC	5	1,612.03	C	－	I b	
873	草加新善町団地	1号棟	住宅課	草加市	1993	新基準	RC	4	1,726.17	C	－	I b	
874	草加新善町団地	2号棟	住宅課	草加市	1993	新基準	RC	3	1,087.50	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
875	草加原町第二団地	1号棟	住宅課	草加市	1994	新基準	RC	5	2,423.64	C	－	I b	
876	草加原町第三団地	1号棟	住宅課	草加市	1995	新基準	RC	5	1,569.88	C	－	I b	
877	草加原町第三団地	2号棟	住宅課	草加市	1995	新基準	RC	4	1,314.04	C	－	I b	
878	草加稻荷団地	1号棟	住宅課	草加市	1995	新基準	RC	4	1,646.75	C	－	I b	
879	越谷鷺高団地	1号棟	住宅課	越谷市	1983	新基準	RC	5	1,529.20	C	－	I b	
880	越谷鷺高団地	2号棟	住宅課	越谷市	1983	新基準	RC	5	1,937.06	C	－	I b	
881	越谷間久里団地	1号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	5	2,152.26	C	－	I b	
882	越谷間久里団地	2号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	5	2,152.26	C	－	I b	
883	越谷間久里団地	3号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	1,250.40	C	－	I b	
884	越谷間久里団地	4号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	1,264.05	C	－	I b	
885	越谷間久里団地	5号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	833.60	C	－	I b	
886	越谷間久里団地	6号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	1,264.05	C	－	I b	
887	越谷間久里団地	7号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	833.60	C	－	I b	
888	越谷間久里団地	8号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	843.41	C	－	I b	
889	越谷神明団地	1号棟	住宅課	越谷市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
890	越谷神明団地	2号棟	住宅課	越谷市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
891	越谷神明団地	3号棟	住宅課	越谷市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
892	越谷蒲生西団地	1号棟	住宅課	越谷市	1992	新基準	RC	4	1,437.75	C	－	I b	
893	越谷南荻島団地	1号棟	住宅課	越谷市	1996	新基準	RC	4	1,056.81	C	－	I b	
894	越谷南荻島団地	2号棟	住宅課	越谷市	1996	新基準	RC	4	1,626.89	C	－	I b	
895	越谷南荻島団地	3号棟	住宅課	越谷市	1996	新基準	RC	5	2,186.84	C	－	I b	
896	越谷南荻島団地	4号棟	住宅課	越谷市	1996	新基準	RC	5	1,827.66	C	－	I b	
897	越谷大房団地	1号棟	住宅課	越谷市	1997	新基準	RC	5	1,694.25	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
898	越谷平方団地	1号棟	住宅課	越谷市	1998	新基準	RC	5	2,005.43	C	－	I b	
899	越谷平方団地	2号棟	住宅課	越谷市	1998	新基準	RC	5	1,733.07	C	－	I b	
900	越谷平方団地	3号棟	住宅課	越谷市	1998	新基準	RC	5	1,614.52	C	－	I b	
901	蕨錦町団地	1号棟	住宅課	蕨市	1994	新基準	RC	4	1,599.22	C	－	I b	
902	蕨ふれあい団地	1号棟	住宅課	蕨市	2000	新基準	RC	3	1,145.70	C	－	I b	
903	戸田下前団地	1号棟	住宅課	戸田市	1999	新基準	RC	8	4,576.61	C	－	I b	
904	入間向原団地	1号棟	住宅課	入間市	1999	新基準	RC	4	2,742.55	C	－	I b	
905	入間向原団地	2号棟	住宅課	入間市	1999	新基準	RC	4	3,283.46	C	－	I b	
906	入間向原団地	3号棟	住宅課	入間市	1999	新基準	RC	5	4,374.12	C	－	I b	
907	入間向原団地	4号棟	住宅課	入間市	2001	新基準	RC	4	2,321.56	C	－	I b	
908	入間向原団地	5号棟	住宅課	入間市	2001	新基準	RC	6	3,866.97	C	－	I b	
909	入間向原団地	6号棟	住宅課	入間市	2004	新基準	RC	7	4,384.31	C	－	I b	
910	入間向原団地	集会室	住宅課	入間市	2004	新基準	RC	1	228.94	C	－	I b	
911	入間向陽台団地	1号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	2,473.26	C	－	I b	
912	入間向陽台団地	2号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	2,772.39	C	－	I b	
913	入間向陽台団地	3号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	2,142.29	C	－	I b	
914	入間向陽台団地	4号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	1,437.94	C	－	I b	
915	入間向陽台団地	5号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	2,471.44	C	－	I b	
916	入間宮の森団地	1号棟	住宅課	入間市	1985	新基準	RC	5	2,015.00	C	－	I b	
917	入間宮の森団地	2号棟	住宅課	入間市	1985	新基準	RC	4	1,612.00	C	－	I b	
918	入間下藤沢団地	1号棟	住宅課	入間市	1988	新基準	RC	5	1,415.01	C	－	I b	
919	入間下藤沢団地	2号棟	住宅課	入間市	1988	新基準	RC	5	2,122.52	C	－	I b	
920	入間下藤沢団地	3号棟	住宅課	入間市	1988	新基準	RC	5	1,415.01	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
921	入間上藤沢団地	1号棟	住宅課	入間市	1992	新基準	RC	5	1,511.57	C	－	I b	
922	入間上藤沢団地	2号棟	住宅課	入間市	1992	新基準	RC	5	2,109.90	C	－	I b	
923	入間上藤沢団地	3号棟	住宅課	入間市	1992	新基準	RC	5	1,511.57	C	－	I b	
924	入間上藤沢団地	4号棟	住宅課	入間市	1992	新基準	RC	5	2,109.90	C	－	I b	
925	入間野田団地	1号棟	住宅課	入間市	1995	新基準	RC	5	2,691.48	C	－	I b	
926	入間野田団地	2号棟	住宅課	入間市	1995	新基準	RC	5	2,016.19	C	－	I b	
927	入間下藤沢みどり団地	1号棟	住宅課	入間市	1997	新基準	RC	5	2,487.70	C	－	I b	
928	朝霞幸町団地	1号棟	住宅課	朝霞市	1993	新基準	RC	6	2,756.46	C	－	I b	
929	朝霞幸町団地	2号棟	住宅課	朝霞市	1993	新基準	RC	5	2,639.91	C	－	I b	
930	朝霞幸町団地	3号棟	住宅課	朝霞市	1993	新基準	RC	5	1,449.13	C	－	I b	
931	志木中宗岡団地	1号棟	住宅課	志木市	1991	新基準	RC	5	1,442.70	C	－	I b	
932	新座本多団地	1号棟	住宅課	新座市	1983	新基準	SRC	7	5,387.77	C	－	I b	
933	新座菅沢団地	1号棟	住宅課	新座市	1986	新基準	RC	4	1,743.56	C	－	I b	
934	新座菅沢団地	2号棟	住宅課	新座市	1986	新基準	RC	4	1,743.56	C	－	I b	
935	新座菅沢団地	3号棟	住宅課	新座市	1986	新基準	RC	4	1,743.56	C	－	I b	
936	新座野火止北団地	1号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	3	1,082.07	C	－	I b	
937	新座野火止北団地	2号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	3	848.51	C	－	I b	
938	新座本多第二団地	1号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	7	2,644.92	C	－	I b	
939	新座本多第二団地	2号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	7	2,644.92	C	－	I b	
940	新座本多第二団地	3号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	7	2,644.92	C	－	I b	
941	新座大和田団地	1号棟	住宅課	新座市	1992	新基準	RC	5	2,109.90	C	－	I b	
942	新座大和田団地	2号棟	住宅課	新座市	1992	新基準	RC	5	1,442.70	C	－	I b	
943	新座野火止南団地	1号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	1,930.53	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
944	新座野火止南団地	2号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	－	I b	
945	新座野火止南団地	3号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	－	I b	
946	新座野火止南団地	4号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	－	I b	
947	新座野火止南団地	5号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	－	I b	
948	新座野火止南団地	6号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	1,575.67	C	－	I b	
949	新座野火止南団地	7号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	1,575.67	C	－	I b	
950	新座菅沢第二団地	1号棟	住宅課	新座市	1994	新基準	RC	4	1,883.40	C	－	I b	
951	新座菅沢第二団地	2号棟	住宅課	新座市	1994	新基準	RC	4	1,883.40	C	－	I b	
952	新座菅沢第二団地	3号棟	住宅課	新座市	1994	新基準	RC	4	1,883.40	C	－	I b	
953	新座馬場団地	1号棟	住宅課	新座市	1995	新基準	RC	5	2,376.20	C	－	I b	
954	新座馬場団地	2号棟	住宅課	新座市	1995	新基準	RC	5	2,376.20	C	－	I b	
955	新座馬場団地	3号棟	住宅課	新座市	1995	新基準	RC	5	2,690.70	C	－	I b	
956	新座馬場団地	4号棟	住宅課	新座市	1995	新基準	RC	5	2,691.48	C	－	I b	
957	桶川倉田団地	1号棟	住宅課	桶川市	1983	新基準	RC	5	1,529.20	C	－	I b	
958	桶川倉田団地	2号棟	住宅課	桶川市	1983	新基準	RC	5	2,294.54	C	－	I b	
959	桶川川田谷団地	1号棟	住宅課	桶川市	1991	新基準	RC	5	1,780.02	C	－	I b	
960	北本中丸団地	1号棟	住宅課	北本市	1994	新基準	RC	4	1,599.22	C	－	I b	
961	北本中丸団地	2号棟	住宅課	北本市	1994	新基準	RC	5	1,926.65	C	－	I b	
962	北本中丸団地	3号棟	住宅課	北本市	1994	新基準	RC	5	2,286.48	C	－	I b	
963	北本本宿団地	1号棟	住宅課	北本市	1997	新基準	RC	6	3,060.33	C	－	I b	
964	八潮緑町団地	1号棟	住宅課	八潮市	1993	新基準	RC	5	2,076.05	C	－	I b	
965	八潮緑町団地	2号棟	住宅課	八潮市	1993	新基準	RC	5	1,606.89	C	－	I b	
966	富士見鶴馬団地	1号棟	住宅課	富士見市	1996	新基準	RC	5	3,371.31	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
967	富士見鶴馬団地	2号棟	住宅課	富士見市	1996	新基準	RC	5	3,370.49	C	－	I b	
968	富士見鶴瀬団地	1号棟	住宅課	富士見市	1997	新基準	RC	7	3,505.23	C	－	I b	
969	上福岡にいやま西団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	1983	新基準	RC	2	695.60	C	－	I b	
970	上福岡にいやま西団地	2号棟	住宅課	ふじみ野市	1983	新基準	RC	2	695.60	C	－	I b	
971	上福岡霞ヶ丘団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	1998	新基準	RC	10	4,131.19	C	－	I b	
972	三郷鷹野団地	1号棟	住宅課	三郷市	1982	新基準	RC	5	2,189.50	C	－	I b	
973	三郷鷹野団地	2号棟	住宅課	三郷市	1982	新基準	RC	5	1,852.70	C	－	I b	
974	三郷彦成団地	1号棟	住宅課	三郷市	1995	新基準	RC	5	3,589.12	C	－	I b	
975	三郷彦成団地	2号棟	住宅課	三郷市	1995	新基準	RC	5	3,589.12	C	－	I b	
976	幸手上高野団地	1号棟	住宅課	幸手市	1984	新基準	RC	5	1,448.34	C	－	I b	
977	幸手北団地	1号棟	住宅課	幸手市	1994	新基準	RC	5	2,324.40	C	－	I b	
978	幸手南さくら団地	1号棟	住宅課	幸手市	1999	新基準	RC	5	2,302.44	C	－	I b	
979	鶴ヶ島南町団地	1号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	1,518.84	C	－	I b	
980	鶴ヶ島南町団地	2号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	3,037.68	C	－	I b	
981	鶴ヶ島南町団地	3号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	2,686.12	C	－	I b	
982	鶴ヶ島南町団地	4号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1984	新基準	RC	3	673.74	C	－	I b	
983	鶴ヶ島南町団地	5号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1984	新基準	RC	5	2,582.58	C	－	I b	
984	鶴ヶ島藤の台団地	1号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	－	I b	
985	鶴ヶ島藤の台団地	2号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1988	新基準	RC	5	2,179.45	C	－	I b	
986	鶴ヶ島藤の台団地	3号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1988	新基準	RC	4	1,172.44	C	－	I b	
987	鶴ヶ島藤の台団地	4号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1988	新基準	RC	4	1,172.44	C	－	I b	
988	鶴ヶ島すねおり団地	1号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1995	新基準	RC	5	2,067.61	C	－	I b	
989	鶴ヶ島すねおり団地	2号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1995	新基準	RC	5	2,016.19	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
990	鶴ヶ島すねおり団地	3号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1995	新基準	RC	5	1,929.67	C	－	I b	
991	吉川土場団地	1号棟	住宅課	吉川市	1992	新基準	RC	5	1,780.02	C	－	I b	
992	大井東台団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	1984	新基準	RC	4	2,149.37	C	－	I b	
993	大井鶴ヶ岡団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	4	2,350.04	C	－	I b	
994	大井鶴ヶ岡団地	2号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	4	724.20	C	－	I b	
995	大井鶴ヶ岡団地	3号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	5	1,517.10	C	－	I b	
996	大井鶴ヶ岡団地	4号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	5	1,522.09	C	－	I b	
997	大井鶴ヶ岡団地	5号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	5	1,514.60	C	－	I b	
998	三芳北永井森の里団地	1号棟	住宅課	三芳町	1996	新基準	RC	7	3,383.10	C	－	I b	
999	三芳北永井森の里団地	2号棟	住宅課	三芳町	1996	新基準	RC	6	2,351.24	C	－	I b	
1000	毛呂山長瀬団地	1号棟	住宅課	毛呂山町	1982	新基準	RC	5	1,368.70	C	－	I b	
1001	毛呂山長瀬団地	2号棟	住宅課	毛呂山町	1982	新基準	RC	5	1,368.70	C	－	I b	
1002	毛呂山上宿団地	1号棟	住宅課	毛呂山町	1988	新基準	RC	3	1,682.97	C	－	I b	
1003	越生南団地	1号棟	住宅課	越生町	1982	新基準	RC	3	1,026.54	C	－	I b	
1004	滑川都団地	1号棟	住宅課	滑川町	1992	新基準	RC	4	1,759.62	C	－	I b	
1005	滑川都団地	2号棟	住宅課	滑川町	1992	新基準	RC	4	1,437.75	C	－	I b	
1006	滑川都団地	3号棟	住宅課	滑川町	1992	新基準	RC	4	1,173.51	C	－	I b	
1007	嵐山平沢団地	1号棟	住宅課	嵐山町	1984	新基準	RC	4	1,164.04	C	－	I b	
1008	嵐山平沢団地	2号棟	住宅課	嵐山町	1984	新基準	RC	4	1,164.04	C	－	I b	
1009	小川大豆五駄団地	1号棟	住宅課	小川町	1983	新基準	RC	5	1,926.70	C	－	I b	
1010	小川みどりが丘団地	1号棟	住宅課	小川町	1990	新基準	RC	3	1,082.16	C	－	I b	
1011	小川みどりが丘団地	2号棟	住宅課	小川町	1990	新基準	RC	3	1,693.11	C	－	I b	
1012	小川みどりが丘団地	3号棟	住宅課	小川町	1990	新基準	RC	3	1,490.28	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1013	横瀬五番団地	1号棟	住宅課	横瀬町	1988	新基準	RC	3	1,736.01	C	－	I b	
1014	皆野下和田団地	1号棟	住宅課	皆野町	1983	新基準	RC	4	1,212.80	C	－	I b	
1015	長瀬小坂団地	1号棟	住宅課	長瀬町	1993	新基準	W	3	1,358.62	C	－	I b	
1016	小鹿野赤平団地	1号棟	住宅課	小鹿野町	1987	新基準	RC	3	1,500.39	C	－	I b	
1017	小鹿野赤平団地	2号棟	住宅課	小鹿野町	1987	新基準	RC	3	1,072.05	C	－	I b	
1018	荒川上田野北団地	1号棟	住宅課	秩父市	1995	新基準	RC	5	1,703.16	C	－	I b	
1019	東秩父安戸団地	1号棟	住宅課	東秩父村	1982	新基準	RC	3	435.70	C	－	I b	
1020	東秩父安戸団地	2号棟	住宅課	東秩父村	1982	新基準	RC	3	435.70	C	－	I b	
1021	東秩父安戸団地	3号棟	住宅課	東秩父村	1989	新基準	RC	3	418.20	C	－	I b	
1022	児玉久美塚団地	1号棟	住宅課	本庄市	1984	新基準	RC	3	869.00	C	－	I b	
1023	児玉久美塚団地	2号棟	住宅課	本庄市	1984	新基準	RC	3	869.00	C	－	I b	
1024	上里大御堂団地	1号棟	住宅課	上里町	1989	新基準	RC	4	1,415.88	C	－	I b	
1025	上里大御堂団地	2号棟	住宅課	上里町	1989	新基準	RC	4	1,115.24	C	－	I b	
1026	上里大御堂団地	3号棟	住宅課	上里町	1989	新基準	RC	5	1,394.05	C	－	I b	
1027	妻沼長井団地	3号棟	住宅課	熊谷市	1982	新基準	RC	4	1,597.44	C	－	I b	
1028	岡部普済寺団地	1号棟	住宅課	深谷市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	－	I b	
1029	岡部普済寺団地	2号棟	住宅課	深谷市	1993	新基準	RC	5	1,930.53	C	－	I b	
1030	花園黒田団地	1号棟	住宅課	深谷市	1995	新基準	RC	5	2,067.61	C	－	I b	
1031	花園黒田団地	2号棟	住宅課	深谷市	1995	新基準	RC	5	2,066.83	C	－	I b	
1032	寄居鉢形団地	1号棟	住宅課	寄居町	1982	新基準	RC	5	2,053.05	C	－	I b	
1033	寄居鉢形団地	2号棟	住宅課	寄居町	1982	新基準	RC	5	1,368.70	C	－	I b	
1034	川里広田団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1989	新基準	RC	3	1,254.63	C	－	I b	
1035	川里広田団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1989	新基準	RC	3	1,254.63	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1036	川里広田団地	3号棟	住宅課	鴻巣市	1989	新基準	RC	4	1,115.24	C	－	I b	
1037	大利根細間団地	1号棟	住宅課	加須市	1989	新基準	RC	4	1,672.84	C	－	I b	
1038	大利根細間団地	2号棟	住宅課	加須市	1989	新基準	RC	5	1,769.85	C	－	I b	
1039	大利根細間団地	3号棟	住宅課	加須市	1989	新基準	RC	4	1,672.84	C	－	I b	
1040	大利根細間団地	4号棟	住宅課	加須市	1993	新基準	RC	4	1,173.51	C	－	I b	
1041	大利根細間団地	5号棟	住宅課	加須市	1993	新基準	RC	4	1,173.51	C	－	I b	
1042	白岡下大崎団地	1号棟	住宅課	白岡市	1991	新基準	RC	3	1,769.02	C	－	I b	
1043	白岡下大崎団地	2号棟	住宅課	白岡市	1991	新基準	RC	3	1,326.76	C	－	I b	
1044	白岡下大崎団地	3号棟	住宅課	白岡市	1991	新基準	RC	3	684.81	C	－	I b	
1045	鷺宮金山団地	1号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	3	653.82	C	－	I b	
1046	鷺宮金山団地	2号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	3	869.22	C	－	I b	
1047	鷺宮金山団地	3号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,158.96	C	－	I b	
1048	鷺宮金山団地	4号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,716.56	C	－	I b	
1049	鷺宮金山団地	5号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,716.56	C	－	I b	
1050	鷺宮金山団地	6号棟	住宅課	久喜市	1991	新基準	RC	4	1,131.34	C	－	I b	
1051	杉戸清地団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1982	新基準	RC	3	1,231.83	C	－	I b	
1052	杉戸瀬戸団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1983	新基準	RC	3	432.84	C	－	I b	
1053	杉戸倉松団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1987	新基準	RC	4	1,730.08	C	－	I b	
1054	杉戸倉松団地	2号棟	住宅課	杉戸町	1987	新基準	RC	4	1,172.44	C	－	I b	
1055	杉戸下高野団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1990	新基準	RC	4	1,115.24	C	－	I b	
1056	杉戸下野団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1991	新基準	RC	3	667.93	C	－	I b	
1057	杉戸下野団地	2号棟	住宅課	杉戸町	1991	新基準	RC	3	1,272.76	C	－	I b	
1058	杉戸とねり団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1994	新基準	RC	8	6,847.42	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1059	杉戸とねり団地	2号棟	住宅課	杉戸町	1994	新基準	RC	8	7,080.93	C	－	I b	
1060	杉戸清地東団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1996	新基準	RC	5	2,916.55	C	－	I b	
1061	松伏つきひじ団地	1号棟	住宅課	松伏町	1989	新基準	RC	3	1,078.65	C	－	I b	
1062	庄和尾ヶ崎団地	4号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	3	798.72	C	－	I b	
1063	庄和尾ヶ崎団地	5号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	3	399.36	C	－	I b	
1064	庄和尾ヶ崎団地	6号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	3	798.72	C	－	I b	
1065	庄和金崎はなわ団地	1号棟	住宅課	春日部市	1998	新基準	RC	5	3,572.15	C	－	I b	
1066	大宮長山団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2010	新基準	RC	4	1,304.38	C	－	I b	
1067	大宮長山団地	2号棟	住宅課	さいたま市	2010	新基準	RC	5	1,558.81	C	－	I b	
1068	大宮植竹団地	C号棟	住宅課	さいたま市	2009	新基準	RC	11	19,021.29	C	－	I b	
1069	大宮砂団地	B号棟	住宅課	さいたま市	2014	新基準	RC	10	5,540.00	C	－	I b	
1070	本庄小島団地	A号棟	住宅課	本庄市	2014	新基準	RC	7	4,480.08	C	－	I b	
1071	入間霞川団地	B号棟	住宅課	入間市	2014	新基準	RC	8	5,700.00	C	－	I b	
1072	大宮東宮下団地	6号棟	住宅課	さいたま市	2010	新基準	RC	10	10,441.97	C	－	I b	
1073	熊谷玉井団地	B号棟	住宅課	熊谷市	2015	新基準	RC	10	2,410.04	C	－	I b	
1074	熊谷玉井団地	C号棟	住宅課	熊谷市	2015	新基準	RC	8	4,400.44	C	－	I b	
1075	大宮長山団地	7号棟	住宅課	さいたま市	2015	新基準	RC	6	2,644.48	C	－	I b	
1076	久喜青葉団地	A号棟	住宅課	久喜市	2016	新基準	RC	8	6,359.10	C	－	I b	
1077	本庄小島団地	A号棟	住宅課	本庄市	2017	新基準	RC	6	3,164.49	C	－	I b	
1078	入間霞川団地	C号棟	住宅課	入間市	2017	新基準	RC	8	5,437.26	C	－	I b	
1079	行田門井団地	A号棟	住宅課	行田市	2017	新基準	RC	6	2,598.54	C	－	I b	
1080	久喜青葉団地	B号棟	住宅課	久喜市	2018	新基準	RC	8	3,493.79	C	－	I b	
1081	熊谷玉井団地	D号棟	住宅課	熊谷市	2018	新基準	RC	10	3,701.49	C	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1082	大宮植竹団地	A号棟	住宅課	さいたま市	2019	新基準	RC	6	3,700.23	C	－	I b	
1083	本庄小島団地	B号棟	住宅課	本庄市	2019	新基準	RC	5	3,316.34	C	－	I b	
1084	入間霞川団地	D号棟	住宅課	入間市	2019	新基準	RC	8	4,290.84	C	－	I b	
1085	行田門井団地	B号棟	住宅課	行田市	2020	新基準	RC	6	2,041.35	C	－	I b	
1086	大宮砂団地	C号棟	住宅課	さいたま市	2021	新基準	RC	5	2,834.10	C	－	I b	
1087	熊谷玉井団地	E号棟	住宅課	熊谷市	2022	新基準	RC	8	3,645.67	C	－	I b	
1088	久喜青葉団地	C号棟	住宅課	久喜市	2022	新基準	RC	8	3,093.10	C	－	I b	
1089	入間霞川団地	E号棟	住宅課	入間市	2022	新基準	RC	8	4,063.33	C	－	I b	
1090	加須北小浜団地	A号棟	住宅課	加須市	2023	新基準	RC	4	1,135.49	C	－	I b	
1091	加須北小浜団地	B号棟	住宅課	加須市	2023	新基準	RC	4	1,135.49	C	－	I b	
1092	上尾シラコバト団地	A号棟	住宅課	上尾市	2023	新基準	RC	6	2,400.41	C	－	I b	
1093	行田門井団地	C号棟	住宅課	行田市	2023	新基準	RC	5	2,295.20	C	－	I b	
1094	大宮植竹団地	E号棟	住宅課	さいたま市	2024	新基準	RC	5	1,888.93	C	－	I b	
1095	大宮植竹団地	F号棟	住宅課	さいたま市	2024	新基準	RC	6	1,724.46	C	－	I b	
1096	久喜青葉団地	D号棟	住宅課	久喜市	2025	新基準	RC	8	4,339.88	C	－	I b	
1097	大久保浄水場	中央管理本館	水道管理課	さいたま市	1967	旧基準	RC	2	1,184.04	A－③	0.90	I b	
1098	大久保浄水場	西部管理本館	水道管理課	さいたま市	1973	旧基準	RC	2	4,008.13	A－③	0.80	I b	
1099	庄和浄水場	管理本館	水道管理課	春日部市	1974	旧基準	RC	4	7,616.85	A－③	0.79	I b	
1100	行田浄水場	管理本館	水道管理課	行田市	1984	新基準	RC	3	5,791.87	A－③	－	I b	
1101	新三郷浄水場	管理本館	水道管理課	三郷市	1990	新基準	SRC	2	5,891.12	A－③	－	I b	
1102	柿木浄水場	事務所棟	水道管理課	草加市	1964	旧基準	RC	1	373.00	A－③	1.92	I b	
1103	柿木浄水場	管理棟	水道管理課	草加市	1964	旧基準	RC	1	649.94	A－③	0.75	I b	
1104	荒川水循環センター	管理本館	下水道事業課	戸田市	1971	旧基準	RC	2+B1	12,085.00	A－③	1.25	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1105	荒川水循環センター	第1送風機棟	下水道事業課	戸田市	1972	旧基準	RC	3+B1	2,887.00	A-③	1.25	I b	
1106	荒川水循環センター	特高受変電所	下水道事業課	戸田市	1972	旧基準	RC	2	1,513.00	A-③	1.25	I b	
1107	荒川水循環センター	自家発電機棟	下水道事業課	戸田市	1980	旧基準	RC	3+B1	992.00	A-③	-	I b	
1108	荒川水循環センター	第1汚泥濃縮棟	下水道事業課	戸田市	1972	旧基準	RC	2+B1	1,938.00	A-③	0.84	I b	
1109	荒川水循環センター	第1汚泥脱水機棟	下水道事業課	戸田市	1980	旧基準	RC	4+B1	5,922.00	A-③	-	I b	
1110	荒川水循環センター	第1処理水再利用棟	下水道事業課	戸田市	1976	旧基準	RC	1+B1	856.00	A-③	1.25	I b	
1111	日進中継ポンプ場	日進中継ポンプ場	下水道事業課	さいたま市	1975	旧基準	RC	3+B2	2,709.00	A-③	0.91	I b	
1112	鴨川中継ポンプ場	鴨川中継ポンプ場	下水道事業課	さいたま市	1975	旧基準	RC	3+B3	4,279.00	A-③	0.72	I b	
1113	南部中継ポンプ場	ポンプ棟	下水道事業課	さいたま市	1975	旧基準	RC	1+B3	7,301.00	A-③	0.69	I b	
1114	南部中継ポンプ場	特高受変電棟	下水道事業課	さいたま市	1977	旧基準	RC	2+B2	1,748.00	A-③	2.05	I b	
1115	新河岸川水循環センター	管理棟	下水道事業課	和光市	1977	旧基準	RC	3	13,495.00	A-③	1.09	I b	
1116	新河岸川水循環センター	第1汚泥棟	下水道事業課	和光市	1981	旧基準	RC	3	4,800.00	A-③	0.60	I b	
1117	新河岸川水循環センター	汚泥濃縮棟	下水道事業課	和光市	1980	旧基準	RC	1	891.00	A-③	2.90	I b	
1118	新河岸川水循環センター	送風機棟1	下水道事業課	和光市	1980	旧基準	RC	2	5,359.00	A-③	0.90	I b	
1119	新河岸川水循環センター	特高受変電所	下水道事業課	和光市	1981	旧基準	S	1	617.00	A-③	2.00	I b	
1120	富士見中継ポンプ場	新河岸川中継ポンプ場	下水道事業課	富士見市	1982	旧基準	SRC	2	7,792.00	A-③	1.50	I b	
1121	新河岸川上流水循環センター	管理棟	下水道事業課	川越市	1977	旧基準	RC	3	2,534.00	A-③	0.64	I b	
1122	元荒川水循環センター	管理棟(沈砂池)	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	4+B1	8,314.83	A-③	1.43	I b	
1123	元荒川水循環センター	ポンプ棟	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	2+B1	520.55	A-③	1.57	I b	
1124	元荒川水循環センター	送風機棟	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	3	1,856.66	A-③	0.88	I b	
1125	元荒川水循環センター	汚泥脱水機棟	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	2	3,725.85	A-③	1.09	I b	GIIs値
1126	元荒川水循環センター	特高受変電所	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	S	1	243.00	A-③	1.55	I b	
1127	元荒川水循環センター	塩素滅菌棟	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	1	244.97	A-③	2.08	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1128	鴻巣中継ポンプ場	鴻巣中継ポンプ場	下水道事業課	鴻巣市	1981	旧基準	RC	2+B1	4,561.00	A-③	0.74	I b	
1129	古利根川水循環センター	ポンプ棟	下水道事業課	久喜市	1974	旧基準	S	1	446.15	A-③	0.94	I b	
1130	古利根川水循環センター	管理棟	下水道事業課	久喜市	1974	旧基準	RC	2+B1	2,557.57	A-③	1.18	I b	
1131	清久中継ポンプ場	清久中継ポンプ場	下水道事業課	久喜市	1980	旧基準	RC	2+B3	898.00	A-③	1.77	I b	
1132	河原井中継ポンプ場	河原井中継ポンプ場	下水道事業課	久喜市	1974	旧基準	RC	1+B2	219.00	A-③	2.15	I b	
1133	東中継ポンプ場	東中継ポンプ場	下水道事業課	久喜市	1974	旧基準	RC	1+B1	786.00	A-③	1.62	I b	
1134	鷺宮中継ポンプ場	鷺宮中継ポンプ場	下水道事業課	久喜市	1982	旧基準	RC	2+B3	2,393.00	A-③	1.75	I b	
1135	荒川左岸南部下水道事務所	事務所棟	下水道事業課	さいたま市	1990	新基準	RC	3	1,374.00	A-③	-	I b	
1136	荒川水循環センター	第2汚泥濃縮棟	下水道事業課	戸田市	1990	新基準	RC	4+B1	4,163.00	A-③	-	I b	
1137	荒川水循環センター	第2汚泥脱水機棟	下水道事業課	戸田市	1990	新基準	RC	3+B1	3,350.00	A-③	-	I b	
1138	荒川水循環センター	第2処理水再利用棟	下水道事業課	戸田市	1990	新基準	RC	1+B2	598.00	A-③	-	I b	
1139	三崎中継ポンプ場	三崎中継ポンプ場	下水道事業課	さいたま市	1996	新基準	RC	1+B3	3,492.00	A-③	-	I b	
1140	さいたま新都心浄化プラント	さいたま新都心浄化プラント	下水道事業課	さいたま市	2000	新基準	RC	2+B1	1,440.00	A-③	-	I b	
1141	新河岸川水循環センター	第2汚泥棟	下水道事業課	和光市	1990	新基準	RC	3	9,856.00	A-③	-	I b	
1142	新河岸川水循環センター	塩素滅菌棟	下水道事業課	和光市	1991	新基準	RC	1	302.00	A-③	-	I b	
1143	新河岸川水循環センター	脱水汚泥貯留棟	下水道事業課	和光市	1992	新基準	RC	2	1,826.00	A-③	-	I b	
1144	新河岸川水循環センター	消却灰再資源化棟	下水道事業課	和光市	1991	新基準	RC	1	2,685.00	A-③	-	I b	
1145	新河岸川水循環センター	送風機棟2	下水道事業課	和光市	1996	新基準	RC	2	2,216.00	A-③	-	I b	
1146	新河岸川水循環センター	自家発電機棟	下水道事業課	和光市	2001	新基準	RC	2	1,200.00	A-③	-	I b	
1147	富士見中継ポンプ場	自家発電機棟	下水道事業課	富士見市	2000	新基準	RC	3	714.00	A-③	-	I b	
1148	新河岸川上流水循環センター	ポンプ棟	下水道事業課	川越市	1988	新基準	RC	1	413.00	A-③	-	I b	
1149	新河岸川上流水循環センター	高度処理棟	下水道事業課	川越市	2000	新基準	RC	2	1,863.00	A-③	-	I b	
1150	川島南中継ポンプ場	川島南中継ポンプ場	下水道事業課	川島町	1988	新基準	RC	2	1,326.00	A-③	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1151	川島北中継ポンプ場	川島北中継ポンプ場	下水道事業課	川島町	1996	新基準	RC	1	1,391.00	A-③	-	I b	
1152	吉見中継ポンプ場	吉見中継ポンプ場	下水道事業課	吉見町	1998	新基準	RC	1	974.00	A-③	-	I b	
1153	寄居中継ポンプ場	寄居中継ポンプ場	下水道事業課	寄居町	2009	新基準	RC	2+B1	396.92	A-③	-	I b	
1154	小山川水循環センター	管理棟	下水道事業課	本庄市	1984	新基準	RC	3+B1	2,244.83	A-③	-	I b	
1155	小山川水循環センター	第1沈砂池ポンプ棟	下水道事業課	本庄市	1985	新基準	RC	2+B2	1,680.53	A-③	-	I b	
1156	小山川水循環センター	第1送風機棟	下水道事業課	本庄市	1984	新基準	RC	2+B1	1,071.43	A-③	-	I b	
1157	小山川水循環センター	地下水ポンプ棟	下水道事業課	本庄市	1984	新基準	RC	1+B1	147.82	A-③	-	I b	
1158	小山川水循環センター	汚泥処理棟	下水道事業課	本庄市	1985	新基準	RC	3+B1	2,041.97	A-③	-	I b	
1159	小山川水循環センター	ろ過棟	下水道事業課	本庄市	1993	新基準	RC	1	73.50	A-③	-	I b	
1160	中川水循環センター	管理棟	下水道事業課	三郷市	1989	新基準	RC	4	3,104.00	A-③	-	I b	
1161	中川水循環センター	送風機棟	下水道事業課	三郷市	1994	新基準	RC	2	1,570.00	A-③	-	I b	
1162	中川水循環センター	沈砂池ポンプ棟(緊急遮断ゲート室)	下水道事業課	三郷市	1982	新基準	RC	2	1,373.00	A-③	-	I b	
1163	中川水循環センター	沈砂池ポンプ棟	下水道事業課	三郷市	1989	新基準	RC	2	7,956.00	A-③	-	I b	
1164	中川水循環センター	2号汚泥焼却炉	下水道事業課	三郷市	1993	新基準	RC	2	413.00	A-③	-	I b	
1165	中川水循環センター	3号汚泥焼却炉	下水道事業課	三郷市	1995	新基準	RC	2	413.00	A-③	-	I b	
1166	中川水循環センター	汚泥濃縮機棟	下水道事業課	三郷市	1995	新基準	RC	3	4,586.00	A-③	-	I b	
1167	中川水循環センター	自家発電機棟	下水道事業課	三郷市	2000	新基準	RC	2	763.00	A-③	-	I b	
1168	中川水循環センター	砂ろ過揚水ポンプ棟	下水道事業課	三郷市	2001	新基準	RC	2	377.00	A-③	-	I b	
1169	春日部中継ポンプ場	春日部中継ポンプ場	下水道事業課	春日部市	1986	新基準	RC	2	6,563.00	A-③	-	I b	
1170	浦和高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	2,920.00	A-④	1.09	I b	
1171	浦和高校	芸術棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	1,337.00	A-④	0.82	I b	
1172	浦和高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	RC	3	2,752.00	A-④	0.78	I b	
1173	浦和高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1973	旧基準	RC	4	4,321.00	A-④	0.75	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1174	熊谷高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	3	4,100.00	A-④	0.75	I b	
1175	熊谷高校	記念館	教育局財務課	熊谷市	1976	旧基準	RC	3	1,353.00	A-④	0.85	I b	
1176	熊谷高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	4	3,770.00	A-④	0.77	I b	
1177	熊谷高校	理科芸術棟	教育局財務課	熊谷市	1962	旧基準	RC	3	1,574.00	A-④	0.76	I b	
1178	熊谷高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
1179	川越高校	本館	教育局財務課	川越市	1973	旧基準	RC	5	4,177.00	A-④	0.75	I b	
1180	川越高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	RC	3	1,345.00	A-④	0.78	I b	
1181	春日部高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	2	1,438.00	A-④	1.22	I b	
1182	浦和第一女子高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1961	旧基準	RC	4	3,881.00	A-④	0.81	I b	
1183	浦和第一女子高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	1,969.00	A-④	1.03	I b	
1184	浦和第一女子高校	図書館棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	2	1,430.00	A-④	0.80	I b	
1185	浦和第一女子高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1959	旧基準	RC	3	2,617.00	A-④	0.76	I b	
1186	浦和第一女子高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	S	2	1,714.00	A-④	0.9	I b	
1187	熊谷農業高校	管理棟・特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	3	2,428.00	A-④	0.96	I b	
1188	熊谷農業高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1963	旧基準	RC	3	1,168.00	A-④	0.91	I b	
1189	熊谷農業高校	教室・特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	4	3,942.00	A-④	0.76	I b	
1190	熊谷農業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
1191	熊谷女子高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	4	3,698.00	A-④	0.84	I b	
1192	熊谷女子高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1974	旧基準	RC	4	2,780.00	A-④	0.87	I b	
1193	熊谷女子高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1972	旧基準	RC	4	3,923.00	A-④	0.80	I b	
1194	熊谷女子高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	S	2	2,311.00	A-④	0.89	I b	
1195	川越女子高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1964	旧基準	RC	3	1,652.00	A-④	0.92	I b	
1196	川越女子高校	図書館	教育局財務課	川越市	1968	旧基準	RC	3	1,260.00	A-④	0.76	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1197	川越女子高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1978	旧基準	RC	3	1,037.00	A-④	0.81	I b	
1198	川越女子高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1959	旧基準	RC	4	4,560.00	A-④	0.75	I b	
1199	川越女子高校	体育館	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.06	I b	
1200	川越工業高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	RC	4	3,622.00	A-④	0.93	I b	
1201	川越工業高校	建築科棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	3	5,870.00	A-④	0.79	I b	
1202	川越工業高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1956	旧基準	RC	4	3,938.00	A-④	0.75	I b	
1203	川越工業高校	体育館	教育局財務課	川越市	1978	旧基準	S	2	1,688.00	A-④	0.99	I b	
1204	川越総合高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	4	3,713.00	A-④	0.76	I b	
1205	川越総合高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1981	旧基準	RC	2	1,588.00	A-④	0.77	I b	
1206	川越総合高校	本館	教育局財務課	川越市	1961	旧基準	RC	4	2,813.00	A-④	0.81	I b	
1207	川越総合高校	体育館	教育局財務課	川越市	1967	旧基準	S	2	1,319.00	A-④	0.85	I b	
1208	久喜高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1973	旧基準	RC	3	2,454.00	A-④	0.81	I b	
1209	久喜高校	特別教室	教育局財務課	久喜市	1965	旧基準	RC	4	3,317.00	A-④	0.78	I b	
1210	久喜高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1957	旧基準	RC	3	2,733.00	A-④	0.79	I b	
1211	不動岡高校	体育館	教育局財務課	加須市	1981	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.94	I b	
1212	秩父農工科学高校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	3	2,117.00	A-④	0.76	I b	
1213	秩父農工科学高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1966	旧基準	RC	3	2,170.00	A-④	0.77	I b	
1214	秩父農工科学高校	教室棟	教育局財務課	秩父市	1962	旧基準	RC	4	2,367.00	A-④	0.75	I b	
1215	秩父農工科学高校	教室棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	4	2,022.00	A-④	0.85	I b	
1216	秩父農工科学高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1968	旧基準	S	1	2,522.00	A-④	0.9	I b	
1217	本庄高校	管理棟	教育局財務課	本庄市	1970	旧基準	RC	3	2,581.00	A-④	0.75	I b	
1218	本庄高校	特別教室棟	教育局財務課	本庄市	1964	旧基準	RC	3	2,192.00	A-④	0.78	I b	
1219	本庄高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1969	旧基準	RC	3	2,933.00	A-④	0.81	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1220	本庄高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1981	旧基準	RC	4	802.00	A-④	0.76	I b	
1221	本庄高校	セミナー棟	教育局財務課	本庄市	2013	新基準	RC	2	1,690.00	A-④	-	I b	
1222	本庄高校	体育館	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	S	2	1,832.00	A-④	0.92	I b	
1223	松山高校	管理特別教室棟	教育局財務課	東松山市	1970	旧基準	RC	4	3,400.00	A-④	0.75	I b	
1224	松山高校	家庭科教室図書館	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	982.00	A-④	1.39	I b	
1225	松山高校	普通教室棟	教育局財務課	東松山市	1963	旧基準	RC	4	4,756.00	A-④	0.84	I b	
1226	松山高校	体育館(重層)	教育局財務課	東松山市	1973	旧基準	S	2	2,785.00	A-④	0.81	I b	
1227	深谷商業高校	特別棟	教育局財務課	深谷市	1967	旧基準	RC	4	1,746.00	A-④	0.77	I b	
1228	深谷商業高校	普通棟	教育局財務課	深谷市	1965	旧基準	RC	4	1,693.00	A-④	0.77	I b	
1229	深谷商業高校	普通棟(2号棟)	教育局財務課	深谷市	1971	旧基準	RC	4	2,176.00	A-④	0.80	I b	
1230	深谷商業高校	管理棟	教育局財務課	深谷市	1978	旧基準	RC	4	3,859.00	A-④	0.84	I b	
1231	深谷商業高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1980	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.86	I b	
1232	杉戸農業高校	管理教室棟	教育局財務課	杉戸町	1973	旧基準	RC	4	4,242.00	A-④	0.76	I b	
1233	杉戸農業高校	普通教室棟	教育局財務課	杉戸町	1973	旧基準	RC	4	3,824.00	A-④	0.80	I b	
1234	杉戸農業高校	体育館	教育局財務課	杉戸町	1975	旧基準	S	2	1,529.00	A-④	0.79	I b	
1235	小川高校	特別教室棟	教育局財務課	小川町	1974	旧基準	RC	3	3,501.00	A-④	0.78	I b	
1236	小川高校	図書館	教育局財務課	小川町	1968	旧基準	RC	2	1,071.00	A-④	0.78	I b	
1237	小川高校	普通棟	教育局財務課	小川町	1963	旧基準	RC	4	1,609.00	A-④	0.87	I b	
1238	小川高校	普通棟	教育局財務課	小川町	1979	旧基準	RC	4	2,554.00	A-④	0.79	I b	
1239	小川高校	体育館	教育局財務課	小川町	1970	旧基準	S	2	2,100.00	A-④	0.9	I b	
1240	秩父高校	特別教室棟・理科棟	教育局財務課	秩父市	1970	旧基準	RC	3	3,222.00	A-④	0.84	I b	
1241	秩父高校	管理棟普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1979	旧基準	RC	4	5,399.00	A-④	0.75	I b	
1242	秩父高校	重層体育館	教育局財務課	秩父市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.93	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1243	春日部女子高校	新館・管理特別教室棟・理科特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	4	5,807.00	A－④	0.82	I b	
1244	春日部女子高校	普通棟	教育局財務課	春日部市	1963	旧基準	RC	4	3,349.00	A－④	0.84	I b	
1245	春日部女子高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	2	1,841.00	A－④	0.95	I b	
1246	飯能高校	管理棟	教育局財務課	飯能市	1971	旧基準	RC	2	1,509.00	A－④	0.83	I b	
1247	飯能高校	特別教室棟	教育局財務課	飯能市	1972	旧基準	RC	4	2,051.00	A－④	0.80	I b	
1248	飯能高校	教室棟	教育局財務課	飯能市	1962	旧基準	RC	4	4,783.00	A－④	0.77	I b	
1249	飯能高校	体育館	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	S	2	1,731.00	A－④	0.85	I b	
1250	越ヶ谷高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	RC	4	6,273.00	A－④	0.76	I b	
1251	越ヶ谷高校	教室棟	教育局財務課	越谷市	1963	旧基準	RC	4	3,497.00	A－④	0.79	I b	
1252	浦和西高校	管理理科棟(1号館)	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	3	2,760.00	A－④	0.75	I b	
1253	浦和西高校	図書館	教育局財務課	さいたま市	1962	旧基準	RC	2	740.00	A－④	0.94	I b	
1254	浦和西高校	HR棟	教育局財務課	さいたま市	1956	旧基準	RC	5	4,351.00	A－④	0.76	I b	
1255	浦和西高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	S	2	1,880.00	A－④	0.79	I b	
1256	川口工業高校	管理棟	教育局財務課	川口市	1971	旧基準	RC	3	2,542.00	A－④	0.84	I b	
1257	川口工業高校	教室棟	教育局財務課	川口市	1966	旧基準	RC	4	3,940.00	A－④	0.83	I b	
1258	川口工業高校	体育館	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.89	I b	
1259	幸手桜高校	管理棟	教育局財務課	幸手市	1981	旧基準	RC	4	2,962.00	A－④	0.80	I b	
1260	幸手桜高校	特別教室棟	教育局財務課	幸手市	1969	旧基準	RC	3	2,710.00	A－④	0.79	I b	
1261	幸手桜高校	教室棟	教育局財務課	幸手市	1965	旧基準	RC	4	3,952.00	A－④	0.80	I b	
1262	幸手桜高校	体育館	教育局財務課	幸手市	1981	旧基準	S	2	1,819.00	A－④	0.86	I b	
1263	豊岡高校	校舎	教育局財務課	入間市	1963	旧基準	RC	3	2,624.00	A－④	0.77	I b	
1264	豊岡高校	特別教室棟	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	RC	2	799.00	A－④	1.19	I b	
1265	豊岡高校	校舎	教育局財務課	入間市	1961	旧基準	RC	3	3,221.00	A－④	0.77	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1266	羽生実業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1968	旧基準	RC	3	2,165.00	A－④	0.81	I b	
1267	羽生実業高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1981	旧基準	RC	4	3,805.00	A－④	0.75	I b	
1268	羽生実業高校	普通教室棟	教育局財務課	羽生市	1963	旧基準	RC	4	3,568.00	A－④	0.75	I b	
1269	羽生実業高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,825.00	A－④	0.86	I b	
1270	松山女子高校	管理棟	教育局財務課	東松山市	1970	旧基準	RC	3	2,580.00	A－④	0.77	I b	
1271	松山女子高校	特別教室棟	教育局財務課	東松山市	1967	旧基準	RC	3	2,225.00	A－④	0.78	I b	
1272	松山女子高校	普通教室棟	教育局財務課	東松山市	1955	旧基準	RC	3	3,444.00	A－④	0.91	I b	
1273	鴻巣高校	管理・教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1962	旧基準	RC	3	2,764.00	A－④	0.76	I b	
1274	鴻巣高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1978	旧基準	RC	4	1,120.00	A－④	0.77	I b	
1275	鴻巣高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1962	旧基準	RC	4	2,999.00	A－④	0.75	I b	
1276	鴻巣高校	体育館	教育局財務課	鴻巣市	1965	旧基準	S	1	1,299.00	A－④	0.85	I b	
1277	深谷第一高校	管理図書室棟	教育局財務課	深谷市	1965	旧基準	RC	3	2,140.00	A－④	0.87	I b	
1278	深谷第一高校	特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1981	旧基準	RC	4	1,764.00	A－④	0.79	I b	
1279	深谷第一高校	普通特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1959	旧基準	RC	3	3,274.00	A－④	0.82	I b	
1280	進修館高校	管理特別教室棟	教育局財務課	行田市	1979	旧基準	RC	4	5,861.00	A－④	0.76	I b	
1281	進修館高校	総合学科棟	教育局財務課	行田市	1969	旧基準	RC	4	4,953.00	A－④	0.85	I b	
1282	進修館高校	管理棟	教育局財務課	行田市	1963	旧基準	RC	3	1,882.00	A－④	0.75	I b	
1283	進修館高校	普通教室棟・渡り廊下	教育局財務課	行田市	1964	旧基準	RC	4	2,426.00	A－④	0.75	I b	
1284	進修館高校	体育館	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	S	1	1,366.00	A－④	0.90	I b	
1285	大宮高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	4	3,823.00	A－④	0.75	I b	
1286	大宮高校	普通特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	4	946.00	A－④	0.86	I b	
1287	大宮高校	普通特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1968	旧基準	RC	4	4,234.00	A－④	0.80	I b	
1288	大宮高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	S	2	1,897.00	A－④	0.77	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1289	川口高校	管理特別教育棟	教育局財務課	川口市	1978	旧基準	RC	4	4,309.00	A－④	0.75	I b	
1290	川口高校	普通特別教室棟	教育局財務課	川口市	1965	旧基準	RC	4	4,550.00	A－④	0.8	I b	
1291	岩槻商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	2,660.00	A－④	0.78	I b	
1292	岩槻商業高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	3,300.00	A－④	0.85	I b	
1293	岩槻商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1970	旧基準	RC	4	1,197.00	A－④	0.76	I b	
1294	岩槻商業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	3	1,679.00	A－④	－	I b	
1295	所沢高校	1号館	教育局財務課	所沢市	1978	旧基準	RC	4	2,691.00	A－④	0.85	I b	
1296	所沢高校	2号館	教育局財務課	所沢市	1976	旧基準	RC	4	3,895.00	A－④	0.82	I b	
1297	所沢高校	3号館	教育局財務課	所沢市	1962	旧基準	RC	4	2,192.00	A－④	0.80	I b	
1298	所沢高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1968	旧基準	S	2	1,998.00	A－④	0.87	I b	
1299	小鹿野高校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1977	旧基準	RC	2	1,390.00	A－④	0.97	I b	
1300	小鹿野高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	3	1,250.00	A－④	0.76	I b	
1301	小鹿野高校	普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1971	旧基準	RC	4	3,087.00	A－④	0.77	I b	
1302	小鹿野高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.95	I b	
1303	与野高校	教室管理棟	教育局財務課	さいたま市	1968	旧基準	RC	4	3,324.00	A－④	0.75	I b	
1304	与野高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	RC	4	3,421.00	A－④	0.79	I b	
1305	与野高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	3	2,215.00	A－④	0.80	I b	
1306	与野高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	S	2	1,601.00	A－④	0.84	I b	
1307	浦和商业高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1974	旧基準	RC	5	2,443.00	A－④	0.77	I b	
1308	浦和商业高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	2,254.00	A－④	0.91	I b	
1309	浦和商业高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,165.00	A－④	0.80	I b	
1310	浦和商业高校	商業科特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	2,429.00	A－④	－	I b	
1311	浦和商业高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	1.04	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1312	大宮商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	3	3,525.00	A－④	0.87	I b	
1313	大宮商業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	3,044.00	A－④	0.83	I b	
1314	大宮商業高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	3,018.00	A－④	0.79	I b	
1315	熊谷商業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	RC	5	3,106.00	A－④	0.83	I b	
1316	熊谷商業高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	RC	4	3,177.00	A－④	0.75	I b	
1317	熊谷商業高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	5	3,334.00	A－④	0.83	I b	
1318	熊谷商業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	S	2	1,601.00	A－④	0.82	I b	
1319	熊谷工業高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	RC	3	1,190.00	A－④	0.79	I b	
1320	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1975	旧基準	RC	4	752.00	A－④	0.75	I b	
1321	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1963	旧基準	RC	4	2,772.00	A－④	0.75	I b	
1322	熊谷工業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	S	2	1,688.00	A－④	0.78	I b	
1323	蕨高校	職員室(管理棟)	教育局財務課	蕨市	1978	旧基準	RC	3	771.00	A－④	0.78	I b	
1324	蕨高校	教室棟(図書室)	教育局財務課	蕨市	1965	旧基準	RC	2	725.00	A－④	0.82	I b	
1325	蕨高校	教室棟	教育局財務課	蕨市	1962	旧基準	RC	3	2,520.00	A－④	0.75	I b	
1326	蕨高校	教室棟	教育局財務課	蕨市	1959	旧基準	RC	3	2,437.00	A－④	0.75	I b	
1327	蕨高校	体育館	教育局財務課	蕨市	1975	旧基準	S	2	1,827.00	A－④	0.9	I b	
1328	上尾高校	管理普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1958	旧基準	RC	4	3,200.00	A－④	0.78	I b	
1329	上尾高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1961	旧基準	RC	4	2,972.00	A－④	0.75	I b	
1330	上尾高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	4	1,020.00	A－④	0.77	I b	
1331	上尾高校	体育館	教育局財務課	上尾市	1975	旧基準	S	2	1,984.00	A－④	0.84	I b	
1332	浦和工業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	3	1,971.00	A－④	0.83	I b	
1333	浦和工業高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	2,682.00	A－④	0.78	I b	
1334	浦和工業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1964	旧基準	S	2	1,834.00	A－④	0.78	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1335	草加高校	管理棟	教育局財務課	草加市	1963	旧基準	RC	2	1,871.00	A-④	0.85	I b	
1336	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	1963	旧基準	RC	2	2,089.00	A-④	0.84	I b	
1337	いずみ高校	管理教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	3,957.00	A-④	0.76	I b	
1338	狭山工業高校	管理棟	教育局財務課	狭山市	1963	旧基準	RC	2	856.00	A-④	0.81	I b	
1339	狭山工業高校	普通特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1963	旧基準	RC	4	3,425.00	A-④	0.77	I b	
1340	寄居城北高校	管理・商業棟	教育局財務課	寄居町	1963	旧基準	RC	3	2,818.00	A-④	0.76	I b	
1341	寄居城北高校	校舎	教育局財務課	寄居町	1963	旧基準	RC	4	3,969.00	A-④	0.76	I b	
1342	大宮工業高校	建築実習棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	5	2,245.00	A-④	0.78	I b	
1343	大宮工業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	4	3,000.00	A-④	0.82	I b	
1344	大宮工業高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	4	4,229.00	A-④	0.82	I b	
1345	大宮工業高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.77	I b	
1346	朝霞高校	管理棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	1,460.00	A-④	0.76	I b	
1347	朝霞高校	視聴覚棟	教育局財務課	朝霞市	1971	旧基準	RC	3	1,293.00	A-④	0.82	I b	
1348	朝霞高校	特別教室棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	2,636.00	A-④	0.72	I b	
1349	朝霞高校	教室棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	3,534.00	A-④	0.86	I b	
1350	久喜工業高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	2	827.00	A-④	0.85	I b	
1351	久喜工業高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	3	1,541.00	A-④	0.94	I b	
1352	久喜工業高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	3	1,829.00	A-④	0.75	I b	
1353	久喜工業高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1967	旧基準	S	1	1,183.00	A-④	0.76	I b	
1354	戸田翔陽高校	管理棟	教育局財務課	戸田市	1966	旧基準	RC	3	1,661.00	A-④	0.79	I b	
1355	戸田翔陽高校	特別教室棟	教育局財務課	戸田市	1965	旧基準	RC	4	2,652.00	A-④	1.28	I b	
1356	戸田翔陽高校	教室棟	教育局財務課	戸田市	1965	旧基準	RC	3	2,676.00	A-④	0.79	I b	
1357	戸田翔陽高校	管理棟	教育局財務課	戸田市	1980	旧基準	RC	4	981.00	A-④	0.76	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1358	戸田翔陽高校	体育館	教育局財務課	戸田市	1968	旧基準	S	2	1,836.00	A－④	0.78	I b	
1359	春日部工業高校	管理棟	教育局財務課	春日部市	1965	旧基準	RC	3	2,696.00	A－④	0.8	I b	
1360	春日部工業高校	普通教室棟(東)	教育局財務課	春日部市	1974	旧基準	RC	3	1,497.00	A－④	0.75	I b	
1361	春日部工業高校	普通教室棟(西)	教育局財務課	春日部市	1965	旧基準	RC	3	2,063.00	A－④	0.89	I b	
1362	春日部工業高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1968	旧基準	S	2	1,654.00	A－④	0.78	I b	
1363	狭山緑陽高校	管理棟	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	RC	3	1,600.00	A－④	0.84	I b	
1364	狭山緑陽高校	特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	RC	3	2,507.00	A－④	0.85	I b	
1365	狭山緑陽高校	普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1967	旧基準	RC	3	2,999.00	A－④	0.75	I b	
1366	狭山緑陽高校	体育館	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	S	2	1,927.00	A－④	0.72	I b	
1367	鴻巣女子高校	管理棟	教育局財務課	鴻巣市	1970	旧基準	RC	3	1,749.00	A－④	0.79	I b	
1368	鴻巣女子高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1969	旧基準	RC	4	3,085.00	A－④	0.75	I b	
1369	鴻巣女子高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1969	旧基準	RC	3	2,322.00	A－④	0.76	I b	
1370	鴻巣女子高校	体育館	教育局財務課	鴻巣市	1978	旧基準	S	2	1,731.00	A－④	0.94	I b	
1371	岩槻高校	管理棟・渡り廊下	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	RC	4	2,688.00	A－④	0.77	I b	
1372	岩槻高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,427.00	A－④	0.81	I b	
1373	岩槻高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1966	旧基準	RC	3	1,662.00	A－④	0.78	I b	
1374	岩槻高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	286.00	A－④	0.75	I b	
1375	岩槻高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	S	1	1,453.00	A－④	0.75	I b	
1376	皆野高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1972	旧基準	RC	4	2,473.00	A－④	0.86	I b	
1377	皆野高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1970	旧基準	RC	4	3,297.00	A－④	0.86	I b	
1378	皆野高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1975	旧基準	S	2	1,711.00	A－④	0.85	I b	
1379	越谷北高校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1971	旧基準	RC	4	3,195.00	A－④	0.76	I b	
1380	越谷北高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1971	旧基準	RC	4	2,640.00	A－④	0.82	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1381	越谷北高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1970	旧基準	RC	4	3,011.00	A－④	0.78	I b	
1382	越谷北高校	普通棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	3	884.00	A－④	1.03	I b	
1383	越谷北高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1972	旧基準	S	2	1,975.00	A－④	0.76	I b	
1384	所沢商業高校	管理棟	教育局財務課	所沢市	1971	旧基準	RC	4	2,865.00	A－④	0.78	I b	
1385	所沢商業高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1971	旧基準	RC	3	3,386.00	A－④	0.70	I b	
1386	所沢商業高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1970	旧基準	RC	4	4,068.00	A－④	0.80	I b	
1387	所沢商業高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1973	旧基準	S	2	1,676.00	A－④	0.90	I b	
1388	誠和福祉高校	管理棟	教育局財務課	羽生市	1972	旧基準	RC	3	2,167.00	A－④	0.94	I b	
1389	誠和福祉高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1971	旧基準	RC	3	2,019.00	A－④	0.77	I b	
1390	誠和福祉高校	教室棟	教育局財務課	羽生市	1971	旧基準	RC	3	1,653.00	A－④	0.76	I b	
1391	誠和福祉高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1973	旧基準	S	2	1,574.00	A－④	0.81	I b	
1392	常盤高校	校舎	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	5,103.00	A－④	0.93	I b	
1393	常盤高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1977	旧基準	S	2	1,727.00	A－④	0.86	I b	
1394	常盤高校	図書館	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	2	1,195.00	A－④	0.86	I b	
1395	羽生高校	普通特別管理棟	教育局財務課	羽生市	1976	旧基準	RC	4	5,565.00	A－④	0.83	I b	
1396	羽生高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,032.00	A－④	0.87	I b	
1397	坂戸高校	管理棟	教育局財務課	坂戸市	1974	旧基準	RC	2	2,502.00	A－④	1.21	I b	
1398	坂戸高校	特別教室棟	教育局財務課	坂戸市	1973	旧基準	RC	4	3,941.00	A－④	0.79	I b	
1399	坂戸高校	普通教室棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	3,972.00	A－④	0.77	I b	
1400	坂戸高校	体育館	教育局財務課	坂戸市	1975	旧基準	S	2	1,967.00	A－④	1.56	I b	
1401	吉川美南高校	管理棟	教育局財務課	吉川市	1974	旧基準	RC	3	1,718.00	A－④	0.90	I b	
1402	吉川美南高校	特別教室棟	教育局財務課	吉川市	1973	旧基準	RC	4	3,998.00	A－④	0.78	I b	
1403	吉川美南高校	教室棟	教育局財務課	吉川市	1972	旧基準	RC	3	3,080.00	A－④	0.78	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1404	吉川美南高校	体育館	教育局財務課	吉川市	1975	旧基準	S	2	1,747.00	A-④	0.86	I b	
1405	和光高校	管理棟	教育局財務課	和光市	1975	旧基準	RC	4	4,076.00	A-④	0.8	I b	
1406	和光高校	普通教室棟	教育局財務課	和光市	1973	旧基準	RC	5	5,058.00	A-④	0.87	I b	
1407	和光高校	体育館	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	S	2	1,860.00	A-④	0.82	I b	
1408	桶川高校	管理棟	教育局財務課	桶川市	1975	旧基準	RC	3	3,032.00	A-④	0.74	I b	
1409	桶川高校	普通教室棟	教育局財務課	桶川市	1973	旧基準	RC	5	5,048.00	A-④	0.77	I b	
1410	桶川高校	体育館	教育局財務課	桶川市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.79	I b	
1411	越生高校	管理棟・渡り廊下	教育局財務課	越生町	1975	旧基準	RC	3	2,276.00	A-④	0.78	I b	
1412	越生高校	教室棟	教育局財務課	越生町	1974	旧基準	RC	5	5,054.00	A-④	0.81	I b	
1413	越生高校	体育館	教育局財務課	越生町	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.79	I b	
1414	児玉高校	管理棟	教育局財務課	本庄市	1974	旧基準	RC	3	2,970.00	A-④	0.76	I b	統廃合
1415	児玉高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1976	旧基準	RC	3	3,243.00	A-④	0.77	I b	統廃合
1416	児玉高校	体育館	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	統廃合
1417	新座高校	管理・特別教室棟	教育局財務課	新座市	1975	旧基準	RC	3	3,336.00	A-④	0.83	I b	
1418	新座高校	普通・特別教室棟	教育局財務課	新座市	1974	旧基準	RC	5	5,182.00	A-④	0.81	I b	
1419	新座高校	体育館	教育局財務課	新座市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.84	I b	
1420	八潮高校	管理棟	教育局財務課	八潮市	1975	旧基準	RC	3	3,345.00	A-④	0.82	I b	
1421	八潮高校	普通教室棟	教育局財務課	八潮市	1974	旧基準	RC	5	5,140.00	A-④	0.75	I b	
1422	八潮高校	体育館	教育局財務課	八潮市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.88	I b	
1423	蓮田松韻高校	特別教室棟	教育局財務課	蓮田市	1975	旧基準	RC	3	2,720.00	A-④	0.91	I b	
1424	蓮田松韻高校	普通教室棟	教育局財務課	蓮田市	1974	旧基準	RC	5	5,062.00	A-④	0.81	I b	
1425	蓮田松韻高校	メディア館	教育局財務課	蓮田市	2010	新基準	RC	5	1,217.00	A-④	-	I b	
1426	蓮田松韻高校	備蓄倉庫体育館	教育局財務課	蓮田市	1977	旧基準	S	2	1,997.00	A-④	0.74	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1427	川口北高校	第1校舎	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A－④	0.83	I b	
1428	川口北高校	管理棟	教育局財務課	川口市	1976	旧基準	RC	4	4,061.00	A－④	0.83	I b	
1429	川口北高校	体育館	教育局財務課	川口市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.79	I b	
1430	志木高校	管理棟	教育局財務課	志木市	1976	旧基準	RC	4	4,033.00	A－④	0.82	I b	
1431	志木高校	普通教室棟	教育局財務課	志木市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A－④	0.75	I b	
1432	志木高校	体育館	教育局財務課	志木市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.86	I b	
1433	所沢北高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1975	旧基準	RC	3	2,423.00	A－④	0.80	I b	
1434	所沢北高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1975	旧基準	RC	2	5,904.00	A－④	0.81	I b	
1435	所沢北高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.82	I b	
1436	日高高校	特別棟	教育局財務課	日高市	1976	旧基準	RC	5	3,033.00	A－④	0.80	I b	
1437	日高高校	普通・管理棟	教育局財務課	日高市	1975	旧基準	RC	5	5,223.00	A－④	0.80	I b	
1438	日高高校	体育館	教育局財務課	日高市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.93	I b	
1439	深谷高校	管理棟	教育局財務課	深谷市	1976	旧基準	RC	3	2,568.00	A－④	1.07	I b	
1440	深谷高校	普通教室棟	教育局財務課	深谷市	1975	旧基準	RC	5	5,056.00	A－④	0.70	I b	
1441	深谷高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.86	I b	
1442	越谷南高校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1976	旧基準	RC	4	4,037.00	A－④	0.83	I b	
1443	越谷南高校	教室棟	教育局財務課	越谷市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A－④	0.72	I b	
1444	越谷南高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.99	I b	
1445	北本高校	管理棟	教育局財務課	北本市	1977	旧基準	RC	3	3,218.00	A－④	0.75	I b	
1446	北本高校	普通教室棟	教育局財務課	北本市	1976	旧基準	RC	5	5,174.00	A－④	0.75	I b	
1447	北本高校	体育館	教育局財務課	北本市	1977	旧基準	S	2	1,731.00	A－④	0.92	I b	
1448	川越南高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1977	旧基準	RC	3	3,268.00	A－④	0.98	I b	
1449	川越南高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1976	旧基準	RC	5	5,097.00	A－④	0.81	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1450	川越南高校	体育館	教育局財務課	川越市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.81	I b	
1451	熊谷西高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1977	旧基準	RC	3	3,315.00	A－④	0.89	I b	
1452	熊谷西高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1976	旧基準	RC	5	4,895.00	A－④	0.80	I b	
1453	熊谷西高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1978	旧基準	S	2	1,835.00	A－④	0.91	I b	
1454	三郷高校	管理棟	教育局財務課	三郷市	1977	旧基準	RC	3	3,136.00	A－④	0.75	I b	
1455	三郷高校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1976	旧基準	RC	5	5,020.00	A－④	0.75	I b	
1456	三郷高校	体育館	教育局財務課	三郷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.98	I b	
1457	栗橋北彩高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1977	旧基準	RC	3	3,087.00	A－④	0.84	I b	
1458	栗橋北彩高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1976	旧基準	RC	5	4,937.00	A－④	0.83	I b	
1459	栗橋北彩高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.95	I b	
1460	草加南高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1978	旧基準	RC	5	3,629.00	A－④	1.09	I b	
1461	草加南高校	普通教室棟	教育局財務課	草加市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A－④	1.09	I b	
1462	草加南高校	体育館	教育局財務課	草加市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	1.00	I b	
1463	大宮武蔵野高校	特別棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1464	大宮武蔵野高校	普通棟	教育局財務課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A－④	0.75	I b	
1465	大宮武蔵野高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	1.06	I b	
1466	富士見高校	特別棟	教育局財務課	富士見市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.84	I b	
1467	富士見高校	教室棟・管理棟	教育局財務課	富士見市	1977	旧基準	RC	5	5,285.00	A－④	0.84	I b	
1468	富士見高校	体育館	教育局財務課	富士見市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	1.04	I b	
1469	滑川総合高校	特別教室棟	教育局財務課	滑川町	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1470	滑川総合高校	普通教室棟	教育局財務課	滑川町	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A－④	0.75	I b	
1471	滑川総合高校	体育館	教育局財務課	滑川町	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.94	I b	
1472	羽生第一高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	1.07	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1473	羽生第一高校	普通教室・管理棟	教育局財務課	羽生市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A－④	1.07	I b	
1474	羽生第一高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.86	I b	
1475	上尾南高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.80	I b	
1476	上尾南高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.80	I b	
1477	上尾南高校	体育館	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.94	I b	
1478	春日部東高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1479	春日部東高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.75	I b	
1480	春日部東高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	S	2	1,797.00	A－④	0.99	I b	
1481	白岡高校	特別教室棟	教育局財務課	白岡市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1482	白岡高校	普通教室棟	教育局財務課	白岡市	1978	旧基準	RC	5	4,171.00	A－④	0.75	I b	
1483	白岡高校	体育館	教育局財務課	白岡市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.99	I b	
1484	杉戸高校	特別教室棟	教育局財務課	杉戸町	1965	旧基準	RC	4	1,977.00	A－④	0.97	I b	
1485	杉戸高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	杉戸町	1978	旧基準	RC	5	6,191.00	A－④	1.22	I b	
1486	杉戸高校	体育館	教育局財務課	杉戸町	1979	旧基準	S	1	1,750.00	A－④	1.16	I b	
1487	川口東高校	特別教室棟	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1488	川口東高校	普通教室棟	教育局財務課	川口市	1979	旧基準	RC	5	4,170.00	A－④	0.75	I b	
1489	川口東高校	体育館	教育局財務課	川口市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.89	I b	
1490	浦和北高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.77	I b	
1491	浦和北高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.77	I b	
1492	浦和北高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	S	2	1,855.00	A－④	1.07	I b	
1493	飯能高校	特別教室棟(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1980	旧基準	RC	5	3,817.00	A－④	0.75	I b	統廃合
1494	飯能高校	普通教室棟(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	RC	4	4,170.00	A－④	0.88	I b	統廃合
1495	飯能高校	体育館(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.93	I b	統廃合

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1496	ふじみ野高校	特別教室棟	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1497	ふじみ野高校	普通教室棟	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	RC	5	4,965.00	A－④	0.75	I b	
1498	ふじみ野高校	スポーツサイエンス棟	教育局財務課	ふじみ野市	2013	新基準	S	1	785.00	A－④	－	I b	
1499	ふじみ野高校	体育館	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.81	I b	
1500	鷺宮高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1501	鷺宮高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	RC	5	4,170.00	A－④	0.75	I b	
1502	鷺宮高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.95	I b	
1503	上尾鷹の台高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1504	上尾鷹の台高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.91	I b	
1505	上尾鷹の台高校	体育館(重層)	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	3	2,706.00	A－④	0.78	I b	
1506	朝霞西高校	特別教室棟	教育局財務課	朝霞市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1507	朝霞西高校	普通教室棟	教育局財務課	朝霞市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.88	I b	
1508	朝霞西高校	体育館(重層)	教育局財務課	朝霞市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A－④	0.81	I b	
1509	新座柳瀬高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1510	新座柳瀬高校	普通教室棟	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.75	I b	
1511	新座柳瀬高校	体育館(重層)	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A－④	0.80	I b	
1512	川越西高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1513	川越西高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	RC	5	4,952.00	A－④	0.75	I b	
1514	川越西高校	体育館(重層)	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A－④	0.85	I b	
1515	所沢西高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	RC	5	3,864.00	A－④	0.75	I b	
1516	所沢西高校	普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1980	旧基準	RC	5	4,952.00	A－④	0.88	I b	
1517	所沢西高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A－④	0.86	I b	
1518	坂戸西高校	特別教室棟(B)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.78	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1519	坂戸西高校	普通教室棟(A)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	RC	5	5,275.00	A-④	0.78	I b	
1520	坂戸西高校	体育館(重層)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.80	I b	
1521	妻沼高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1522	妻沼高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	4	4,170.00	A-④	0.88	I b	
1523	妻沼高校	体育館(重層)	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.93	I b	
1524	越谷西高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1525	越谷西高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
1526	越谷西高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.95	I b	
1527	大宮東高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1528	大宮東高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.89	I b	
1529	大宮東高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.94	I b	
1530	大宮東高校	体育館(第2)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	2	1,717.00	A-④	1.49	I b	
1531	南稜高校	教室棟	教育局財務課	戸田市	1981	旧基準	RC	5	8,693.00	A-④	0.79	I b	
1532	南稜高校	体育館(重層)	教育局財務課	戸田市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.95	I b	
1533	桶川西高校	特別教室棟	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1534	桶川西高校	普通教室棟	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.83	I b	
1535	桶川西高校	体育館(重層)	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.80	I b	
1536	吹上秋桜高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1537	吹上秋桜高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.89	I b	
1538	吹上秋桜高校	体育館(重層)	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	1.19	I b	
1539	所沢中央高校	管理普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	RC	4	4,992.00	A-④	0.82	I b	
1540	所沢中央高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1982	旧基準	RC	4	4,132.00	A-④	0.79	I b	
1541	所沢中央高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.88	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1542	草加東高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1543	草加東高校	普通教室棟	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.83	I b	
1544	草加東高校	体育館(重層)	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	S	2	2,706.00	A－④	1.12	I b	
1545	三郷北高校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.83	I b	
1546	三郷北高校	特別教室棟	教育局財務課	三郷市	1982	新基準	RC	5	3,721.00	A－④	－	I b	
1547	三郷北高校	体育館(重層)	教育局財務課	三郷市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A－④	1.12	I b	
1548	庄和高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1549	庄和高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.83	I b	
1550	庄和高校	体育館(重層)	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A－④	0.94	I b	
1551	松伏高校	普通教室・管理棟	教育局財務課	松伏町	1982	新基準	RC	5	4,149.00	A－④	－	I b	
1552	松伏高校	体育館	教育局財務課	松伏町	1982	新基準	RC	3	2,840.00	A－④	－	I b	
1553	岩槻北陵高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A－④	－	I b	
1554	岩槻北陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	3	2,706.00	A－④	－	I b	
1555	大宮南高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A－④	－	I b	
1556	狭山清陵高校	普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1982	新基準	RC	5	4,205.00	A－④	－	I b	
1557	鶴ヶ島清風高校	普通教室棟	教育局財務課	鶴ヶ島市	1982	新基準	RC	5	4,928.00	A－④	－	I b	
1558	和光国際高校	体育館(重層)	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	3	2,951.00	A－④	－	I b	
1559	久喜北陽高校	体育館(重層)	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	3	2,778.00	A－④	－	I b	
1560	塙保己一学園	管理・特教棟	教育局財務課	川越市	1970	旧基準	RC	3	2,548.00	A－④	0.82	I b	
1561	塙保己一学園	教室棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	3	2,258.00	A－④	1.03	I b	
1562	塙保己一学園	寄宿舍	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	2	774.00	A－④	0.76	I b	
1563	塙保己一学園	寄宿舍	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	2	706.00	A－④	0.79	I b	
1564	塙保己一学園	食堂	教育局財務課	川越市	1970	旧基準	RC	1	795.00	A－④	0.88	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1565	塙保己一学園	体育館	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	S	1	774.00	A－④	1.38	I b	
1566	大宮ろう学園	幼・小学部棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	2,100.00	A－④	0.91	I b	
1567	大宮ろう学園	管理・特教棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	3,044.00	A－④	0.70	I b	
1568	大宮ろう学園	中・高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	1,677.00	A－④	0.80	I b	
1569	大宮ろう学園	寄宿舍	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	2	1,165.00	A－④	0.85	I b	
1570	大宮ろう学園	体育館	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	S	2	901.00	A－④	1.85	I b	
1571	坂戸ろう学園	幼・小学部棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,902.00	A－④	0.70	I b	
1572	坂戸ろう学園	管理・特教棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,899.00	A－④	0.76	I b	
1573	坂戸ろう学園	中・高等部棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,673.00	A－④	0.79	I b	
1574	坂戸ろう学園	寄宿舍	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	2	1,012.00	A－④	0.75	I b	
1575	坂戸ろう学園	体育館	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	S	2	901.00	A－④	0.80	I b	
1576	熊谷特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	熊谷市	1978	旧基準	RC	2	2,330.00	A－④	0.78	I b	
1577	熊谷特別支援学校	スロープ棟	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	RC	2	646.00	A－④	0.85	I b	
1578	熊谷特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	熊谷市	1969	旧基準	RC	2	1,242.00	A－④	0.78	I b	
1579	熊谷特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	511.00	A－④	1.24	I b	
1580	熊谷特別支援学校	講堂	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	S	2	521.00	A－④	0.75	I b	
1581	熊谷特別支援学校	第一寄宿舍	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	430.00	A－④	1.36	I b	
1582	熊谷特別支援学校	第一寄宿舍食堂	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	359.00	A－④	2.56	I b	
1583	熊谷特別支援学校	第二寄宿舍	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	RC	1	544.00	A－④	0.88	I b	
1584	熊谷特別支援学校	第三寄宿舍	教育局財務課	熊谷市	1969	旧基準	RC	1	341.00	A－④	0.88	I b	
1585	熊谷特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	2	1,242.00	A－④	0.61	I b	
1586	熊谷特別支援学校	屋内プール棟	教育局財務課	熊谷市	2006	新基準	S	1	562.00	A－④	－	I b	
1587	川越特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	2	1,266.00	A－④	0.77	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1588	川越特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	3	1,494.00	A－④	0.84	I b	
1589	川越特別支援学校	管理・給食棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	2	1,426.00	A－④	0.75	I b	
1590	川越特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	川越市	1975	旧基準	RC	3	1,044.00	A－④	0.75	I b	
1591	川越特別支援学校	体育館	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	S	2	811.00	A－④	0.90	I b	
1592	川口特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,602.00	A－④	0.75	I b	
1593	川口特別支援学校	管理・給食棟・高等部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,917.00	A－④	0.81	I b	
1594	川口特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,849.00	A－④	0.69	I b	
1595	川口特別支援学校	体育館	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	S	2	673.00	A－④	0.81	I b	
1596	越谷特別支援学校	小低学年棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,016.00	A－④	1.40	I b	
1597	越谷特別支援学校	小高学年棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,280.00	A－④	0.82	I b	
1598	越谷特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,280.00	A－④	0.75	I b	
1599	越谷特別支援学校	給食棟	教育局財務課	越谷市	1978	旧基準	RC	1	315.00	A－④	1.26	I b	
1600	越谷特別支援学校	機能訓練棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	680.00	A－④	0.94	I b	
1601	越谷特別支援学校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	888.00	A－④	1.03	I b	
1602	越谷特別支援学校	寄宿舍	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	828.00	A－④	1.55	I b	
1603	越谷特別支援学校	体育館	教育局財務課	越谷市	1981	旧基準	S	2	763.00	A－④	0.94	I b	
1604	和光特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	RC	1	1,286.00	A－④	0.77	I b	
1605	和光特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	1,337.00	A－④	0.90	I b	
1606	和光特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	1,556.00	A－④	0.99	I b	
1607	和光特別支援学校	給食棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	300.00	A－④	1.19	I b	
1608	和光特別支援学校	管理棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	1	540.00	A－④	0.90	I b	
1609	和光特別支援学校	管理訓練棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	1	768.00	A－④	0.90	I b	
1610	和光特別支援学校	体育館	教育局財務課	和光市	1981	旧基準	S	2	757.00	A－④	0.77	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1611	和光南特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	RC	2	2,541.00	A－④	0.76	I b	
1612	和光南特別支援学校	給食室	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	266.00	A－④	1.13	I b	
1613	和光南特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	2	1,281.00	A－④	0.83	I b	
1614	和光南特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	2	1,577.00	A－④	0.83	I b	
1615	和光南特別支援学校	体育館	教育局財務課	和光市	1982	旧基準	S	2	801.00	A－④	0.94	I b	
1616	蓮田特別支援学校	中・高教室棟、理科教室棟	教育局財務課	蓮田市	1976	旧基準	RC	2	3,029.00	A－④	0.81	I b	
1617	蓮田特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	蓮田市	1977	旧基準	RC	2	2,194.00	A－④	0.88	I b	
1618	蓮田特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	蓮田市	1981	旧基準	RC	2	628.00	A－④	0.93	I b	
1619	蓮田特別支援学校	体育館	教育局財務課	蓮田市	1979	旧基準	S	2	698.00	A－④	0.77	I b	
1620	行田特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	行田市	1978	旧基準	RC	2	1,799.00	A－④	0.75	I b	
1621	行田特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	行田市	1978	旧基準	RC	1	384.00	A－④	1.05	I b	
1622	行田特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	行田市	1979	旧基準	RC	3	2,481.00	A－④	0.70	I b	
1623	行田特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	行田市	1981	旧基準	RC	3	1,057.00	A－④	0.70	I b	
1624	春日部特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	2	2,325.00	A－④	0.70	I b	
1625	春日部特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	2	3,128.00	A－④	0.76	I b	
1626	春日部特別支援学校	給食棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	1	350.00	A－④	2.95	I b	
1627	春日部特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	3	780.00	A－④	0.76	I b	
1628	秩父特別支援学校	知的障害棟	教育局財務課	秩父市	1981	旧基準	RC	2	1,391.00	A－④	0.78	I b	
1629	秩父特別支援学校	給食棟	教育局財務課	秩父市	1981	旧基準	RC	1	206.00	A－④	0.75	I b	
1630	三郷特別支援学校	普通・特教棟	教育局財務課	三郷市	1979	旧基準	RC	2	967.00	A－④	1.46	I b	
1631	三郷特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	三郷市	1980	旧基準	RC	2	1,327.00	A－④	1.46	I b	
1632	三郷特別支援学校	普通特別教室棟	教育局財務課	三郷市	1982	旧基準	RC	2	967.00	A－④	1.4	I b	
1633	三郷特別支援学校	給食棟	教育局財務課	三郷市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A－④	1.58	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1634	本庄特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	RC	2	2,294.00	A－④	0.92	I b	
1635	本庄特別支援学校	給食棟	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A－④	2.09	I b	
1636	本庄特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	本庄市	1982	旧基準	RC	2	971.00	A－④	1.05	I b	
1637	上尾特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	2,294.00	A－④	0.79	I b	
1638	上尾特別支援学校	給食棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A－④	1.54	I b	
1639	上尾特別支援学校	教室棟	教育局財務課	上尾市	1982	旧基準	RC	2	967.00	A－④	1.40	I b	
1640	東松山特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	1,424.00	A－④	0.76	I b	
1641	東松山特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	1,522.00	A－④	0.76	I b	
1642	東松山特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	1	322.00	A－④	2.73	I b	
1643	狭山特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	3	1,379.00	A－④	0.79	I b	
1644	狭山特別支援学校	普通・特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	3	1,424.00	A－④	1.22	I b	
1645	狭山特別支援学校	給食棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	1	321.00	A－④	1.44	I b	
1646	浦和特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	2	1,439.00	A－④	1.53	I b	
1647	浦和特別支援学校	給食棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	1	252.00	A－④	1.59	I b	
1648	浦和特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	さいたま市	1982	旧基準	RC	2	1,531.00	A－④	1.14	I b	
1649	さいたま桜高等学園	管理教室棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	4	5,447.00	A－④	0.75	I b	
1650	さいたま桜高等学園	実習棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	2	1,239.00	A－④	0.79	I b	
1651	上尾かしの木特別支援学校	北校舎	教育局財務課	上尾市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A－④	0.80	I b	
1652	上尾かしの木特別支援学校	南校舎	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	4	4,063.00	A－④	0.83	I b	
1653	上尾かしの木特別支援学校	体育館	教育局財務課	上尾市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	1.06	I b	
1654	所沢おおぞら特別支援学校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A－④	0.83	I b	
1655	所沢おおぞら特別支援学校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.83	I b	
1656	所沢おおぞら特別支援学校	体育館	教育局財務課	所沢市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.94	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1657	所沢おおぞら特別支援学校	給食宿泊棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	2	948.00	A－④	－	I b	
1658	深谷はばたき特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	深谷市	1978	旧基準	RC	5	4,170.00	A－④	0.75	I b	
1659	深谷はばたき特別支援学校	特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A－④	0.75	I b	
1660	深谷はばたき特別支援学校	体育館	教育局財務課	深谷市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A－④	0.87	I b	
1661	深谷はばたき特別支援学校	給食宿泊棟	教育局財務課	深谷市	1983	新基準	RC	3	804.11	A－④	－	I b	
1662	総合教育センター	管理本館棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	1,680.00	A－④	0.78	I b	
1663	総合教育センター	一般研修棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	2,944.00	A－④	0.76	I b	
1664	総合教育センター	専門研修棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	2,497.00	A－④	0.79	I b	
1665	総合教育センター	体育館	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	S	2	1,714.00	A－④	0.77	I b	
1666	総合教育センター	体育研修棟	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	RC	2	333.00	A－④	1.2	I b	
1667	総合教育センター	進修会館	教育局財務課	行田市	1968	旧基準	RC	2	269.00	A－④	0.93	I b	
1668	総合教育センター	情報研修棟	教育局財務課	行田市	1973	旧基準	RC	2	764.00	A－④	0.81	I b	
1669	総合教育センター江南	本館	教育局財務課	熊谷市	1966	旧基準	RC	2	854.00	A－④	0.78	I b	
1670	総合教育センター江南	寄宿舍	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	RC	2	817.00	A－④	0.79	I b	
1671	熊谷図書館	本館	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	RC	3	2,866.00	A－④	0.60	I b	
1672	久喜図書館	本館	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	RC	3	3,296.00	A－④	0.83	I b	
1673	歴史と民俗の博物館(旧博物館)	本館	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	3	11,346.00	A－④	1.50	I b	
1674	近代美術館	本館	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	8,577.00	A－④	0.80	I b	
1675	自然の博物館(旧自然史博物館)	本館	教育局財務課	長瀬町	1980	旧基準	RC	2	3,022.00	A－④	0.79	I b	
1676	さきたま史跡の博物館(旧さきたま資料館)	本館	教育局財務課	行田市	1968	旧基準	RC	2	2,011.00	A－④	1.08	I b	
1677	嵐山史跡の博物館(旧歴史資料館)	本館	教育局財務課	嵐山町	1976	旧基準	RC	3	2,921.00	A－④	0.86	I b	
1678	嵐山史跡の博物館(旧歴史資料館)	展示館	教育局財務課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	612.00	A－④	1.61	I b	
1679	小川げんきプラザ	本館	教育局財務課	小川町	1971	旧基準	RC	5	2,961.00	A－④	0.75	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1680	神川げんきプラザ	本館	教育局財務課	神川町	1973	旧基準	RC	3	1,561.00	A-④	0.76	I b	
1681	名栗げんきプラザ	本館	教育局財務課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	4,125.00	A-④	0.88	I b	
1682	浦和高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1982	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.84	I b	
1683	川越高校	図書館	教育局財務課	川越市	1999	新基準	RC	2	1,048.00	A-④	-	I b	
1684	川越高校	普通特別教室棟	教育局財務課	川越市	2003	新基準	RC	4	3,590.00	A-④	-	I b	
1685	川越高校	体育館柔剣道場	教育局財務課	川越市	2000	新基準	RC	4	4,652.00	A-④	-	I b	
1686	春日部高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1999	新基準	RC	4	6,085.00	A-④	-	I b	
1687	春日部高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1999	新基準	RC	3	5,544.00	A-④	-	I b	
1688	熊谷農業高校	食品化学実験棟	教育局財務課	熊谷市	1985	新基準	RC	3	2,307.00	A-④	-	I b	
1689	熊谷農業高校	生物生産工学科棟	教育局財務課	熊谷市	1991	新基準	RC	2	923.00	A-④	-	I b	
1690	久喜高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1991	新基準	S	2	1,750.00	A-④	-	I b	
1691	不動岡高校	図書視聴覚室	教育局財務課	加須市	2004	新基準	RC	4	1,766.00	A-④	-	I b	
1692	不動岡高校	外国語科棟	教育局財務課	加須市	1991	新基準	RC	3	823.00	A-④	-	I b	
1693	不動岡高校	特別教室棟	教育局財務課	加須市	2005	新基準	RC	3	4,740.00	A-④	-	I b	
1694	不動岡高校	管理普通教室棟	教育局財務課	加須市	2004	新基準	RC	4	5,892.00	A-④	-	I b	
1695	不動岡高校	小体育館	教育局財務課	加須市	1985	新基準	RC	1	533.00	A-④	-	I b	
1696	秩父高校	図書館	教育局財務課	秩父市	2007	新基準	W	2	866.00	A-④	-	I b	
1697	春日部女子高校	外国語科特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1997	新基準	RC	3	875.00	A-④	-	I b	
1698	越ヶ谷高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1999	新基準	RC	2	1,875.00	A-④	-	I b	
1699	豊岡高校	4号館	教育局財務課	入間市	1989	新基準	RC	4	1,561.00	A-④	-	I b	
1700	松山女子高校	体育館	教育局財務課	東松山市	1998	新基準	RC	2	2,034.00	A-④	-	I b	
1701	深谷第一高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1993	新基準	S	2	1,746.00	A-④	-	I b	
1702	進修館高校	体育館	教育局財務課	行田市	1998	新基準	S	2	2,000.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1703	進修館高校	図書館	教育局財務課	行田市	2007	新基準	W	2	725.00	A-④	-	I b	
1704	大宮高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	455.00	A-④	-	I b	
1705	川口高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1997	新基準	RC	3	2,880.00	A-④	-	I b	
1706	岩槻商業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1994	新基準	S	2	1,843.00	A-④	-	I b	
1707	大宮商業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1989	新基準	S	2	1,786.00	A-④	-	I b	
1708	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1986	新基準	RC	4	575.00	A-④	-	I b	
1709	上尾高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1999	新基準	RC	4	1,847.00	A-④	-	I b	
1710	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	1983	新基準	RC	3	1,174.00	A-④	-	I b	
1711	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	2003	新基準	RC	4	3,030.00	A-④	-	I b	
1712	草加高校	体育館	教育局財務課	草加市	1998	新基準	S	2	2,053.00	A-④	-	I b	
1713	いずみ高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	765.00	A-④	-	I b	
1714	いずみ高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1995	新基準	S	2	1,779.00	A-④	-	I b	
1715	狭山工業高校	体育館	教育局財務課	狭山市	1992	新基準	S	2	1,744.00	A-④	-	I b	
1716	朝霞高校	体育館	教育局財務課	朝霞市	2000	新基準	RC	2	2,375.00	A-④	-	I b	
1717	久喜工業高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	3	565.00	A-④	-	I b	
1718	常盤高校	校舎	教育局財務課	さいたま市	1995	新基準	RC	2	883.00	A-④	-	I b	
1719	常盤高校	別館	教育局財務課	さいたま市	1991	新基準	RC	3	1,753.00	A-④	-	I b	
1720	坂戸高校	外国語科棟	教育局財務課	坂戸市	1993	新基準	RC	3	955.00	A-④	-	I b	
1721	吉川美南高校	教室棟	教育局財務課	吉川市	1983	新基準	RC	3	932.00	A-④	-	I b	
1722	新座高校	校舎	教育局財務課	新座市	1983	新基準	RC	4	1,221.00	A-④	-	I b	
1723	所沢北高校	普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	RC	3	1,243.00	A-④	-	I b	
1724	越谷南高校	外国語科棟	教育局財務課	越谷市	1994	新基準	RC	3	889.00	A-④	-	I b	
1725	川越南高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	4	503.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1726	草加南高校	外国語科棟	教育局財務課	草加市	2000	新基準	RC	2	460.00	A-④	-	I b	
1727	滑川総合高校	総合学科実習棟	教育局財務課	滑川町	2004	新基準	RC	3	2,496.00	A-④	-	I b	
1728	浦和北高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1997	新基準	RC	3	853.00	A-④	-	I b	
1729	ふじみ野高校	体育館(第2)	教育局財務課	ふじみ野市	1989	新基準	S	3	1,549.00	A-④	-	I b	
1730	松伏高校	特別教室棟	教育局財務課	松伏町	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1731	松伏高校	音楽科棟	教育局財務課	松伏町	1995	新基準	RC	2	1,743.00	A-④	-	I b	
1732	岩槻北陵高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1733	大宮南高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1734	大宮南高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	2,751.00	A-④	-	I b	
1735	狭山清陵高校	特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1736	狭山清陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	狭山市	1983	新基準	RC	3	2,818.00	A-④	-	I b	
1737	鶴ヶ島清風高校	特別教室棟	教育局財務課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1738	鶴ヶ島清風高校	体育館(重層)	教育局財務課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	3	2,747.00	A-④	-	I b	
1739	越谷東高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A-④	-	I b	
1740	越谷東高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1741	越谷東高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1983	新基準	RC	3	2,757.00	A-④	-	I b	
1742	宮代高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1982	新基準	RC	5	8,593.00	A-④	-	I b	
1743	宮代高校	体育館(重層)	教育局財務課	春日部市	1983	新基準	RC	3	2,766.00	A-④	-	I b	
1744	浦和東高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	
1745	浦和東高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1984	新基準	RC	3	2,833.00	A-④	-	I b	
1746	上尾橘高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
1747	上尾橘高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
1748	上尾橘高校	体育館(重層)	教育局財務課	上尾市	1984	新基準	RC	3	2,787.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1749	新座総合技術高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	新座市	1983	新基準	RC	4	4,894.00	A-④	-	I b	
1750	新座総合技術高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1984	新基準	RC	5	4,238.00	A-④	-	I b	
1751	新座総合技術高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1998	新基準	RC	2	822.00	A-④	-	I b	
1752	新座総合技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	新座市	1984	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1753	川越初雁高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
1754	川越初雁高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
1755	川越初雁高校	体育館(重層)	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	3	2,932.00	A-④	-	I b	
1756	入間向陽高校	管理普通教室棟	教育局財務課	入間市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
1757	入間向陽高校	特別教室棟	教育局財務課	入間市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
1758	入間向陽高校	体育館(重層)	教育局財務課	入間市	1984	新基準	RC	3	2,884.00	A-④	-	I b	
1759	鳩山高校	校舎棟	教育局財務課	鳩山町	1983	新基準	RC	5	7,710.00	A-④	-	I b	
1760	鳩山高校	体育館(重層)	教育局財務課	鳩山町	1984	新基準	RC	3	2,960.00	A-④	-	I b	
1761	草加西高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1982	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	
1762	草加西高校	体育館(重層)	教育局財務課	草加市	1984	新基準	RC	3	2,929.00	A-④	-	I b	
1763	川口青陵高校	校舎棟	教育局財務課	川口市	1984	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	
1764	川口青陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1985	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1765	伊奈学園総合高校	理科棟	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	3	6,752.00	A-④	-	I b	
1766	伊奈学園総合高校	数学棟	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	3	4,076.00	A-④	-	I b	
1767	伊奈学園総合高校	保健センター	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	2	1,051.00	A-④	-	I b	
1768	伊奈学園総合高校	社会棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	4,158.00	A-④	-	I b	
1769	伊奈学園総合高校	管理外国語棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	6,624.00	A-④	-	I b	
1770	伊奈学園総合高校	国語棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	4,004.00	A-④	-	I b	
1771	伊奈学園総合高校	芸術棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	4	6,911.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1772	伊奈学園総合高校	体育館(第1)	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	1	893.00	A-④	-	I b	
1773	伊奈学園総合高校	体育館(第2)	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	1	872.00	A-④	-	I b	
1774	伊奈学園総合高校	体育館(重層)	教育局財務課	伊奈町	1986	新基準	RC	2	2,350.00	A-④	-	I b	
1775	伊奈学園総合高校	体育館(大)	教育局財務課	伊奈町	1986	新基準	RC	1	2,234.00	A-④	-	I b	
1776	芸術総合高校	管理棟	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	RC	3	5,102.00	A-④	-	I b	
1777	芸術総合高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1985	新基準	RC	3	5,013.00	A-④	-	I b	
1778	芸術総合高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1985	新基準	RC	3	2,752.00	A-④	-	I b	
1779	八潮南高校	普通教室棟	教育局財務課	八潮市	1984	新基準	RC	5	5,509.00	A-④	-	I b	
1780	八潮南高校	特別教室棟	教育局財務課	八潮市	1985	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
1781	八潮南高校	体育館(重層)	教育局財務課	八潮市	1985	新基準	RC	3	2,763.00	A-④	-	I b	
1782	三郷工業技術高校	校舎棟	教育局財務課	三郷市	1985	新基準	RC	5	6,774.00	A-④	-	I b	
1783	三郷工業技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	三郷市	1985	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1784	狭山経済高校	管理普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1985	新基準	RC	4	4,286.00	A-④	-	I b	
1785	狭山経済高校	実習棟	教育局財務課	狭山市	1986	新基準	RC	4	5,881.00	A-④	-	I b	
1786	狭山経済高校	体育館(重層)	教育局財務課	狭山市	1985	新基準	RC	3	2,839.00	A-④	-	I b	
1787	大宮光陵高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	2	2,253.00	A-④	-	I b	
1788	大宮光陵高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	4	5,262.00	A-④	-	I b	
1789	大宮光陵高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	3	5,411.00	A-④	-	I b	
1790	大宮光陵高校	書道科棟	教育局財務課	さいたま市	2000	新基準	RC	1	307.00	A-④	-	I b	
1791	大宮光陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	3	2,718.00	A-④	-	I b	
1792	越谷総合技術高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1986	新基準	RC	4	6,598.00	A-④	-	I b	
1793	越谷総合技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1987	新基準	RC	3	2,791.00	A-④	-	I b	
1794	和光国際高校	特別教室棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	5	8,058.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1795	和光国際高校	特別教室棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	4	2,619.00	A-④	-	I b	
1796	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,473.00	A-④	-	I b	
1797	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	2,021.00	A-④	-	I b	
1798	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,377.00	A-④	-	I b	
1799	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,999.00	A-④	-	I b	
1800	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,748.00	A-④	-	I b	
1801	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,715.00	A-④	-	I b	
1802	久喜北陽高校	総合学科教室棟	教育局財務課	久喜市	1995	新基準	RC	4	1,433.00	A-④	-	I b	
1803	鳩ヶ谷高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	川口市	1988	新基準	RC	4	4,170.00	A-④	-	I b	
1804	鳩ヶ谷高校	特別教室棟	教育局財務課	川口市	1988	新基準	RC	4	5,177.00	A-④	-	I b	
1805	鳩ヶ谷高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1983	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1806	大宮中央高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	3	4,965.00	A-④	-	I b	
1807	大宮中央高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1991	新基準	RC	3	5,249.00	A-④	-	I b	
1808	大宮中央高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	S	2	1,655.00	A-④	-	I b	
1809	塙保己一学園	幼・小学部棟	教育局財務課	川越市	1983	新基準	RC	3	504.00	A-④		I b	
1810	塙保己一学園	寄宿舎プレイルーム	教育局財務課	川越市	1988	新基準	S	1	226.00	A-④	-	I b	
1811	大宮ろう学園	職業科棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	2	674.00	A-④	-	I b	
1812	大宮ろう学園	専攻科棟	教育局財務課	さいたま市	2000	新基準	RC	2	562.00	A-④	-	I b	
1813	坂戸ろう学園	産業工芸科棟	教育局財務課	坂戸市	1991	新基準	RC	2	592.00	A-④	-	I b	
1814	熊谷特別支援学校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1997	新基準	RC	2	927.00	A-④	-	I b	
1815	越谷特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	越谷市	1984	新基準	RC	1	1,072.00	A-④	-	I b	
1816	和光特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	1	320.00	A-④	-	I b	
1817	和光南特別支援学校	実習棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	2	492.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1818	行田特別支援学校	体育館	教育局財務課	行田市	1985	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
1819	春日部特別支援学校	体育館	教育局財務課	春日部市	1983	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1820	秩父特別支援学校	体育館	教育局財務課	秩父市	1986	新基準	RC	2	820.00	A-④	-	I b	
1821	秩父特別支援学校	屋内ﾌｰﾙ棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	S	2	745.00	A-④	-	I b	
1822	秩父特別支援学校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	2	2,846.00	A-④	-	I b	
1823	秩父特別支援学校	肢体不自由棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	1	982.00	A-④	-	I b	
1824	秩父特別支援学校	新知的障害棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	2	744.00	A-④	-	I b	
1825	所沢特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	2	4,357.00	A-④	-	I b	
1826	所沢特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	1	382.00	A-④	-	I b	
1827	所沢特別支援学校	体育館	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
1828	三郷特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1987	新基準	RC	2	1,439.00	A-④	-	I b	
1829	三郷特別支援学校	体育館	教育局財務課	三郷市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1830	本庄特別支援学校	体育館	教育局財務課	本庄市	1985	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
1831	本庄特別支援学校	教室棟	教育局財務課	本庄市	1987	新基準	RC	2	1,439.00	A-④	-	I b	
1832	上尾特別支援学校	体育館	教育局財務課	上尾市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1833	上尾特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	上尾市	1992	新基準	RC	2	814.00	A-④	-	I b	
1834	東松山特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	東松山市	1985	新基準	RC	2	811.00	A-④	-	I b	
1835	東松山特別支援学校	体育館	教育局財務課	東松山市	1986	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1836	東松山特別支援学校	高等部教室棟	教育局財務課	東松山市	2004	新基準	RC	2	636.00	A-④	-	I b	
1837	狭山特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	狭山市	1988	新基準	RC	3	628.00	A-④	-	I b	
1838	狭山特別支援学校	体育館	教育局財務課	狭山市	1990	新基準	RC	3	816.00	A-④	-	I b	
1839	浦和特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	1,026.00	A-④	-	I b	
1840	浦和特別支援学校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	472.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1841	浦和特別支援学校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1842	浦和特別支援学校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	2005	新基準	S	2	225.00	A-④	-	I b	
1843	日高特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	日高市	1984	新基準	RC	1	1,328.00	A-④	-	I b	
1844	日高特別支援学校	給食棟	教育局財務課	日高市	1984	新基準	RC	1	309.00	A-④	-	I b	
1845	日高特別支援学校	管理棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	792.00	A-④	-	I b	
1846	日高特別支援学校	中学部・特別教室棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	1,725.00	A-④	-	I b	
1847	日高特別支援学校	高等部・特別教室棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	952.00	A-④	-	I b	
1848	日高特別支援学校	体育館	教育局財務課	日高市	1988	新基準	S	2	716.00	A-④	-	I b	
1849	日高特別支援学校	プール上屋	教育局財務課	日高市	1994	新基準	S	1	548.00	A-④	-	I b	
1850	日高特別支援学校	職員室	教育局財務課	日高市	1992	新基準	RC	1	386.00	A-④	-	I b	
1851	久喜特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	2	2,479.00	A-④	-	I b	
1852	久喜特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	2	1,819.00	A-④	-	I b	
1853	久喜特別支援学校	給食棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	1	300.00	A-④	-	I b	
1854	久喜特別支援学校	体育館	教育局財務課	久喜市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1855	久喜特別支援学校	小中学校教室棟	教育局財務課	久喜市	2004	新基準	RC	2	600.00	A-④	-	I b	
1856	大宮北特別支援学校	小学部・中学部棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	2,606.00	A-④	-	I b	
1857	大宮北特別支援学校	管理・高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	1,763.00	A-④	-	I b	
1858	大宮北特別支援学校	食堂棟・昇降口	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	607.00	A-④	-	I b	
1859	大宮北特別支援学校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1989	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1860	大宮北特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	さいたま市	2003	新基準	S	2	600.00	A-④	-	I b	
1861	越谷西特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	2,489.00	A-④	-	I b	
1862	越谷西特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	1,766.00	A-④	-	I b	
1863	越谷西特別支援学校	給食棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	1	302.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1864	越谷西特別支援学校	昇降口	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	226.00	A－④	－	I b	
1865	越谷西特別支援学校	体育館	教育局財務課	越谷市	1990	新基準	S	2	820.00	A－④	－	I b	
1866	越谷西特別支援学校	高等部作業棟	教育局財務課	越谷市	1998	新基準	RC	3	1,882.00	A－④	－	I b	
1867	宮代特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,455.00	A－④	－	I b	
1868	宮代特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,619.00	A－④	－	I b	
1869	宮代特別支援学校	高等部・食堂棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,722.00	A－④	－	I b	
1870	宮代特別支援学校	事務管理棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	823.00	A－④	－	I b	
1871	宮代特別支援学校	体育館	教育局財務課	春日部市	1990	新基準	S	2	761.00	A－④	－	I b	
1872	宮代特別支援学校	職員室	教育局財務課	春日部市	1996	新基準	S	1	334.00	A－④	－	I b	
1873	騎西特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	2	2,443.00	A－④	－	I b	
1874	騎西特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	2	1,811.00	A－④	－	I b	
1875	騎西特別支援学校	給食棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	1	302.00	A－④	－	I b	
1876	騎西特別支援学校	体育館	教育局財務課	加須市	1991	新基準	S	2	824.00	A－④	－	I b	
1877	毛呂山特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	2	2,225.00	A－④	－	I b	
1878	毛呂山特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	2	1,815.00	A－④	－	I b	
1879	毛呂山特別支援学校	給食棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	1	282.00	A－④	－	I b	
1880	毛呂山特別支援学校	体育館	教育局財務課	毛呂山町	1992	新基準	RC	2	824.00	A－④	－	I b	
1881	川島ひばりが丘特別支援学校	管理棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,043.00	A－④	－	I b	
1882	川島ひばりが丘特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	1,746.00	A－④	－	I b	
1883	川島ひばりが丘特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	948.00	A－④	－	I b	
1884	川島ひばりが丘特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	938.00	A－④	－	I b	
1885	川島ひばりが丘特別支援学校	ひばりホーム	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	276.00	A－④	－	I b	
1886	川島ひばりが丘特別支援学校	特別教室・給食棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,487.00	A－④	－	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1887	川島ひばりが丘特別支援学校	情報処理廊下棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	572.00	A-④	-	I b	
1888	川島ひばりが丘特別支援学校	プール・体育館棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,041.00	A-④	-	I b	
1889	さいたま桜高等学園	実習棟	教育局財務課	さいたま市	2007	新基準	S	3	1,807.00	A-④	-	I b	
1890	さいたま桜高等学園	生活ホーム棟	教育局財務課	さいたま市	2007	新基準	S	2	437.00	A-④	-	I b	
1891	羽生ふじ高等学園	管理特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1988	新基準	RC	4	3,528.00	A-④	-	I b	
1892	羽生ふじ高等学園	実習棟	教育局財務課	羽生市	1988	新基準	RC	1	890.00	A-④	-	I b	
1893	羽生ふじ高等学園	屋内体育館	教育局財務課	羽生市	2007	新基準	S	1	946.00	A-④	-	I b	
1894	深谷はばたき特別支援学校	プレイルーム棟	教育局財務課	深谷市	1985	新基準	S	2	849.00	A-④	-	I b	
1895	総合教育センター	相談棟	教育局財務課	行田市	1986	新基準	RC	2	988.00	A-④	-	I b	
1896	総合教育センター	多目的研修棟	教育局財務課	行田市	1989	新基準	S	1	420.00	A-④	-	I b	
1897	総合教育センター江南	バイオ実験実習棟	教育局財務課	熊谷市	1989	新基準	S	1	405.00	A-④	-	I b	
1898	久喜図書館	収蔵庫	教育局財務課	久喜市	1989	新基準	RC	3	763.00	A-④	-	I b	
1899	さいたま川の博物館	本館	教育局財務課	寄居町	1996	新基準	RC	2	3,998.00	A-④	-	I b	
1900	さきたま史跡の博物館(旧さきたま資料館)	古墳展示館	教育局財務課	行田市	1995	新基準	RC	2	268.00	A-④	-	I b	
1901	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	本館	教育局財務課	熊谷市	1990	新基準	RC	1	3,194.00	A-④	-	I b	
1902	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	倉庫	教育局財務課	熊谷市	1990	新基準	S	1	243.00	A-④	-	I b	
1903	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	第2収蔵庫	教育局財務課	熊谷市	1997	新基準	S	1	1,560.00	A-④	-	I b	
1904	文書館	本館	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	4	6,507.00	A-④	-	I b	
1905	長瀬げんきプラザ	管理研修棟	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	3	737.00	A-④	-	I b	
1906	長瀬げんきプラザ	宿泊棟	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	3	1,932.00	A-④	-	I b	
1907	長瀬げんきプラザ	体育館	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	1	846.00	A-④	-	I b	
1908	加須げんきプラザ	本館	教育局財務課	加須市	1984	新基準	RC	2	3,467.00	A-④	-	I b	
1909	加須げんきプラザ	体育館	教育局財務課	加須市	1984	新基準	RC	2	1,420.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1910	小川げんきプラザ	活動センター	教育局財務課	小川町	1993	新基準	S	2	945.00	A-④	-	I b	
1911	神川げんきプラザ	体育館	教育局財務課	神川町	1986	新基準	S	1	852.00	A-④	-	I b	
1912	大滝げんきプラザ	センター棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	2,755.00	A-④	-	I b	
1913	大滝げんきプラザ	宿泊棟A	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	866.00	A-④	-	I b	
1914	大滝げんきプラザ	宿泊棟B	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	866.00	A-④	-	I b	
1915	大滝げんきプラザ	宿泊棟C	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	867.00	A-④	-	I b	
1916	大滝げんきプラザ	宿泊棟D	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	867.00	A-④	-	I b	
1917	大滝げんきプラザ	作業機棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	1	470.00	A-④	-	I b	
1918	大滝げんきプラザ	屋外炊事場	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	W	1	828.00	A-④	-	I b	
1919	大滝げんきプラザ	セミナー棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	1	832.00	A-④	-	I b	
1920	大滝げんきプラザ	体育館	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	2	1,400.00	A-④	-	I b	
1921	さいたま川の博物館	レストハウス	教育局財務課	寄居町	1996	新基準	RC	2	824.00	A-④	-	I b	
1922	さいたま文学館	本館	教育局財務課	桶川市	1997	新基準	SRC	4	13,281.00	A-④	-	I b	
1923	草加かがやき特別支援学校	北教室棟	教育局財務課	草加市	1970	旧基準	RC	3	2,990.00	A-④	0.78	I b	
1924	草加かがやき特別支援学校	南教室棟	教育局財務課	草加市	1970	旧基準	RC	3	1,852.00	A-④	0.76	I b	
1925	草加かがやき特別支援学校	体育館	教育局財務課	草加市	1973	旧基準	S	2	932.00	A-④	0.93	I b	
1926	入間わかくさ特別支援学校	A棟	教育局財務課	入間市	1979	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	0.75	I b	
1927	入間わかくさ特別支援学校	B棟	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1928	入間わかくさ特別支援学校	C棟	教育局財務課	入間市	1982	新基準	RC	2	950.00	A-④	-	I b	
1929	入間わかくさ特別支援学校	D棟	教育局財務課	入間市	1986	新基準	RC	2	865.00	A-④	-	I b	
1930	入間わかくさ特別支援学校	屋内運動場	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	S	2	1,861.00	A-④	0.96	I b	
1931	さきたま史跡の博物館(旧さきたま資料館)	レストハウス	教育局財務課	行田市	1989	新基準	S	1	400.19	A-④	-	I b	
1932	岩槻はるかぜ特別支援学校	1校舎・2校舎	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	2	3,478.00	A-④	-	I b	新校(改修)

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1933	運転免許センター		警察本部施設課	鴻巣市	1987	新基準	SRC	4	18,367.25	B	－	I b	
1934	警察本部分庁舎(宮原)		警察本部施設課	さいたま市	1971	旧基準	RC	2	1,585.01	A－③	0.70	I b	
1935	交通機動隊		警察本部施設課	さいたま市	1971	旧基準	RC	3	1,234.94	A－③	0.76	I b	
1936	警察本部分庁舎(上尾)		警察本部施設課	上尾市	2007	新基準	S	2	1,608.14	A－③	－	I b	
1937	浦和西警察署		警察本部施設課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	2,963.08	A－③	0.72	I b	
1938	武南警察署		警察本部施設課	川口市	1979	旧基準	RC	3	2,782.48	A－③	0.76	I b	
1939	飯能警察署		警察本部施設課	飯能市	1980	旧基準	RC	3	1,719.14	A－③	0.82	I b	
1940	東松山警察署		警察本部施設課	東松山市	1981	旧基準	RC	3	2,110.44	A－③	0.69	I b	
1941	小川警察署		警察本部施設課	小川町	1981	旧基準	RC	3	1,471.18	A－③	0.88	I b	
1942	小鹿野警察署		警察本部施設課	小鹿野町	1971	旧基準	RC	2	703.26	A－③	0.69	I b	
1943	本庄警察署		警察本部施設課	本庄市	1983	旧基準	RC	3	2,027.32	A－③	0.73	I b	
1944	児玉警察署		警察本部施設課	本庄市	1969	旧基準	RC	2	782.41	A－③	0.78	I b	
1945	行田警察署		警察本部施設課	行田市	1977	旧基準	RC	3	1,469.57	A－③	0.77	I b	
1946	羽生警察署		警察本部施設課	羽生市	1977	旧基準	RC	3	1,305.85	A－③	0.75	I b	
1947	加須警察署		警察本部施設課	加須市	1963	旧基準	RC	3	2,021.62	A－③	0.90	I b	
1948	春日部警察署		警察本部施設課	春日部市	1982	旧基準	RC	3	2,629.05	A－③	0.61	I b	
1949	杉戸警察署		警察本部施設課	杉戸町	1982	旧基準	RC	3	1,526.07	A－③	0.68	I b	
1950	議事堂		管財課	さいたま市	1983	旧基準	SRC	5+B2	18,064.58	A－①	0.76	I b	