

## 検査設備変更明細書（CNG自動車用）

1 前回登録時と検査設備に変更がありますか？該当する方に○を付けてください。

あります ・ ありません

2 上記1で「あります」に○をつけた事業所は、変更した設備について、下表の「変更の有無」欄に○を付けてください。

また、右欄\*1、\*2に該当する設備を変更した場合は「添付資料について」に従ってください。

検査設備一覧	変更の有無
1 容器の表面を清じようにするための設備	<input checked="" type="checkbox"/>
イ 高圧空気により塵等を除去するための設備又は洗淨液噴霧装置	<input type="checkbox"/>
ロ ワイヤブラシ、スクレパ等の錆び・塗膜等を除去するための装置	<input type="checkbox"/>
2 容器の外面を照明検査するための設備 十分な光力を有する蛍光灯若しくは白熱電灯及び鏡 若しくはファイバースコープ	<input type="checkbox"/>
3 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備 スケール・ノギス・デプスゲージ・拡大鏡	<input type="checkbox"/>
4 漏洩試験のための設備	<input checked="" type="checkbox"/>
イ ガス検知器又はガス検知液	<input type="checkbox"/>
ロ ブルドン管圧力計	<input type="checkbox"/>

\*1

\*2

### 添付資料について

\*1 変更した場合は設備に関する資料及び写真を添付してください。

\*2 機器の更新の場合は資料等の添付の必要はありませんが、検査方法を変更した場合は資料及び写真を添付してください。（例えば、漏洩試験のための設備として、ガス検知器の更新をした場合は資料の添付は不要となりますが、ガス検知液からガス検知器に検査方法を変更した場合は、機器等の写真を添付してください。）