

荒川クマムシくん1号 有害成分 分析結果(令和7年度分)

埼玉県下水道局下水道事業課

試料名	試料採取日 *1		有害成分 (mg/kg) *2					
	開始日	終了日	ひ素	カドミウム	水銀	ニッケル	クロム	鉛
3号炉	R7.4.7	R7.4.11	18	2.9	0.03	280	180	58
4号炉	R7.6.2	R7.6.8	25	2.9	0.53	240	150	74
3号炉	R7.6.24	R7.6.30	17	2.8	0.04	250	180	80
3号炉	R7.8.19	R7.8.23	16	4	0.03	200	140	76
3号炉	R8.3.2	R8.3.6	12	3.3	0.01	220	440	59
基 準 値			50	5	2	300	500	100

* 1.1日2回、5日間以上連続サンプリングを実施。* 2.有害成分は乾燥重量の測定結果。基準値を超過したものは出荷いたしません。