

第4期指定期間における法定点検の指摘事項及び対応状況

年度	指摘事項	左記事項の対応状況
R3	①業者による建築設備定期検査実施(法定検査、毎年)において要是正の指摘事項あり ・<u>非常照明設備不良個所が14箇所あり</u> ②業者による消防設備点検実施(年2回の法定点検)において要是正の指摘事項あり ・<u>10型消火器12本は、製造後10年を経過する為、早めの取替が必要</u> ・<u>誘導灯のバッテリー容量不足2箇所、球切れ1箇所の取替が必要</u>	①R3.9.18 建築設備定期検査指摘事項 すべて取替完了(14箇所LEDに改修済み) ②R3.9.18 消防設備点検指摘事項 すべて取替完了
R4	業者による建築設備定期検査実施(法定検査、毎年)において要是正の指摘事項あり ・<u>非常照明設備不良個所が9箇所あり</u>	R4.7.13 建築設備定期検査指摘事項 すべて取替完了(9箇所LEDに改修済み)
R5	業者による建築設備定期検査実施(法定検査、毎年)において要是正の指摘事項あり ・<u>非常照明設備不良個所が4箇所あり</u>	R5.8.28 建築設備定期検査指摘事項 すべて取替完了(4箇所LEDに改修済み)