

ねんりんピック彩の国さいたま2026オリジナルイベント「eスポーツ」
企画運営業務委託公募型プロポーザルの実施に係る質問への回答について

令和8年3月27日掲載

番号	内容	回答
1	本事業の企画検討にあたり、想定されている来場者数や、体験者数・大会参加者数等の目標(KPI)が設定されている場合はご教示ください。	ねんりんピック彩の国さいたま2026(以下、「大会」という。)全体の参加予定人員は延べ約60万人を予定していますが、本イベント単体での来場者数、体験者数等の目標設定はしていません。
2	会場における電源容量や使用可能な電源位置、ならびにインターネット回線環境(既設回線の有無・地用の可否等)について、現時点での条件があればご教示ください。	○電源について 会場の電源設備は以下のとおりであり、会場管理者との調整によって利用が可能です。なお、内容によっては、実費相当額を受託者に委託料の中で負担いただく可能性があります。 ・公園全体 供給電圧:6kV 契約電力:425kW ・野外ステージ 電源容量 単相三線AC200V×50A=10,000W 電源の位置 ステージ裏(分電盤120A100V) ・森の教室 電源容量 単相三線AC200V×100A=20,000W 電源の位置 室内:2口コンセント 9か所 室外:東側壁面(分電盤15A) ○インターネット回線について 既設のインターネット回線はありません。
3	本イベントに係る広報について、委託者側で実施予定の広報施策(公式媒体、SNS、広報誌等)があれば、その内容および受託者との役割分担についてご教示ください。	本イベントを含む大会全体の広報については、県広報誌、チラシ、新聞・テレビ・ラジオ、県公式SNSなどを活用して委託者で実施予定としています。来場者や参加者の増加などを目的とする本イベントの広報については、受託者が委託料の範囲内で実施していただくようお願いします。
4	ステージ出演者(司会者・タレント等)について、想定されている人物像や規模感(例:地域密着型人材、著名人等)があればご教示ください。	特定の出演者の想定はしていません。仕様書に記載している本イベントのターゲットや趣旨・目的に沿った出演者の検討をお願いします。
5	委託者にて手配いただくサポーターについて、想定人数およびeスポーツに関する習熟度(未経験・基礎知識あり等)の目安があればご教示ください。	10名程度、eスポーツタイトルに一定程度理解のある方を想定しています。
6	優勝者への副賞の金額目安はありますか。また、準優勝等の表彰者人数の想定はありますか。表彰式の実施が必須かどうか併せてご教示ください。	・副賞の金額目安は設けておりません。 ・表彰者人数について規定はしていませんが、イベントが盛り上がり、多くの参加者の応募があるよう工夫をお願いします。 ・表彰式の実施は必須ではありません。
7	「森の教室」及び控室について、控室の部屋数および利用想定(例:出演者用等)があればご教示ください。また、「森の教室」の平面図やレイアウト図等の資料をご提供いただくことは可能でしょうか。	仕様書に記載の管理棟2階の会議室及びレクチャールームの2室を控室として使用することができます。出演者やスタッフの控室としての利用を想定しています。図面については、本プロポーザルへの参加意思表明書を御提出いただいた団体に別途提供します。
8	雨天・荒天時の対応計画を検討するにあたり、代替スペースとして使用可能な屋内施設の有無や、利用条件等がございましたらご教示ください。	雨天時に使用可能な代替施設はありません。なお、仕様書にも記載のとおり、会場管理者との調整によっては実現できない可能性も十分にありますが、野外ステージと森の教室以外の施設やスペースの使用も含む提案をしていただくことは可能です。
9	eスポーツタイトルの利用にあたり、委託者側で既に調整済みの事項や、想定されている利用条件等がございましたらご教示ください。	eスポーツタイトルについて、調整済みの事項や利用条件の想定はありません。なお、会場管理者から、動物に危害を加える内容を含むタイトル(動物を撃つ等)の使用は控えるよう言われています。
10	会場である施設の来園者数(通常時:繁忙期)や、屋外ステージ・森の教室周辺の来場者導線の特徴について、参考となる情報がございましたらご教示ください。	天候が良ければ来園者3~4,000人程度を想定しています。野外ステージ及び森の教室周辺は、動物の展示エリアを繋ぐ導線上ではないため、人の往来は土日でも比較的少ない傾向にあります。
11	会場において利用可能な既存備品(机・椅子・テント等)がございましたらご教示ください。	・野外ステージ 会場には移動不可の石でできたベンチがありますが、その他に利用可能な備品はありません。 ・森の教室 長机16個、丸椅子64個が利用可能です。
12	大会参加者の募集に関して、想定人数や選定方法(抽選・先着等)について、委託者側で想定している条件がございましたらご教示ください。	応募者人数の具体的な想定はしていませんが、ターゲットを含む多くの方に応募いただける企画の提案をお願いします。また、応募者多数の場合の選定方法については、先着ではなく抽選を想定しています。
13	パネル展示は制作まで含めて受託者の業務と理解しておりますが、県内各地で行われているeスポーツの取組に関する情報については、実行委員会様よりご提供いただけるのでしょうか。	県内各地で行われているeスポーツの取組に関する情報の取得については、実行委員会事務局と調整をお願いいたします。
14	事務局対応時間について、平日9:00~17:00での対応を想定すればよろしいでしょうか。	その想定で問題ありません。詳細については、受託者決定後に実行委員会事務局と調整をお願いします。
15	企画提案書等を持参する場合、電子データはCD-R等にて1枚提出すればよろしいでしょうか。	実施要領「7 企画提案書等の作成及び提出」の(3)に記載のとおり、電子データは電子メールにより提出をお願いします。

16	想定来場者数および大会参加者数は何名程度を想定しているか。	大会全体の参加予定人員は延べ約60万人を予定していますが、本イベント単体での来場者数、参加者数等の目標設定はしていません。
17	優勝者への副賞の単価や総額に目安はあるか。	副賞の金額目安は設けておりません。
18	野外ステージおよび森の教室で利用可能な電力は何kWか。また、電源コンセントの場所はどこか。	会場の電源設備は以下のとおりであり、会場管理者との調整によって利用が可能です。なお、内容によっては、実費相当額を受託者に委託料の中で負担いただく可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・公園全体 供給電圧:6kV 契約電力:425kW ・野外ステージ 電源容量 単相三線AC200V×50A=10,000W 電源の位置 ステージ裏(分電盤120A100V) ・森の教室 電源容量 単相三線AC200V×100A=20,000W 電源の位置 室内:2口コンセント 9か所 室外:東側壁面 (分電盤15A)
19	会場に既設の有線LANやWi-Fiはあるか。また、受託者が引き込む場合、キャリアの電波状況や工事の可否(光回線など)に制限はあるか。	既設のインターネット回線はありません。受託者の回線工事等に既定の制限はありませんが、会場管理者及び実行委員会事務局との調整が必要となります。
20	前日リハーサル後、機材を会場に留置する場合やイベント・大会当日等、主催者側で警備は行われるか。受託者で警備員の手配は必要か。	主催者側での警備配置は行いません。必要に応じて、受託者側で委託料の範囲内で御対応ください。
21	IPホルダー(ゲームメーカー)への許諾申請費用は委託料に含める認識でよいか。また、既に実行委員会側で内諾を得ているタイトルはあるか。	許諾申請費用も委託料の範囲内で御対応をお願いします。実行委員会内で内諾を得ているeスポーツタイトルはありません。
22	「バーチャルサイクリング」の機材(スマートトレーナーや自転車本体)の調達・運搬も受託者の範囲か。	どのeスポーツタイトルを使用したとしても、実施に係る全ての費用は受託者が委託料の範囲内で御対応ください。
23	出演者(タレント・実況者)のキャスティングについて、実行委員会が希望する特定の人物や、反対にNGとなるジャンルはあるか。	特定の出演者やNGとするジャンルなどの想定はありません。仕様書に記載している本イベントのターゲットや趣旨・目的に沿った出演者の検討をお願いします。
24	「委託者が手配するサポーター」は何名程度を想定しているか。また、彼らのスキルセット(PC操作の可否など)はどの程度か。	10名程度を想定しています。eスポーツタイトルに一定程度理解があり、仕様書に記載のタイトル候補は操作することができる方を想定しています。
25	サポーターへの昼食代および交通費の支払額に、埼玉県としての規定(単価)はあるか。	特に規定はありません。
26	埼玉県や「ねんりんピック」公式ウェブサイト、SNSでの告知協力は得られるか。	実行委員会が運用をしている大会特設ホームページで告知や広報を行うことは可能です。その他、協議の上、実行委員会が広報を実施できる可能性があります。
27	「コバトン」「さいたまっち」の着ぐるみを活用する場合、演者(中に入る人)の手配・管理も受託者の業務に含まれるか。	受託者の業務に含まれます。
28	会場の広さ(面積や収容人数)はどの程度か。	本プロポーザルへの参加意思表明書を御提出いただいた団体に会場図面を別途提供しますので、そちらで確認をお願いします。