



埼玉県

＜報道発表資料＞

企業局 水道管理課
施設管理担当 河岸・藤原
直通 048-830-7077
内線 7077
E-mail: a7070-03@pref.saitama.lg.jp

カテゴリー:危機管理

令和8年2月12日

県営水道送水管における漏水事故の発生について

令和8年2月12日午前11時ごろ、水道施設修繕工事（川口市内）において漏水事故が発生しました。

今後、漏水復旧作業を行いますが、各家庭及び事業所への断水等の影響はない見込みです。

1 事故概要

(1) 発生日時

令和8年2月12日（木）午前11時00分ごろ

(2) 発生場所

川口市赤芝新田地内（市道神根708号線）

2 被害状況

周辺道路の冠水。第三者への被害状況は確認中。

3 現在の状況

- 該当箇所前後の制水弁を閉じ、漏水復旧作業を実施中
- 県営水道の送水を停止中（川口市の一部、草加市の一部）
- 復旧見込み 午後5時ごろ