



埼玉県

＜報道発表資料＞

企業局 水道管理課
施設管理担当 河岸・藤原
直通 048-830-7077
内線 7077
E-mail: a7070-03@pref.saitama.lg.jp

カテゴリー:危機管理

令和8年2月12日

県営水道送水管における 漏水事故の発生について【第2報】

令和8年2月12日午前11時ごろに発生した漏水事故は復旧が完了しました。

また、これにより県営水道の送水を一時停止していた地域（川口市の一
部及び草加市の一
部）においても送水が復旧しています。

なお、第三者への被害状況については引き続き確認中です。

1 事故概要

(1) 発生日時

令和8年2月12日（木）午前11時00分ごろ

(2) 発生場所

川口市赤芝新田地内（市道神根708号線）

2 復旧状況

(1) 復旧作業

13時24分 現場での水の吹き出し停止

14時30分 復旧作業完了

15時00分 送水開始

(2) 交通規制

13時24分解除（市道神根708号線）

3 被害状況

- 各家庭及び事業所への断水等の影響なし
- 第三者への被害状況は引き続き確認中