

未来をひらく快適空間整備事業業務委託の公募型プロポーザル 質問への回答

No	資料名	ページ	項目				質問	回答
1	実施要領	5	9	(2)	エ	その他	「プレゼンテーションは、提出された企画提案書等を用いるものとし、～」とありますが、企画提案書の内容を拡大してモニターまたはプロジェクターで投影しながらプレゼンテーションを行うことは可能でしょうか。	こちらで用意したモニターを使ったプレゼンテーションを行うことが可能です。プロジェクターは使用しません。提出いただいた企画提案書をモニターに拡大表示することは可能です。
2	特記仕様書	仕様書-1	1	(1)	③	県庁舎内のスペース不足と職員負担	特記仕様書、1業務目的(1)の③に記載されている『大規模対面交流イベント』とはどの程度の規模(人数)を想定されていますでしょうか？	仕様書-1ページ(2)「期待する効果」の内容を踏まえ、規模(人数)を想定の上提案してください。
3	特記仕様書	仕様書-4	4	(2)	ウ	1) ③予約時以外の利用(ワークラウンジ)	「ソロワークにも複数人利用にも対応できるような什器とすること。」とありますが、このタイプでの想定利用人数をご教示ください。	仕様書-1ページ(2)「期待する効果」の内容を踏まえ、規模(人数)を想定の上提案してください。
4	特記仕様書	仕様書-5	4	(2)	ウ	3) ③デジタルサイネージ(1台)	LAN配線工事につきまして、県庁LANの使用になるためサイネージ設置場所までのLAN配線工事は県側対応でよろしいでしょうか。添付、予約表示サイネージ構成イメージの詳細を提示します。構成イメージで宜しいでしょうか。	講堂内LAN接続点からサイネージ設置場所までのLAN配線の費用は本委託に含むものとします。なお、サイネージの具体的な提案内容については回答できません。
5	特記仕様書	仕様書-7	4	(2)	オ	(イ) LED照明設備工事	現在取り付けられている天井照明の交換作業はどのように行われましたか？県庁様で交換作業用の機材は所持されていますか？	天井照明は簡易型移動式足場により交換しています。なお、交換作業用機材は所持していません。
6	特記仕様書	仕様書-7	4	(2)	カ	内装工事業務	窓や緞帳などのカーテンレールは既存の物を活用する想定でよろしいでしょうか。また4階壁面には吸音カーテンを設置できるようなカーテンレールはありますか？	既存のカーテンレールを活用してください。ただし、4階にはカーテンレールがないため新設としてください。
7	特記仕様書	仕様書-7	4	(2)	カ	内装工事業務	壁(5階)、ステージ周り緞帳の改修後に「(電動機構はそのまま)」とありますが、正常に動作する想定で、異常発生時の新設・修繕費は見込まないという理解で問題ございませんでしょうか。	新設・修繕費は見込まないことで結構です。
8	特記仕様書	仕様書-8	4	(2)	キ	(イ) 運用方法	既存システム(内田洋行 スマートタイムシェア)の活用を前提とすると記載がありますが、より良い提案をする事は可能でしょうか。	予約ルールの提案は既存の会議予約システムの活用を前提としてください。
9	企画提案書作成要領	1	2	(1)	表1	1 基本方針	基本方針の内容の中に、「(2)期待する効果」をどのように達成するのか具体的に示すこと、とありますが、具体的な提案は、「3企画提案書内容」の(1)レイアウトコンセプト、(2)物品調達方針①、(3)物品調達方針②、(4)空間デザイン、(5)事業の周知・運用方法・事業効果検証などで記載するものと理解しております。基本方針にも重複して具体的に記載する必要がある(重複して提案しない場合は得点に影響する)ということでしょうか。	各審査項目の採点に関しては回答できません。表1の提案項目及び内容に従い記載してください。
10	企画提案書作成要領	2	2	(1)	表1	3 (1)レイアウトコンセプト	企画提案書内容の(1)レイアウトコンセプトに、「レイアウト図の作成にあたっては、具体的な利用目的、利用人数、利用形態を記載すること。」とありますが、具体的なレイアウトの提案は、(4)空間デザインでも求められている内容だと理解しています。(1)レイアウトコンセプトの提案内容として、「レイアウト方針や考え方」だけでなく、空間デザイン(レイアウト図)を含める必要がある(重複して提案しない場合は得点に影響する)ということでしょうか。	各審査項目の採点に関しては回答できません。表1の提案項目及び内容に従い記載してください。
11	企画提案書作成要領	2	2	(1)	表1	3 (1)レイアウトコンセプト	企画提案書内容の(1)レイアウトコンセプトに、「二つの利用の切り替えにおける什器や各種機器の移動方法についても記載すること。」とありますが、切り替え時の運用については、(5)事業の周知・運用方法・事業効果検証の提案項目にも同様の記載があります。どちらの提案項目にも重複して提案する必要がある(重複して提案しない場合は得点に影響する)ということでしょうか。	各審査項目の採点に関しては回答できません。表1の提案項目及び内容に従い記載してください。
12	企画提案書作成要領	2	2	(1)	表1	3 (5)事業の周知・運用方法・事業効果検証	企画提案書内容の(5)事業の周知・運用方法・事業効果検証にある「効果検証については、その実施方法、実施時期、調査対象範囲など、その手法について記述すること。」とありますが、「調査対象範囲」とは具体的に何を指していますでしょうか(対象人物なのか、対象エリアなのか)。	特記仕様書の仕様書-8ページ「キ(ウ)事業効果の検証」の内容を踏まえ事業効果検証について記載してください。

13	企画提案書作成要領	2~3	2	(1)	表1	3	(5)事業の周知・運用方法・事業効果検証	企画提案書内容の(5)事業の周知・運用方法・事業効果検証にある「業務期間に試行的に実施する内容について具体的に記載すること。」とありますが、常時接続システムの具体的な試行方法のことでしょうか。	特記仕様書の仕様書-8ページ「キ(ウ)事業効果の検証」の内容を踏まえ事業効果検証について記載してください。
----	-----------	-----	---	-----	----	---	----------------------	--	---