

# CASBEE® - 建築(新築)

## 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 使用評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	日本エアーテック株式会社 草加稲	階数	地上3F
建設地	埼玉県草加市	構造	S造
用途地域	第1種住居地域、法22条地域	平均居住人員	100 人
地域区分	6地域	年間使用時間	4,380 時間/年(想定値)
建物用途	事務所,工場,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2024年12月 予定	評価の実施日	2023年12月27日
敷地面積	1,742 m <sup>2</sup>	作成者	岩見一平
建築面積	1,022 m <sup>2</sup>	確認日	2023年12月27日
延床面積	2,635 m <sup>2</sup>	確認者	岩見一平



### 2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

**BEE = 1.6**

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

### 2-2 ライフサイクルCO<sub>2</sub> (温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 100% (kg-CO<sub>2</sub>/年・m<sup>2</sup>)

②建築物の取組み 76%

③上記+②以外の 76%

④上記+ 76%

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量の目安で示したものです

### 2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

### 2-4 中項目の評価(バーチャート)

**Q のスコア = 2.8**

#### Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.0

#### Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.3

#### Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 2.4

**LR のスコア = 3.8**

#### LR1 エネルギー

LR1のスコア = 4.3

#### LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.7

#### LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.2

3 設計上の配慮事項		
<b>総合</b> 外壁は耐火断熱サンドイッチパネルを採用、屋根は長尺ガルバリウム鋼板折板二重葺断熱工法を採用し、断熱性能に配慮している。		<b>その他</b> -
<b>Q1 室内環境</b> 全館禁煙とするなど、空気質環境にも十分配慮している。	<b>Q2 サービス性能</b> 壁長さ比率を小さくすることにより、空間にゆとりをもたせている。	<b>Q3 室外環境 (敷地内)</b> 緑地を設けることにより、良好な景観を形成している。
<b>LR1 エネルギー</b> LED照明を採用するなど、設備システムの高効率化に配慮している。	<b>LR2 資源・マテリアル</b> ノンフロン断熱材を採用するなど汚染物質含有材料の使用を回避している。 OAフロアを採用するなど部材の再利用可能性向上への取り組みをしている。	<b>LR3 敷地外環境</b> 燃焼器具を採用せず、大気汚染の防止に配慮している。

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)  
 ■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)  
 ■ 「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修・解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと  
 ■ 評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

**CASBEE-建築(新築)2016年版**  
**日本エアーテック株式会社 草加稲荷事業計画**

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版  
 ■評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
<b>Q 建築物の環境品質</b>									<b>2.8</b>
<b>Q1 室内環境</b>					0.34		-		<b>3.0</b>
<b>1 音環境</b>				<b>3.1</b>	0.15		-		<b>3.1</b>
1.1 室内騒音レベル				<b>3.0</b>	0.40		-		
1.2 遮音				<b>3.4</b>	0.40		-		
1 開口部遮音性能		3階事務室: Dr値=40		3.0	0.60		-		
2 界壁遮音性能				4.0	0.40		-		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)					-		-		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)					-		-		
1.3 吸音				<b>3.0</b>	0.20		-		
<b>2 温熱環境</b>				<b>2.3</b>	0.35		-		<b>2.3</b>
2.1 室温制御				<b>2.5</b>	0.50		-		
1 室温				3.0	0.38		-		
2 外皮性能		外壁U=0.36、屋根U=0.38、窓U=3.26、窓Sc=0.46		4.0	0.25		-		
3 ゾーン別制御性				1.0	0.38		-		
2.2 湿度制御				<b>1.0</b>	0.20		-		
2.3 空調方式				3.0	0.30		-		
<b>3 光・視環境</b>				<b>3.3</b>	0.25		-		<b>3.3</b>
3.1 昼光利用				<b>3.6</b>	0.30		-		
1 昼光率		2.0% ≤ [昼光率] < 2.5%		4.0	0.60		-		
2 方位別開口					-		-		
3 昼光利用設備				3.0	0.40		-		
3.2 グレア対策				<b>3.0</b>	0.30		-		
1 昼光制御				3.0	1.00		-		
3.3 照度		3階事務室: 500lx以上1000lx未満		4.0	0.15		-		
3.4 照明制御				3.0	0.25		-		
<b>4 空気質環境</b>				<b>3.5</b>	0.25		-		<b>3.5</b>
4.1 発生源対策				<b>3.0</b>	0.50		-		
1 化学汚染物質				3.0	1.00		-		
4.2 換気				<b>3.3</b>	0.30		-		
1 換気量		3階事務室: 1.2倍以上		4.0	0.33		-		
2 自然換気性能				3.0	0.33		-		
3 取り入れ外気への配慮				3.0	0.33		-		
4.3 運用管理				<b>5.0</b>	0.20		-		
1 CO <sub>2</sub> の監視				-	-		-		
2 喫煙の制御		全館禁煙		5.0	1.00		-		
<b>Q2 サービス性能</b>				-	0.30		-		<b>3.3</b>
<b>1 機能性</b>				<b>3.2</b>	0.40		-		<b>3.2</b>
1.1 機能性・使いやすさ				<b>3.3</b>	0.40		-		
1 広さ・収納性				3.0	0.33		-		
2 高度情報通信設備対応		OA機器用コンセント容量40VA/m <sup>2</sup> 以上、複数の通信事業者の回線がビル内に引き込まれているなど		4.0	0.33		-		
3 バリアフリー計画				3.0	0.33		-		
1.2 心理性・快適性				<b>3.0</b>	0.30		-		
1 広さ感・景観		3階事務室: 天井高2.7m以上		4.0	0.33		-		
2 リフレッシュスペース		リフレッシュスペースが執務スペースの1%以上		4.0	0.33		-		
3 内装計画				1.0	0.33		-		
1.3 維持管理				<b>3.5</b>	0.30		-		
1 維持管理に配慮した設計				3.0	0.50		-		
2 維持管理用機能の確保		建物の維持管理に適切な設備を設置している		4.0	0.50		-		
<b>2 耐用性・信頼性</b>				<b>3.0</b>	0.30		-		<b>3.0</b>
2.1 耐震・免震・制震・制振				<b>3.0</b>	0.50		-		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	0.80		-		
2 免震・制震・制振性能				3.0	0.20		-		
2.2 部品・部材の耐用年数				<b>3.2</b>	0.30		-		
1 躯体材料の耐用年数				3.0	0.20		-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				2.0	0.20		-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		事務所) 床: タイルカーペット20年、壁: ビニルクロス貼20年、天井: ボード30年 工場) 床: 塗装20年、壁: 石膏ボード30年、天井: 鋼板40年		5.0	0.10		-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				3.0	0.10		-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		給水汚水雑排水の主要用途3種についてB以上で、Eは不使用		5.0	0.20		-		
6 主要設備機器の更新必要間隔				2.0	0.20		-		
2.4 信頼性				<b>3.0</b>	0.20		-		
1 空調・換気設備				3.0	0.20		-		
2 給排水・衛生設備				3.0	0.20		-		
3 電気設備				3.0	0.20		-		
4 機械・配管支持方法				3.0	0.20		-		
5 通信・情報設備				3.0	0.20		-		

<b>3 対応性・更新性</b>			<b>3.5</b>	0.30		-	-	<b>3.5</b>
<b>3.1 空間のゆとり</b>			<b>3.8</b>	0.30		-	-	
1	階高のゆとり	工場)階高3.9m以上	3.7	0.60		-	-	
2	空間の形状・自由さ	事務所)0.1≤[壁長さ比率]<0.3、工場)0.1≤[壁長さ比率]<0.3	4.0	0.40		-	-	
<b>3.2 荷重のゆとり</b>		工場の倉庫床:3500N/m以上	<b>3.6</b>	0.30		-	-	
<b>3.3 設備の更新性</b>			<b>3.4</b>	0.40		-	-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.20		-	-	
2	給排水管の更新性		3.0	0.20		-	-	
3	電気配線の更新性	配管内配線、露出配線により仕上材を痛めずに更新・修繕	5.0	0.10		-	-	
4	通信配線の更新性	配管内配線により仕上材を痛めずに更新・修繕	5.0	0.10		-	-	
5	設備機器の更新性		3.0	0.20		-	-	
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20		-	-	
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>			-	0.36		-	-	<b>2.4</b>
<b>1 生物環境の保全と創出</b>			<b>2.0</b>	0.30		-	-	<b>2.0</b>
<b>2 まちなみ・景観への配慮</b>			<b>3.0</b>	0.40		-	-	<b>3.0</b>
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>			<b>2.0</b>	0.30		-	-	<b>2.0</b>
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		<b>2.0</b>	0.50		-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上		<b>2.0</b>	0.50		-	-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>			-	-		-	-	<b>3.8</b>
<b>LR1 エネルギー</b>			-	0.40		-	-	<b>4.3</b>
<b>1 建物外皮の熱負荷抑制</b>		BPI <sub>m</sub> =0.67	<b>5.0</b>	0.20		-	-	<b>5.0</b>
<b>2 自然エネルギー利用</b>			<b>3.0</b>	0.10		-	-	<b>3.0</b>
<b>3 設備システムの高効率化</b>		[BEI][BEI <sub>m</sub> ] = 0.61	<b>4.9</b>	0.50		-	-	<b>4.9</b>
<b>4 効率的運用</b>			<b>3.0</b>	0.20		-	-	<b>3.0</b>
集合住宅以外の評価			<b>3.0</b>	1.00		-	-	
4.1	モニタリング		3.0	0.50		-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	0.50		-	-	
集合住宅の評価			-	-		-	-	
4.1	モニタリング		-	-		-	-	
4.2	運用管理体制		-	-		-	-	
<b>LR2 資源・マテリアル</b>			-	0.30		-	-	<b>3.7</b>
<b>1 水資源保護</b>			<b>3.4</b>	0.20		-	-	<b>3.4</b>
<b>1.1 節水</b>		自動水栓、節水こまや節水型便器を採用	<b>4.0</b>	0.40		-	-	
<b>1.2 雨水利用・雑排水等の利用</b>			<b>3.0</b>	0.60		-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70		-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.30		-	-	
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>			<b>4.0</b>	0.60		-	-	<b>4.0</b>
<b>2.1 材料使用量の削減</b>		スーパーEデッキ、フェロー(プロト・エコ)、F.T.Pile構法、Hybridニーディング工法を採用	4.0	0.11		-	-	
<b>2.2 既存建築躯体等の継続使用</b>			3.0	0.22		-	-	
<b>2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用</b>		-	3.0	0.22		-	-	
<b>2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用</b>		カーペット:1階休憩室床、ビニル床材:1階共用WC、断熱材:スラブ下	5.0	0.22		-	-	
<b>2.5 持続可能な森林から産出された木材</b>			-	-		-	-	
<b>2.6 部材の再利用可能性向上への取組み</b>		内装が乾式工法で分別性に配慮、OAフロア採用	5.0	0.22		-	-	
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>			<b>3.3</b>	0.20		-	-	<b>3.3</b>
<b>3.1 有害物質を含まない材料の使用</b>			<b>3.0</b>	0.30		-	-	
<b>3.2 フロン・ハロンの回避</b>			<b>3.5</b>	0.70		-	-	
1	消火剤		-	-		-	-	
2	発泡剤(断熱材等)	発泡断熱材はノンフロン製品を採用	4.0	0.50		-	-	
3	冷媒		3.0	0.50		-	-	
<b>LR3 敷地外環境</b>			-	0.30		-	-	<b>3.2</b>
<b>1 地球温暖化への配慮</b>		消費エネルギー量削減により運用時のLCCO2排出量低減に配慮	<b>3.9</b>	0.33		-	-	<b>3.9</b>
<b>2 地域環境への配慮</b>			<b>3.4</b>	0.33		-	-	<b>3.4</b>
<b>2.1 大気汚染防止</b>		燃焼機器を採用していない	<b>5.0</b>	0.25		-	-	
<b>2.2 温熱環境悪化の改善</b>			<b>3.0</b>	0.50		-	-	
<b>2.3 地域インフラへの負荷抑制</b>			<b>2.7</b>	0.25		-	-	
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25		-	-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25		-	-	
3	交通負荷抑制		3.0	0.25		-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.25		-	-	
<b>3 周辺環境への配慮</b>			<b>2.3</b>	0.33		-	-	<b>2.3</b>
<b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>			<b>1.0</b>	0.40		-	-	
1	騒音		1.0	1.00		-	-	
2	振動		-	-		-	-	
3	悪臭		-	-		-	-	
<b>3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制</b>			<b>3.0</b>	0.40		-	-	
1	風害の抑制		3.0	0.70		-	-	
2	砂塵の抑制		-	-		-	-	
3	日照阻害の抑制		3.0	0.30		-	-	
<b>3.3 光害の抑制</b>			<b>3.7</b>	0.20		-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	光害チェックリストを一部満たす、広告物照明がない	4.0	0.70		-	-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30		-	-	

# CASBEE埼玉県 重点項目シート

■使用評価ソフトバージョン

CASBEE埼玉県2016年版

## 1 建物概要

建物名称	日本エアーテック株式会社 草加	BEE	1.6	BEEランク	★★★★
------	-----------------	-----	-----	--------	------

## 2 重点項目の評価

ライフサイクルCO2の削減のスコア		緑の保全・創出のスコア		
3.9	+	2.3	=	6.2 
重点項目の各スコアの合計点				
がんばろう 6.0未満 	良い 6.0以上 	非常によい 6.8以上 	すばらしい 8.0以上 	

## 3 重点項目についての環境配慮概要

<b>(1) ライフサイクルCO2の削減</b>		スコア平均	3.9
<CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>			
LR3 敷地外環境対策	1. 地球温暖化への配慮	スコア	3.9
LCCO2排出量を参照値より抑制している			
<b>(2) 緑の保全・創出</b>		スコア平均	2.3
<CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>			
Q3 室外環境(敷地内)	1. 生物環境の保全と創出	スコア	2.0
Q3 室外環境(敷地内)	3. 2 敷地内温熱環境の向上	スコア	2.0
LR3 敷地外環境	2. 2 温熱環境悪化の改善	スコア	3.0

 :入力欄