

添付資料5

工業用水濁度月平均値(平成30年度～令和7年度)

月	年 度							
	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
4	0.6	0.9	0.4	0.5	0.5	0.7	0.3	0.3
5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4
6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4
7	0.8	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4
8	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.4
9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
10	0.5	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
11	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
12	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
1	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
2	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6
3	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9	0.4	0.5	0.5

濁度以外の水質データは、埼玉県企業局水道管理課ホームページの「工業用水の水質」を参照。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/c1305/kougyouyousui-suishitsu.html>