

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

中央環境管理事務所														
No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大 気	水 質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
									ng-TEQ/m ³	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g	pg-TEQ/L		
1	R6.8.29	R6.7.3	上尾市西貝塚環境センター(1号炉)	上尾市西貝塚35-1	5a		4167kg/h	既	0.083				1	1回目の測定
1	R6.8.29	R6.7.3								0.20			3	1回目の測定
1	R6.8.29	R6.7.3									0.0		3	1回目の測定、測定結果<0.017
1	R6.12.2	R6.10.10	上尾市西貝塚環境センター(1号炉)	上尾市西貝塚35-1	5a		4167kg/h	既	0.11				1	2回目の測定
1	R6.12.2	R6.10.10								0.11			3	2回目の測定
1	R6.12.2	R6.10.10									0.0		3	2回目の測定、測定結果<0.017
1	R6.8.29	R6.7.4	上尾市西貝塚環境センター(2号炉)	上尾市西貝塚35-1	5a		4167kg/h	既	0.048				1	1回目の測定(動物焼却炉含む)
1	R6.8.29	R6.7.4								0.11			3	1回目の測定(動物焼却炉含む)
1	R6.8.29	R6.7.4									0.0011		3	1回目の測定(動物焼却炉含む)
1	R7.2.10	R6.12.13	上尾市西貝塚環境センター(2号炉)	上尾市西貝塚35-1	5a		4167kg/h	既	0.14				1	2回目の測定
1	R7.2.10	R6.12.13								0.00025			3	2回目の測定
1	R7.2.10	R6.12.13									0.072		3	2回目の測定
1	R6.10.10	R6.8.19	上尾市西貝塚環境センター(3号炉)	上尾市西貝塚35-1	5a		4167kg/h	既	0.14				1	1回目の測定
1	R6.10.10	R6.8.19								0.14			3	1回目の測定
1	R6.10.10	R6.8.19									0.00095		3	1回目の測定
1	R7.2.10	R6.12.12	上尾市西貝塚環境センター(3号炉)	上尾市西貝塚35-1	5a		4167kg/h	既	0.069				1	2回目の測定
1	R7.2.10	R6.12.12								0.068			3	2回目の測定
1	R7.2.10	R6.12.12									0.0		3	2回目の測定、測定結果<0.017
1	R6.8.29	R6.7.4	上尾市西貝塚環境センター(動物焼却炉)	上尾市西貝塚35-1	5e		50kg/h	既	0.048				10	2号炉含む
1	R6.8.29	R6.7.4								0.11			3	2号炉含む
1	R6.8.29	R6.7.4									0.0011		3	2号炉含む
3	R7.2.4	R6.11.29	三共理化学(株)	桶川市泉2-2-18	5c		300kg/h	既	0.011				10	
3	R7.2.4	R6.11.29								2.0			3	
3	R7.2.4	R6.11.29									0.0		3	測定結果<0.0080
5	R7.3.21	R6.11.21	荒川左岸北部下水道事務所 元荒川水循環センター(2号)	桶川市小針領家939	5b			既	0.0000012				5	
5	R7.3.21	R6.11.22								0.0			3	測定結果<0.034
5													3	流動床炉は燃え殻なし
5	R7.3.21	R6.7.8	荒川左岸北部下水道事務所 元荒川水循環センター(3号)	桶川市小針領家939	5a		4167kg/h	新	0.0041				0.1	
5	R7.3.21	R6.7.10								0.0			3	測定結果<0.034
5	R7.3.21	R6.7.9									0.0		3	測定結果<0.034
5	R7.3.21	R6.6.4	荒川左岸北部下水道事務所 元荒川水循環センター	桶川市小針領家939		15a.18	139790m ³ /日	既				0.11	10	
7	R6.8.9	R6.7.4	蕨戸田衛生センター組合(A号炉)	戸田市美女木北1-8-1	5b		3750kg/h	既	0.0084				5	
7	R6.8.9	R6.7.4								1.9			3	セメント固化処理
7	R6.8.9	R6.7.4									0.00011		3	薬剤処理
7	R6.10.11	R6.9.5	蕨戸田衛生センター組合(B号炉)	戸田市美女木北1-8-1	5b		3750kg/h	既	0.00029				5	
7	R6.10.11	R6.9.5								4.9			3	セメント固化処理
7	R6.10.11	R6.9.5									0.00014		3	薬剤処理
7	R6.9.19	R6.8.8	蕨戸田衛生センター組合(C号炉)	戸田市美女木北1-8-1	5b		3750kg/h	既	0.00092				5	
7	R6.9.19	R6.8.8								5.4			3	セメント固化処理
7	R6.9.19	R6.8.8									0.0		3	薬剤処理、測定結果<0.0081
8	R6.9.19	R6.7.30	荒川左岸南部下水道事務所 荒川水循環センター(3号)	戸田市笹目5-37-14	5a		8333kg/h	既	0.0028				1	
8	R7.1.10	R6.11.12								0.0			3	測定結果<0.0042
8	R7.1.10	R6.11.12									0.0		3	測定結果<0.0042
8	R6.8.13	R6.6.6	荒川左岸南部下水道事務所 荒川水循環センター(4号)	戸田市笹目5-37-14	5a		8333kg/h	新	0.000038				0.1	

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

中央環境管理事務所

[illegible]