

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

秩父環境管理事務所														
No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大 気	水 質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
									ng-TEQ/m ³	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g	pg-TEQ/L		
1	R6.6.20	R6.5.10	小鹿野し尿処理センター	秩父郡小鹿野伊豆沢10番地	5c		515.4kg/h	既	0.038				10	規模は燃焼能力
1	R6.6.20	R6.5.10								0.0005			3	ばいじん+燃えがら
1	R6.6.20	R6.5.10									0.0005		3	ばいじん+燃えがら
2	R6.7.29	R6.6.10	清流園	秩父市荒川上田野1583番地1	5c		382kg/h	既	0.088				10	
2	R6.7.29	R6.6.10											3	ばいじんは発生しない
2	R6.7.29	R6.6.10									0.0008		3	
3	R6.10.11	R6.8.25	秩父斎場	秩父市大宮5361-2	5d		100kg/h	新	0.099				5	
3	R6.10.11	R6.8.25								0.0054			3	
3	R6.10.11	R6.8.25									0.0		3	
4	R6.11.7	R6.10.1	秩父ク リーンセンター(2号炉)	秩父市栃谷1477番地	5b		3125kg/h	既	0.014				5	
4	R6.11.7	R6.10.2								0.31			3	
4	R6.11.7	R6.10.2									0.0		3	
4	R6.12.25	R6.11.18	秩父クリーンセンター(1号炉)	秩父市栃谷1477番地	5b		3125kg/h	既	0.005				5	
4	R6.12.25	R6.11.5								0.3			3	
4	R6.12.25	R6.11.5									0.0		3	
5	R6.11.8	R6.9.11	秩父市下水道センター(下水道終末処理施設)	秩父市金室町19-7		15a,18	20349m ³ /日	既				0.00054	10	