三国橋（渡良瀬川）

	試験項目		定量下限値	令和7年									令和8年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月2日	5月14日	6月4日												
	採水時刻			10:20	10:15	10:20												
	天候			雨	曇	曇												
	気温	℃		10.0	24.2	24.2												
	水温	℃		10.1	20.2	20.2												
一般項目	pH値			8.2	7.5	7.4												
	導電率	μS/cm	1	191	207	189												
	濁度	度	0.1	10	6.5	10												
	色度	度	1	9	13	15												
	アルカリ度	mg/L	0.2	42.4	48.5	46.0												
	臭気			土臭	藻臭	藻臭												
	臭気（塩素添加）			―	―	―												
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	7.3	5.3	6.4												
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.37	0.12	0.11												
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.002	0.006	0.003												
	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.004	0.005	0.003												
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00												
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.04	0.02	0.03												
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.17	0.08	0.32												
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000												
	マンガン	mg/L	0.01	0.07	0.05	0.03												
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00												
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00												
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000												
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000												
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000												
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000												
	鉄	mg/L	0.06	0.26	0.19	0.21												
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ナトリウム	mg/L	3	12	11	10												
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	58	63	63												
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.66	1.65	1.42												
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.61	1.62	1.40												
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.054	0.030	0.023												
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.00	0.00	0.00												
	塩化物イオン	mg/L	0.3	12	12	10												
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.24	0.14	0.18												
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.09	0.06												
	硫酸イオン	mg/L	5	22	23	21												
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00												
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00												