開平橋（荒川）

	試験項目		定量下限値	令和7年									令和8年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月30日	5月29日	6月26日												
	採水時刻			10:05	9:40	9:45												
	天候			快晴	晴	曇												
	気温	℃		21.0	23.6	28.7												
	水温	℃		16.1	20.2	24.7												
一般項目	pH値			7.6	7.5	7.5												
	導電率	μS/cm	1	160	172	184												
	濁度	度	0.1	2.7	3.8	10												
	色度	度	1	8	8	11												
	アルカリ度	mg/L	0.2	32.6	34.7	42.7												
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭												
	臭気（塩素添加）			—	—	—												
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	5.7	4.4	10.6												
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.05	0.05	0.09												
パックテスト	フェノール類	mg/L	0.2	不検出	不検出	不検出												
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	MBAS	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00												
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.002	0.002	0.004												
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.002	0.002	0.003												
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00												
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000												
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.04	0.04	0.04												
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.28												
	クロム	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	マンガン	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02												
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00												
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00												
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000												
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000												
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000												
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000												
	鉄	mg/L	0.06	0.09	0.08	0.24												
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ナトリウム	mg/L	3	8	10	8												
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	49	58	57												
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.21	1.28	1.22												
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.19	1.26	1.20												
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.022	0.018	0.023												
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.08	0.09	0.10												
	塩化物イオン	mg/L	0.3	9.9	11.5	10.3												
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.13	0.18	0.21												
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00												
	硫酸イオン	mg/L	5	21	25	24												
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00												
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00												