

三国橋（渡良瀬川）

	試験項目		定量 下限値	令和8年								令和9年			年間			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月8日	5月13日	6月24日	7月1日											
	採水時刻			10:10	10:15	10:25	10:05											
	天候			晴	晴	曇	晴											
	気温	℃		15.6	23.3	26.5	26.6											
	水温	℃		13.4	22.7	24.1	23.6											
一般項目	pH値			7.5	7.6	7.2	7.3											
	導電率	μS/cm	1	241	297	175	167											
	濁度	度	0.1	6.2	19	9.9	15											
	色度	度	1	14	22	14	15											
	アルカリ度	mg/L	0.2	53.9	67.7	42.5	43.7											
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭											
	臭気(塩素添加)			—	—	—	—											
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	7.4	9.9	5.2	10.4											
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.26	0.22	0.06	0.09											
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.002	0.003	0.000	0.002											
	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004											
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	メチル・エチルベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	クロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ブROMOジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00											
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ジブROMOクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ブROMOホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.03	0.00											
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.04	0.08	0.10	0.21											
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000											
	マンガン	mg/L	0.01	0.06	0.09	0.03	0.02											
	ニッケル	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.000	0.000											
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00											
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00											
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000											
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	鉄	mg/L	0.06	0.22	0.33	0.16	0.21											
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ナトリウム	mg/L	3	18	22	8	8											
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	71	83	59	55												
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	2.08	1.70	1.70	1.47											
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	2.02	1.64	1.68	1.44											
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.056	0.059	0.022	0.027											
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08											
	塩化物イオン	mg/L	0.3	18	23	8.8	9.7											
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.26	0.19	0.16	0.18											
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.07	0.07	0.00	0.00											
	硫酸イオン	mg/L	5	23	29	21	20											
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00											
亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00												