

大芦橋(荒川)

	試験項目		定量 下限値	令和8年								令和9年			年間			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日										
	採水時刻			10:15	10:15	10:05	10:05	10:10										
	天候			曇	晴	晴	快晴	晴										
	気温	℃		19.4	28.4	25.8	37.8	31.3										
	水温	℃		18.3	24.8	21.5	26.4	25.1										
一般項目	pH値			8.1	8.3	7.9	7.7	7.7										
	導電率	μS/cm	1	240	213	207	213	188										
	濁度	度	0.1	4.1	3.1	4.6	2.8	13										
	色度	度	1	12	7	10	7	6										
	アルカリ度	mg/L	0.2	64.6	62.7	58.6	59.0	53.8										
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭										
	臭気(塩素添加)			-	-	-	-	-										
	有機物(TOCの量)	mg/L	0.2	1.5	1.6	1.8	1.3	1.4										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00										
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	フェノール類	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	MBAS	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.000	0.002	0.000	0.003	0.000										
	ジオスミン	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000										
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	メチル－ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02										
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.02	0.00	0.09	0.00	0.16										
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02										
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
	鉄	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.15										
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ナトリウム	mg/L	2.5	12	10	8.1	7.3	5.6										
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	5	90	81	78	80	74											
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	1.0	0.8	1.5	1.9	1.8										
	硝酸態窒素	mg/L	0.3	1.0	0.8	1.5	1.9	1.8										
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.013	0.017	0.008	0.010	0.008										
	フッ素イオン	mg/L	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06										
	塩化物イオン	mg/L	3.0	10	7.1	6.3	6.3	4.0										
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.07	0.00	0.07	0.13	0.10										
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	硫酸イオン	mg/L	3	31	27	28	27	23										
	塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	亜塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	臭素酸	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	過塩素酸	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										