開平橋（荒川）

	試験項目		定量下限値	令和8年									令和9年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月28日														
	採水時刻			9:40														
	天候			晴														
	気温	℃		21.8														
	水温	℃		16.8														
一般項目	pH値			7.7														
	導電率	μS/cm	1	167														
	濁度	度	0.1	5.3														
	色度	度	1	7														
	アルカリ度	mg/L	0.2	38.2														
	臭気			藻臭														
	臭気（塩素添加）			–														
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	7.1														
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.07														
パックテスト	フェノール類	mg/L	0.2	不検出														
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000														
	MBAS	mg/L	0.02	0.00														
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.004														
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.004														
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000														
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000														
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000														
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000														
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000														
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000														
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000														
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000														
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000														
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00														
	トルエン	mg/L	0.001	0.000														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000														
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000														
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000														
	キシレン	mg/L	0.002	0.000														
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000														
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000														
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000														
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.04														
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.04														
	クロム	mg/L	0.002	0.000														
	マンガン	mg/L	0.01	0.02														
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000														
	銅	mg/L	0.02	0.00														
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00														
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000														
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000														
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000														
	鉛	mg/L	0.002	0.000														
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000														
	鉄	mg/L	0.06	0.08														
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000														
	セレン	mg/L	0.002	0.000														
	ナトリウム	mg/L	3	9														
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	50														
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.04														
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.02														
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.026														
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.00														
	塩化物イオン	mg/L	0.3	11.1														
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.19														
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05														
	硫酸イオン	mg/L	5	19														
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00														
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00														