徒歩橋（市野川）

	試験項目		定量下限値	令和8年									令和9年			年間		
				4月		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月2日	4月30日													
	採水時刻			10:40	10:55													
	天候			曇	曇													
	気温	℃		13.0	15.7													
	水温	℃		13.5	17.1													
一般項目	pH値			7.5	7.5													
	導電率	μS/cm	1	273	352													
	濁度	度	0.1	40	12													
	色度	度	1	36	28													
	アルカリ度	mg/L	0.2	52.8	77.8													
	臭気			下水臭	かび臭													
	臭気（塩素添加）			－	－													
	有機物(TOCの量)	mg/L	0.2	6.8	4.2													
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.008	0.011													
	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.014	0.005													
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00													
	トルエン	mg/L	0.001	0.002	0.000													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000													
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.04	0.05													
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.56	0.09													
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000													
	マンガン	mg/L	0.01	0.07	0.15													
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00													
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00													
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000													
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000													
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000													
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000													
	鉄	mg/L	0.06	0.50	0.42													
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	ナトリウム	mg/L	2.5	13	25													
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	5	74	100													
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	1.5	1.9													
	硝酸態窒素	mg/L	0.3	1.4	1.7													
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.069	0.16													
	フッ素イオン	mg/L	0.05	0.07	0.10													
	塩化物イオン	mg/L	3.0	16	28													
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.10	0.61													
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.07													
	硫酸イオン	mg/L	3	30	45													
	塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00													
	亜塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00													
	臭素酸	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	過塩素酸	mg/L	0.001	0.000	0.000													