

浄水水質検査結果書

和光市南浄水場

(水質基準項目)

番号	項目	水質基準	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水年月日		2025/10/14	2025/11/11	2025/12/9			
	天候(当日)		曇	曇	晴			
	採水地点		和光市 南浄水場	和光市 南浄水場	和光市 南浄水場			
	採水者所属		水質管理 センター	大久保浄水場	大久保浄水場			
	気温	()						
	水温	()	21.3	14.2	9.2			
基1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0			
基2	大腸菌(原水はMPN)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満					
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満					
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満					
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満					
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満					
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満					
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満					
基10	シアソ化物イオン及び塩化シアソ	0.01 mg/L以下	0.001未満					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.0					
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10					
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.06					
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満					
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満					
基16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満					
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満					
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満					
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満					
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満					
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005					
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007					
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.023					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004					
基29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009					
基30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005未満					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満					
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03					
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満					
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満					
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	16					
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満					
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	24	25	27			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	80					
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	218					
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満					
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000002			
基43	2-メチルイソポルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満					
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満					
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	0.9	0.9	0.8			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2			
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満			
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	判 定		上記水質基準 項目について は水質基準に 適合	上記水質基準 項目について は水質基準に 適合	上記水質基準 項目について は水質基準に 適合			
	検査期日		令和07年 10月14日 令和07年 10月21日	令和07年 11月11日 令和07年 11月13日	令和07年 12月9日 令和07年 12月11日			
	検査機関		埼玉県水質 管理センター	埼玉県水質 管理センター 埼玉県大久保 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県大久保 浄水場			
	検査責任者		埼玉県水質管理センター所長	高橋 清文				

測定値の単位は「(浄水の)水質基準」の単位と同じ

「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」は「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン」と表記
番号の「基」は基準項目

淨水水質檢查結果書

和光市南净水場

(水質管理目標設定項目、独自に設定した項目等)

(水質管理目標設定項目、強制に設定した項目等)								
番号	項目	目標値	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水年月日		2025/10/14	2025/11/11	2025/12/9			
	天候 (当日)		曇	曇	晴			
	採水地点		和光市 南浄水場	和光市 南浄水場	和光市 南浄水場			
	採水者所属		水質管理 センター	大久保浄水場	大久保浄水場			
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0003未満					
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(p)	0.0001未満					
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001					
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満					
目 8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満					
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.005未満					
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満					
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下						
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(p)	0.001					
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(p)	0.002					
目15	農薬類	検出指標値1以下						
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.6	0.6			
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	80					
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満					
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	5.8					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満					
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満					
目22	有機物等 (KMnO4消費量)	3 mg/L以下						
目23	臭気強度(TON)	3 以下	1					
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	218					
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.2	7.2			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.3					
目28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下(p)	0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満					
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03					
目31	ペルフルオロオクタノンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(p)	0.000007					
要02	バリウム	0.7 mg/L以下						
要04	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満					
要40	キシレン	0.4 mg/L以下	0.002未満					
他	アルカリ度	(mg/L)	47.0	44.4	34.5			
他	導電率	(μ S/cm)	275	226	259			
他	アンモニア態窒素	(mg/L)						
	検査期日		令和07年 10月14日 令和07年 10月21日	令和07年 11月11日 令和07年 11月13日	令和07年 12月9日 令和07年 12月11日			
	検査機関		埼玉県水質 管理センター	埼玉県水質 管理センター 埼玉県大久保 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県大久保 浄水場			
	検査責任者		埼玉県水質管理センター所長	高橋 淳文				

測定値の単位は「(浄水の)目標値」の単位と同じ

(p)は暫定目標値を示す

「農薬類」の検出指標値は、個々の農薬の目標値に対する検出値の比を総和で表記

換算指標値 - (農業1の換算値) 農業1の目標
「農藝類」の採水日は、他の項目の採水日と異なる

「農業類」の採用目は、他の項目の採用目と異なる。番号の「目」は目標設定項目、「要」は要検討項目、「他」はその他の項目。