

給水先の水質(令和7年度データ)

水質検査結果(自動水質計器測定)

入間市豊岡配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
色度	度	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
残留塩素	mg/L	0.70	0.55	0.60	0.63	0.56	0.59	0.59	0.46	0.56	0.75	0.47	0.63	0.75	0.61	0.69	0.70	0.53	0.61	0.70	0.51	0.58	0.63	0.55	0.60	0.56	0.52	0.54	0.64	0.51	0.56	0.55	0.49	0.53			

和光市南浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
色度	度	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
残留塩素	mg/L	0.80	0.63	0.69	0.72	0.62	0.68	0.73	0.56	0.68	0.97	0.69	0.83	0.94	0.83	0.89	0.93	0.72	0.82	0.78	0.68	0.73	0.71	0.59	0.67	0.61	0.57	0.60	0.74	0.54	0.62	0.61	0.54	0.57			

さいたま市相野原配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
色度	度	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.2	0.3	0.5	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
残留塩素	mg/L	0.59	0.50	0.53	0.71	0.49	0.62	0.70	0.61	0.66	0.71	0.58	0.63	0.72	0.60	0.66	0.75	0.57	0.69	0.80	0.54	0.62	0.75	0.59	0.63	0.63	0.58	0.60	0.69	0.54	0.59	0.58	0.51	0.54			

滑川町配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
色度	度	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
残留塩素	mg/L	0.77	0.65	0.69	0.79	0.62	0.71	0.81	0.67	0.74	0.79	0.69	0.74	0.74	0.60	0.65	0.71	0.55	0.62	0.66	0.56	0.62	0.76	0.65	0.69	0.65	0.52	0.56	0.84	0.56	0.67	0.94	0.73	0.83			