

給水先の水質(令和元年度データ)

水質検査結果(自動水質計器測定)

さいたま市深作配水場

| 試験項目 | 単位 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | | | |
| 濁度 | 度 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 色度 | 度 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.66 | 0.53 | 0.61 | 0.89 | 0.60 | 0.68 | 0.83 | 0.71 | 0.77 | 0.91 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 0.86 | 0.68 | 0.77 | 0.89 | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0.60 | 0.67 | 0.77 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 0.69 | 0.74 | 0.88 | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.65 | 0.72 |

飯能市県水受水場

| 試験項目 | 単位 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | | | |
| 濁度 | 度 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 色度 | 度 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.49 | 0.32 | 0.42 | 0.56 | 0.33 | 0.47 | 0.62 | 0.42 | 0.52 | 0.69 | 0.47 | 0.58 | 0.66 | 0.54 | 0.59 | 0.80 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.61 | 0.77 | 0.86 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.58 |

蕨市塚越浄水場

| 試験項目 | 単位 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 色度 | 度 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.75 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 0.66 | 0.73 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.52 | 0.74 | 0.99 | 0.62 | 0.88 | 0.89 | 0.55 | 0.69 | 0.82 | 0.57 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.52 | 0.60 | 0.69 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.60 | | | |

入間市豊岡配水場

| 試験項目 | 単位 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 色度 | 度 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.64 | 0.46 | 0.55 | 0.62 | 0.42 | 0.56 | 0.67 | 0.53 | 0.60 | 0.72 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.62 | 0.67 | 0.77 | 0.61 | 0.70 | 0.82 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.49 | 0.63 | 0.65 | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.59 | 0.62 | | | |