水質検査結果(自動水質計器測定)

ときがわ町本郷受水場

試験項目	単位		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		12	月		1)]		2月			3月	
武教 与		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高 最	低 平	均量	最高最	氐 平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
濁 度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																										
色 度	度	1.3	0.6	1.0	1.5	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2																										
残留塩素	mg/L	0.73	0.57	0.63	0.66	0.53	0.58	0.64	0.43	0.56																										

さいたま市深作配水場

試験項目	単位		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		11	月		12月			1月		2	2月		3	3月
武鞅坦		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高 最	低 平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高 聶	是低 :	平均	最高 聶	最低 平均
濁 度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1																									
色 度	度	0.9	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.8	0.4	0.6																									
残留塩素	mg/L	0.72	0.52	0.58	0.71	0.50	0.62	0.75	0.59	0.68																									

飯能市県水受水場

試験項目	È	単位		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		11月			12月			1月			2月			3月	
武 <i>淑</i> ·复日			最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高 最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低 平	Z均
濁 度		度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																										
色度		度	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3																										
残留塩素	n	ng/L	0.66	0.44	0.52	0.56	0.44	0.49	0.57	0.30	0.50																										

蕨市塚越浄水場

	試験項目	単位		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		1	2月			1月			2月			3月	
		毕证	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
	濁 度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																											
	色 度	度	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.6	0.2	0.4																											
	残留塩素	mg/L	0.63	0.58	0.60	0.83	0.59	0.73	0.78	0.62	0.70																											