

新三郷浄水場の浄水発生土の測定結果

単位: Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	合計
令和6年4月10日	不検出	不検出	40	40
令和6年4月24日	不検出	不検出	26	26
令和6年5月8日	不検出	不検出	27	27
令和6年5月22日	不検出	不検出	21	21
令和6年6月5日	不検出	不検出	34	34
令和6年6月19日	不検出	不検出	20	20
令和6年7月3日	不検出	不検出	26	26
令和6年7月17日	不検出	不検出	17	17
令和6年7月31日	不検出	不検出	33	33
令和6年8月14日	不検出	不検出	40	40
令和6年8月28日	不検出	不検出	63	63
令和6年9月11日	不検出	不検出	80	80
令和6年9月25日	不検出	不検出	82	82
令和6年10月9日	不検出	不検出	55	55
令和6年10月23日	不検出	不検出	56	56
令和6年11月6日	不検出	不検出	63	63
令和6年11月20日	不検出	不検出	47	47
令和6年12月4日	不検出	不検出	38	38
令和6年12月18日	不検出	不検出	33	33
令和7年1月6日	不検出	不検出	32	32
令和7年1月22日	不検出	不検出	29	29
令和7年2月5日	不検出	不検出	33	33
令和7年2月19日	不検出	不検出	11	11
令和7年3月5日	不検出	不検出	13	13
令和7年3月19日	不検出	不検出	15	15