

吉見浄水場の浄水発生土の測定結果

単位: Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	合計
令和7年4月9日	不検出	不検出	不検出	不検出
令和7年4月23日	不検出	不検出	14	14
令和7年5月7日	不検出	不検出	10	10
令和7年5月21日	不検出	不検出	18	18
令和7年6月4日	不検出	不検出	12	12
令和7年6月18日	不検出	不検出	25	25
令和7年7月2日	不検出	不検出	16	16
令和7年7月16日	不検出	不検出	11	11
令和7年7月30日	不検出	不検出	13	13
令和7年8月13日	不検出	不検出	10	10
令和7年8月27日	不検出	不検出	14	14
令和7年9月10日	不検出	不検出	15	15
令和7年9月24日	不検出	不検出	13	13