

吉見浄水場の浄水発生土の測定結果

単位：Bq/Kg

| 採取日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | |
|-------------|---------|----------|----------|-----|
| | ヨウ素 131 | セシウム 134 | セシウム 137 | 合計 |
| 平成25年4月5日 | 不検出 | 42 | 58 | 100 |
| 平成25年4月19日 | 不検出 | 33 | 62 | 95 |
| 平成25年5月2日 | 不検出 | 33 | 82 | 115 |
| 平成25年5月17日 | 不検出 | 57 | 93 | 150 |
| 平成25年5月31日 | 不検出 | 53 | 100 | 150 |
| 平成25年6月14日 | 不検出 | 62 | 130 | 190 |
| 平成25年6月28日 | 不検出 | 52 | 100 | 150 |
| 平成25年7月12日 | 不検出 | 60 | 150 | 210 |
| 平成25年7月26日 | 不検出 | 79 | 160 | 240 |
| 平成25年8月9日 | 不検出 | 65 | 150 | 220 |
| 平成25年8月23日 | 不検出 | 74 | 170 | 240 |
| 平成25年9月6日 | 不検出 | 83 | 180 | 260 |
| 平成25年9月20日 | 不検出 | 77 | 190 | 270 |
| 平成25年10月4日 | 不検出 | 53 | 120 | 170 |
| 平成25年10月18日 | 不検出 | 56 | 110 | 170 |
| 平成25年11月1日 | 不検出 | 31 | 74 | 105 |
| 平成25年11月15日 | 不検出 | 27 | 85 | 112 |
| 平成25年11月29日 | 不検出 | 24 | 53 | 77 |
| 平成25年12月13日 | 不検出 | 15 | 46 | 61 |
| 平成25年12月27日 | 不検出 | 11 | 45 | 56 |
| 平成26年1月10日 | 不検出 | 12 | 28 | 40 |
| 平成26年1月24日 | 不検出 | 17 | 36 | 53 |
| 平成26年2月7日 | 不検出 | 12 | 44 | 56 |
| 平成26年2月21日 | 不検出 | 10 | 41 | 51 |
| 平成26年3月7日 | 不検出 | 13 | 28 | 41 |
| 平成26年3月20日 | 不検出 | 22 | 57 | 79 |