

新三郷浄水場の敷地境界における空間放射線量の測定結果

単位： μ Sv(マイクロシーベルト)/h(時間)

測定日	空間放射線量	
	最小値	最大値
令和4年4月11日	0.059	0.072
令和4年7月14日	0.059	0.076
令和4年10月14日	0.055	0.072
令和5年1月13日	0.063	0.084