

資料名	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	質問内容
入札説明書	13	7	(1)		総括責任者の選任	総括責任者は委託場所に常駐出来る者を選任と記載がありますが、入札説明書 2委託の概要 (2)委託場所に記載がある施設に常駐ということで宜しいでしょうか。	そのとおりです。 荒川上流水循環センター、または市野川水循環センターのどちらかに常駐できる者を選任してください。
業務委託契約書(案)	1	契約書別紙	別紙1対象施設	・マンホール	市野川流域場内返送管	荒川上流域場内返送管 10か所、市野川流域場内返送管 19か所と記載がありますが設置箇所をご教授お願いいたします。	質疑応答の資料として人孔位置が分かる図面を提供いたします。
業務委託契約書(案)	27	契約書別紙	別紙14委託費等の計算方法	(3)修繕業務に掛かる委託費について	(ア)小修繕	表14.5荒川上流域小修繕費は年間700万円と記載がありますが、業務要求水準書12.2定期点検以外の小修繕費の荒川上流域想定小修繕費の金額が異なります。小修繕費用についてご教授お願いいたします。	契約書別紙の年間7,000,000円が正で、業務要求水準書の年間47,000,000円が誤りです。
業務要求水準書	27	V 運転管理・保全管理業務内容	3 水質試験業務	⑩	廃棄物調査	試料採取の日時・採取量・荷姿(容器等)については後日ご指示があるという認識で宜しいでしょうか。	試験機関と調整の上、後日、示します。合わせて、環境省告示35号の「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」をご確認ください。
業務要求水準書	33	V 運転管理・保全管理業務内容	11. 保守点検業務	11.2 定期保守点検		ただし、やむを得ない理由により交換部品の点検内容の変更(増減を含む)が生じる場合は、協議の上決定する。とありますが、費用についても協議していただけるとの認識でよろしいでしょうか。	点検内容の変更が生じる場合は、当該事実が判明した後、速やかに発注者に報告し、費用の増減も含めて事前協議を行うものと認識しています。
業務要求水準書	35	V 運転管理・保全管理業務内容	12. 修繕業務	12.1 定期修繕		なお、やむを得ない理由により交換部品の変更(増減を含む)が生じる場合は、協議の上決定する。とありますが、費用についても協議していただけるとの認識でよろしいでしょうか。	修繕内容の変更が生じる場合は、当該事実が判明した後、速やかに発注者に報告し、費用の増減も含めて事前協議を行うものと認識しています。
業務要求水準書	37	V 運転管理・保全管理業務内容	13	13.1		「調査結果を管路情報システムBlizGISに反映する」とありますが、どのような内容・頻度での反映が好ましいでしょうか。	記載内容は、13. 1に記載の調査結果概要です。 記載頻度は、調査後速やかに反映をしてください。
業務要求水準書	38	V 運転管理・保全管理業務内容	14. その他の業務	14.2 空調設備保守点検業務		保守点検・その他の業務補足要領書(資料9)に電動機の定格出力が7.5kWのものについてはありますが、圧縮機の定格出力が7.5kW以上の設備が対象との認識で宜しいでしょうか。対象機器:荒川上州水循環センター 沈砂池ポンプ棟送風機室1-1、沈砂池ポンプ棟送風機室1-2	資料9記載の対象施設は、7.5kW以上の設備について記載されています。 7.5kW未満の空調設備についても庁舎管理の一環として適切な管理を行ってください。
業務要求水準書	38	V 運転管理・保全管理業務内容	14. その他の業務	14.2 空調設備保守点検業務		保守点検・その他の業務補足要領書(資料9) 作業報告及び点検結果については、月間業務報告書に写真を添えて報告とありますが、定期点検を実施した際に報告との認識で宜しいでしょうか。	そのとおりです。なお、点検時期につきましては、すべて令和6年度を想定しております。
業務要求水準書	40	VI その他				2. 市野川水循環センターでの発注者が別途契約した処分場への産業廃棄物収集運搬補助業務について記載がありません。内容について、ご教示いただけますでしょうか	産業廃棄物収集運搬補助業務の概要については要求水準書のP8に、概要についての説明は要求水準書のP27～P28に記載しています。
告示	5				入札・開札の場所以及び日時	令和5年12月14日(水)となっている。	令和5年12月14日(木)の誤りです。

荒川上流水循環センター
場内返送管



